

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800749
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	21.076	283.714	74.20	0.40	17.794	283.714	62.65	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	18.940	284.952	66.39	0.40	16.236	284.952	56.90	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	19.391	284.639	68.04	0.40	16.575	284.639	58.16	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	19.832	284.395	69.65	0.40	16.865	284.394	59.23	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	22.005	283.109	77.64	0.41	18.409	283.109	64.96	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	22.119	283.067	78.05	0.40	18.455	283.067	65.13	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	21.926	283.568	77.23	0.40	18.372	283.568	64.72	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	20.732	284.116	72.89	0.40	17.571	284.116	61.78	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	18.103	265.836	68.00	0.40	15.542	266.446	58.13	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	19.381	284.553	68.03	0.40	17.048	287.523	58.66	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	19.339	284.653	67.86	0.41	16.643	285.443	58.08	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	19.185	284.727	67.30	0.41	16.391	284.727	57.49	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	18.480	285.019	64.75	0.41	15.899	285.019	55.71	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	18.545	284.957	65.00	0.41	15.944	284.957	55.87	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	19.473	284.583	68.34	0.41	16.593	284.583	58.23	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	20.480	284.063	72.01	0.41	17.384	284.063	61.13	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	19.640	284.537	68.94	0.41	16.783	284.537	58.91	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	19.396	284.649	68.06	0.41	16.595	284.649	58.23	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	19.313	284.694	67.75	0.41	16.503	284.694	57.89	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	19.160	284.789	67.20	0.41	16.386	284.789	57.46	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	18.658	285.051	65.37	0.41	16.014	285.051	56.10	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	18.643	285.032	65.32	0.41	15.983	285.032	56.00	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	19.298	284.730	67.69	0.41	16.440	284.730	57.67	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	19.383	284.782	67.98	0.41	16.521	284.782	57.94	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	19.198	285.109	67.25	0.41	16.413	285.109	57.50	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	18.527	285.530	64.80	0.41	15.943	285.530	55.76	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	19.212	285.128	67.30	0.41	16.407	285.128	57.47	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	22.509	283.777	79.23	0.41	18.843	283.777	66.34	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	22.546	283.312	79.49	0.41	18.833	283.312	66.41	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	21.838	283.797	76.86	0.40	18.315	283.797	64.47	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	18.665	285.674	65.26	0.40	16.011	285.674	55.97	0.31	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	19.842	283.927	69.81		16.897	284.067	59.39		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	614.993	8800.540			523.712	8804.912			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800749
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
16.12.20	24.00	3.283	0.000	0.000	0.00
17.12.20	24.00	2.705	0.000	0.000	0.00
18.12.20	24.00	2.816	0.000	0.000	0.00
19.12.20	24.00	2.968	0.000	0.000	0.00
20.12.20	24.00	3.596	0.000	0.000	0.00
21.12.20	24.00	3.664	0.000	0.000	0.00
22.12.20	24.00	3.554	0.000	0.000	0.00
23.12.20	24.00	3.161	0.000	0.000	0.00
24.12.20	22.42	2.561	0.000	-0.610	0.00
25.12.20	24.00	2.333	0.000	-2.970	0.00
26.12.20	24.00	2.696	0.000	-0.791	0.00
27.12.20	24.00	2.795	0.000	0.000	0.00
28.12.20	24.00	2.581	0.000	0.000	0.00
29.12.20	24.00	2.601	0.000	0.000	0.00
30.12.20	24.00	2.879	0.000	0.000	0.00
31.12.20	24.00	3.096	0.000	0.000	0.00
01.01.21	24.00	2.857	0.000	0.000	0.00
02.01.21	24.00	2.801	0.000	0.000	0.00
03.01.21	24.00	2.810	0.000	0.000	0.00
04.01.21	24.00	2.775	0.000	0.000	0.00
05.01.21	24.00	2.644	0.000	0.000	0.00
06.01.21	24.00	2.659	0.000	0.000	0.00
07.01.21	24.00	2.857	0.000	0.000	0.00
08.01.21	24.00	2.862	0.000	0.000	0.00
09.01.21	24.00	2.785	0.000	0.000	0.00
10.01.21	24.00	2.583	0.000	0.000	0.00
11.01.21	24.00	2.805	0.000	0.000	0.00
12.01.21	24.00	3.666	0.000	0.000	0.00
13.01.21	24.00	3.713	0.000	0.000	0.00
14.01.21	24.00	3.523	0.000	0.000	0.00
15.01.21	24.00	2.654	0.000	0.000	0.00
Среднее:		2.945	0.000	-0.140	0.000
Итого:	742.42	91.281	0.000	-4.371	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /