

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.01.21	22.707	351.876	64.41	0.59	18.113	345.405	52.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.01.21	23.074	351.294	65.56	0.59	18.280	344.859	52.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.01.21	25.471	349.868	72.69	0.59	19.705	343.568	57.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.01.21	27.115	348.109	77.77	0.59	20.748	341.886	60.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.01.21	27.266	349.808	77.82	0.59	20.903	343.508	60.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.21	27.148	348.532	77.76	0.59	20.744	342.223	60.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.21	26.922	348.721	77.08	0.59	20.683	342.421	60.29	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.21	25.995	349.450	74.27	0.59	20.119	343.074	58.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.21	24.635	351.081	70.05	0.59	19.357	344.633	56.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.21	21.631	352.006	61.33	0.59	17.439	345.465	50.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.21	21.661	361.729	59.76	0.59	17.562	355.021	49.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.21	22.388	363.349	61.49	0.59	18.060	356.680	50.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.21	22.435	360.034	62.19	0.59	18.021	353.452	50.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.21	22.530	358.099	62.78	0.59	18.115	351.554	51.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.21	20.770	353.728	58.59	0.59	16.883	347.108	48.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.21	20.483	353.709	57.78	0.59	16.677	346.981	47.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.21	20.657	353.762	58.27	0.59	16.758	347.048	48.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.21	20.726	353.430	58.51	0.59	16.822	346.710	48.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.21	21.211	353.593	59.86	0.59	17.108	346.922	49.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.21	22.062	355.151	62.00	0.59	17.767	348.484	50.85	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.21	20.156	356.266	56.44	0.59	16.546	349.478	47.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.21	20.028	355.067	56.29	0.59	16.367	348.296	46.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.21	24.445	353.451	69.05	0.59	19.181	346.977	55.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.21	27.241	352.750	77.10	0.59	21.003	346.339	60.53	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.21	27.373	352.235	77.59	0.59	21.007	345.822	60.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.21	27.358	350.936	77.83	0.59	20.918	344.447	60.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.21	26.940	350.748	76.68	0.59	20.718	344.248	60.07	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.21	24.459	351.570	69.45	0.59	19.191	344.953	55.51	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.21	21.920	351.864	62.17	0.59	17.615	345.151	50.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.21	20.970	351.495	59.53	0.59	16.922	344.747	48.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.21	24.612	350.817	70.04	0.59	19.192	344.313	55.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	23.625	353.049	66.84		18.662	346.509	53.76		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	732.387	10944.531			578.527	10741.771			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
16.01.21	24.00	4.594	0.000	6.472	0.00
17.01.21	24.00	4.794	0.000	6.435	0.00
18.01.21	24.00	5.766	0.000	6.300	0.00
19.01.21	24.00	6.368	0.000	6.223	0.00
20.01.21	24.00	6.363	0.000	6.300	0.00
21.01.21	24.00	6.403	0.000	6.310	0.00
22.01.21	24.00	6.240	0.000	6.300	0.00
23.01.21	24.00	5.876	0.000	6.376	0.00
24.01.21	24.00	5.278	0.000	6.448	0.00
25.01.21	24.00	4.192	0.000	6.541	0.00
26.01.21	24.00	4.099	0.000	6.708	0.00
27.01.21	24.00	4.328	0.000	6.670	0.00
28.01.21	24.00	4.414	0.000	6.583	0.00
29.01.21	24.00	4.414	0.000	6.545	0.00
30.01.21	24.00	3.887	0.000	6.621	0.00
31.01.21	24.00	3.805	0.000	6.728	0.00
01.02.21	24.00	3.900	0.000	6.714	0.00
02.02.21	24.00	3.903	0.000	6.720	0.00
03.02.21	24.00	4.102	0.000	6.671	0.00
04.02.21	24.00	4.295	0.000	6.667	0.00
05.02.21	24.00	3.610	0.000	6.788	0.00
06.02.21	24.00	3.661	0.000	6.771	0.00
07.02.21	24.00	5.264	0.000	6.474	0.00
08.02.21	24.00	6.238	0.000	6.411	0.00
09.02.21	24.00	6.366	0.000	6.413	0.00
10.02.21	24.00	6.439	0.000	6.490	0.00
11.02.21	24.00	6.221	0.000	6.501	0.00
12.02.21	24.00	5.268	0.000	6.618	0.00
13.02.21	24.00	4.306	0.000	6.713	0.00
14.02.21	24.00	4.047	0.000	6.748	0.00
15.02.21	24.00	5.420	0.000	6.504	0.00
Среднее:		4.963	0.000	6.541	0.000
Итого:	744.00	153.860	0.000	202.760	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /