

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: УК "Зевс"

Договор N: _____

Адрес: 34мкр. 12 1-3под.

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:
0.48 м3/ч

G под max = 180.00 м3/ч G под min =

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
0.48 м3/ч

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min =

Tхв= 0.00 °C

Заводской номер 00177200
КС=0x2C1F ПО 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/01/21	77.29	65.73	328.40	328.40	5.66	6.00	3.794	24	0	*
22/01/21	70.35	61.44	367.79	367.79	5.67	6.00	3.275	24	0	*
23/01/21	68.27	59.68	364.36	364.36	5.69	6.00	3.127	24	0	*
24/01/21	66.37	58.43	369.57	369.57	5.68	6.00	2.929	24	0	*
25/01/21	61.61	55.40	419.70	419.70	5.58	6.00	2.597	24	0	*
26/01/21	58.57	53.45	471.27	471.27	5.61	6.00	2.407	24	0	*
27/01/21	57.47	52.33	458.62	458.62	5.56	6.00	2.346	24	0	*
28/01/21	58.90	53.13	426.60	426.60	5.47	6.00	2.456	24	0	*
29/01/21	60.37	54.36	419.03	419.03	5.49	6.00	2.510	24	0	*
30/01/21	60.04	54.52	451.28	451.28	5.65	6.00	2.485	24	0	*
31/01/21	59.31	53.92	449.45	449.45	5.58	6.00	2.418	24	0	*
01/02/21	59.69	54.22	450.84	450.84	5.60	6.00	2.460	24	0	*
02/02/21	59.47	54.06	449.91	449.91	5.60	5.79	2.424	24	0	*
03/02/21	59.83	53.91	368.78	368.78	5.81	6.00	2.178	24	0	*
04/02/21	59.91	53.64	390.22	390.21	6.20	6.00	2.446	24	0	*
05/02/21	55.83	50.70	410.73	410.73	6.20	6.00	2.106	24	0	*
06/02/21	59.67	53.27	386.15	386.15	6.20	6.00	2.467	24	0	*
07/02/21	66.79	57.22	304.98	304.98	6.20	6.00	2.917	24	0	*
08/02/21	71.95	60.91	304.82	304.82	6.20	6.00	3.363	24	0	*
09/02/21	73.59	61.78	298.75	298.75	6.20	6.00	3.529	24	0	*
10/02/21	74.92	62.53	289.57	289.57	6.20	6.00	3.589	24	0	*
11/02/21	71.41	60.67	310.70	310.70	6.20	6.00	3.337	24	0	*
12/02/21	67.66	58.46	333.09	333.09	6.20	6.00	3.063	24	0	*
13/02/21	61.41	55.43	444.82	444.82	6.20	6.00	2.657	24	0	*
14/02/21	59.93	54.47	468.46	468.46	6.20	6.00	2.556	24	0	*
15/02/21	70.79	61.62	372.01	372.01	6.20	6.00	3.411	24	0	*
16/02/21	81.06	69.07	342.73	342.73	6.20	6.00	4.117	24	0	*
17/02/21	82.90	70.91	354.20	354.20	6.20	6.00	4.256	24	0	*
Итого:			10806.8	10806.8			81.220	672	0	
Средние:	65.54	57.68			5.90	5.99				

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/21 24:00	50593.28	52783.52	307.506	3253	1124
17/02/21 24:00	61400.11	63590.34	388.726	3925	1124

Итого: | 10806.83 | 10806.82 | 81.220 | 672 | 0 |

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5088ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации