ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Фрунзе 11 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х33А3 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Мг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 16/01/21 | 64.38 | 51.92 | 12.46 | 463.38 | 454.69 | 468.21 | 462.45 | 0.00 | -7.76 | 6.53 | 10.55 | 5.623 | -0.403 | 24 | 0 | * |
| 17/01/21 | 66.97 | 53.49 | 13.48 | 463.11 | 453.70 | 468.58 | 462.40 | 0.00 | -8.70 | 6.52 | 9.95 | 6.077 | -0.466 | 24 | 0 | * |
| 18/01/21 | 74.51 | 57.96 | 16.55 | 463.56 | 452.13 | 470.21 | 463.01 | 0.00 | -10.88 | 6.48 | 9.95 | 7.448 | -0.631 | 24 | 0 | * |
| 19/01/21 | 77.74 | 60.14 | 17.60 | 463.78 | 451.48 | 471.50 | 463.81 | 0.00 | -12.33 | 6.48 | 10.68 | 7.910 | -0.742 | 24 | 0 | * |
| 20/01/21 | 77.97 | 60.26 | 17.71 | 463.74 | 451.37 | 471.88 | 464.09 | 0.00 | -12.72 | 6.47 | 10.01 | 7.964 | -0.767 | 24 | 0 | * |
| 21/01/21 | 77.82 | 60.11 | 17.71 | 463.30 | 451.03 | 471.83 | 464.09 | 0.00 | -13.06 | 6.48 | 9.16 | 7.965 | -0.785 | 24 | 0 | * |
| 22/01/21 | 76.35 | 59.51 | 16.84 | 463.16 | 451.26 | 471.40 | 463.85 | 0.00 | -12.59 | 6.47 | 13.89 | 7.536 | -0.751 | 24 | 0 | * |
| 23/01/21 | 73.68 | 57.79 | 15.89 | 463.03 | 451.87 | 470.68 | 463.56 | 0.00 | -11.69 | 6.50 | 12.21 | 7.129 | -0.677 | 24 | 0 | * |
| 24/01/21 | 67.81 | 54.44 | 13.37 | 464.17 | 454.55 | 470.15 | 463.79 | 0.00 | -9.24 | 6.46 | 11.88 | 6.023 | -0.504 | 24 | 0 | * |
| 25/01/21 | 60.60 | 49.70 | 10.90 | 461.94 | 454.18 | 466.54 | 461.30 | 0.00 | -7.12 | 6.49 | 14.32 | 4.872 | -0.355 | 24 | 0 | * |
| 26/01/21 | 60.08 | 49.22 | 10.86 | 462.48 | 454.79 | 466.91 | 461.82 | 0.00 | -7.03 | 6.55 | 13.87 | 4.866 | -0.347 | 24 | 0 | * |
| 27/01/21 | 61.20 | 49.90 | 11.30 | 461.74 | 453.80 | 466.41 | 461.15 | 0.00 | -7.35 | 6.65 | 14.15 | 5.051 | -0.368 | 24 | 0 | * |
| 28/01/21 | 62.91 | 50.99 | 11.92 | 464.17 | 455.81 | 469.33 | 463.81 | 0.00 | -8.00 | 6.65 | 14.06 | 5.360 | -0.409 | 24 | 0 | * |
| 29/01/21 | 61.75 | 50.43 | 11.32 | 461.86 | 453.80 | 466.81 | 461.40 | 0.00 | -7.60 | 6.64 | 14.38 | 5.061 | -0.384 | 24 | 0 | * |
| 30/01/21 | 58.10 | 48.02 | 10.08 | 461.24 | 454.05 | 465.80 | 460.89 | 0.00 | -6.84 | 6.56 | 14.40 | 4.502 | -0.329 | 24 | 0 | * |
| 31/01/21 | 57.76 | 47.76 | 10.00 | 461.08 | 453.97 | 465.62 | 460.76 | 0.00 | -6.79 | 6.47 | 13.93 | 4.462 | -0.325 | 24 | 0 | * |
| 01/02/21 | 58.67 | 48.34 | 10.33 | 461.11 | 453.81 | 465.75 | 460.80 | 0.00 | -6.99 | 6.93 | 13.98 | 4.618 | -0.339 | 24 | 0 | * |
| 02/02/21 | 58.24 | 48.07 | 10.17 | 459.57 | 452.42 | 464.02 | 459.17 | 0.00 | -6.75 | 7.32 | 13.88 | 4.536 | -0.325 | 24 | 0 | * |
| 03/02/21 | 61.03 | 49.79 | 11.24 | 460.66 | 452.81 | 465.91 | 460.68 | 0.00 | -7.87 | 7.27 | 13.34 | 5.026 | -0.393 | 24 | 0 | * |
| 04/02/21 | 60.69 | 49.83 | 10.86 | 462.44 | 454.64 | 467.19 | 461.91 | 0.00 | -7.27 | 7.28 | 13.48 | 4.875 | -0.363 | 24 | 0 | * |
| 05/02/21 | 55.58 | 46.50 | 9.08 | 461.61 | 455.01 | 465.36 | 460.79 | 0.00 | -5.78 | 7.36 | 13.36 | 4.069 | -0.269 | 24 | 0 | * |
| 06/02/21 | 59.06 | 48.38 | 10.68 | 461.06 | 453.66 | 465.41 | 460.48 | 0.00 | -6.82 | 7.53 | 13.68 | 4.785 | -0.331 | 24 | 0 | * |
| 07/02/21 | 71.33 | 56.18 | 15.15 | 461.80 | 451.30 | 468.23 | 461.59 | 0.00 | -10.29 | 7.37 | 13.87 | 6.778 | -0.579 | 24 | 0 | * |
| 08/02/21 | 77.55 | 60.10 | 17.45 | 462.55 | 450.37 | 470.56 | 462.94 | 0.00 | -12.57 | 8.57 | 14.96 | 7.806 | -0.757 | 24 | 0 | * |
| 09/02/21 | 77.87 | 60.08 | 17.79 | 462.72 | 450.44 | 470.99 | 463.34 | 0.00 | -12.90 | 8.63 | 14.43 | 7.965 | -0.777 | 24 | 0 | * |
| 10/02/21 | 77.70 | 59.96 | 17.74 | 462.63 | 450.41 | 470.92 | 463.25 | 0.00 | -12.84 | 8.66 | 13.92 | 7.944 | -0.771 | 24 | 0 | * |
| 11/02/21 | 75.42 | 58.75 | 16.67 | 462.66 | 451.08 | 470.35 | 463.03 | 0.00 | -11.95 | 8.68 | 13.73 | 7.474 | -0.703 | 24 | 0 | * |
| 12/02/21 | 67.65 | 53.96 | 13.69 | 462.23 | 452.72 | 468.10 | 461.90 | 0.00 | -9.18 | 8.69 | 13.19 | 6.150 | -0.496 | 24 | 0 | * |
| 13/02/21 | 60.42 | 49.49 | 10.93 | 461.01 | 453.27 | 465.33 | 460.08 | 0.00 | -6.81 | 6.73 | 12.87 | 4.890 | -0.338 | 24 | 0 | * |
| 14/02/21 | 61.42 | 49.82 | 11.60 | 460.52 | 452.55 | 464.93 | 459.63 | 0.00 | -7.08 | 6.60 | 13.05 | 5.182 | -0.354 | 24 | 0 | * |
| 15/02/21 | 73.13 | 57.30 | 15.83 | 461.80 | 450.82 | 468.40 | 461.47 | 0.00 | -10.65 | 6.56 | 12.27 | 7.084 | -0.611 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 14330. | 14037.7 | 14513. | 14323.2 | 0.00 | -285.45 | | | 187.031 | -15.649 | 744 | 0 | |
| Средние: | 66.94 | 53.49 | 13.45 | | | | | | | 7.05 | 12.94 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 41352ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации