

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: Садовое Кольцо 7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166279 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА843 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.18	56.91	15.27	251.94	246.08	253.85	250.05	0.00	-3.97	6.20	6.00	3.757	-0.226	24	0	*
17/12/20	66.34	53.07	13.27	251.27	246.22	253.61	250.33	0.00	-4.11	6.20	6.00	3.264	-0.218	24	0	*
18/12/20	68.01	54.24	13.77	251.20	245.93	253.43	249.99	0.00	-4.06	6.20	6.00	3.386	-0.220	24	0	*
19/12/20	72.26	56.61	15.65	251.18	245.29	252.93	249.22	0.00	-3.93	6.20	6.00	3.836	-0.222	24	0	*
20/12/20	77.87	60.07	17.80	252.01	245.29	253.26	249.07	0.00	-3.78	6.20	6.00	4.367	-0.227	24	0	*
21/12/20	78.15	60.23	17.92	252.15	245.43	253.40	249.13	0.00	-3.70	6.20	6.00	4.400	-0.223	24	0	*
22/12/20	76.77	59.53	17.24	252.37	245.79	253.82	249.71	0.00	-3.92	6.20	6.00	4.240	-0.233	24	0	*
23/12/20	70.76	55.99	14.77	251.73	246.07	253.72	250.07	0.00	-4.00	6.20	6.00	3.632	-0.224	24	0	*
24/12/20	67.97	54.14	13.83	251.30	246.03	253.58	250.16	0.00	-4.13	6.20	6.00	3.399	-0.223	24	0	*
25/12/20	68.18	54.34	13.84	251.30	246.02	253.64	250.15	0.00	-4.13	6.20	6.00	3.399	-0.224	24	0	*
26/12/20	67.71	53.90	13.81	251.12	245.89	253.41	250.05	0.00	-4.16	6.20	6.00	3.392	-0.224	24	0	*
27/12/20	66.50	53.09	13.41	250.86	245.81	253.28	250.01	0.00	-4.20	6.20	6.00	3.295	-0.223	24	0	*
28/12/20	64.79	52.11	12.68	250.76	245.97	253.38	250.24	0.00	-4.27	6.20	6.00	3.114	-0.222	24	0	*
29/12/20	65.72	52.62	13.10	250.91	246.02	253.41	250.15	0.00	-4.13	6.20	6.00	3.221	-0.217	24	0	*
30/12/20	69.69	55.12	14.57	251.45	245.99	253.58	249.99	0.00	-4.00	6.20	6.00	3.582	-0.220	24	0	*
31/12/20	71.39	56.43	14.96	251.70	245.96	253.72	249.96	0.00	-4.00	6.20	6.00	3.681	-0.226	24	0	*
01/01/21	68.47	54.51	13.96	251.43	246.10	253.69	250.21	0.00	-4.11	6.20	6.00	3.436	-0.224	24	0	*
02/01/21	68.09	54.31	13.78	251.42	246.14	253.60	250.16	0.00	-4.02	6.20	6.00	3.388	-0.218	24	0	*
03/01/21	67.74	53.98	13.76	251.34	246.06	253.61	250.25	0.00	-4.19	6.20	6.00	3.384	-0.226	24	0	*
04/01/21	66.55	53.20	13.35	251.21	246.18	253.56	250.30	0.00	-4.12	6.20	6.00	3.281	-0.219	24	0	*
05/01/21	65.43	52.41	13.02	250.84	246.04	253.28	250.02	0.00	-3.98	6.20	6.00	3.200	-0.208	24	0	*
06/01/21	65.79	52.44	13.35	250.67	245.80	253.06	249.88	0.00	-4.08	6.20	6.00	3.281	-0.214	24	0	*
07/01/21	68.00	53.88	14.12	251.09	245.81	253.31	249.95	0.00	-4.14	6.20	6.00	3.467	-0.223	24	0	*
08/01/21	68.01	53.95	14.06	251.29	246.01	253.46	250.10	0.00	-4.09	6.20	6.00	3.457	-0.221	24	0	*
09/01/21	66.45	53.12	13.33	251.06	246.03	253.35	250.09	0.00	-4.06	6.20	6.00	3.276	-0.216	24	0	*
10/01/21	64.82	52.19	12.63	251.19	246.39	253.66	250.51	0.00	-4.12	6.20	6.00	3.109	-0.215	24	0	*
11/01/21	70.89	55.80	15.09	251.87	246.17	253.87	250.21	0.00	-4.04	6.20	6.00	3.711	-0.225	24	0	*
12/01/21	79.79	61.61	18.18	252.72	245.73	253.89	249.52	0.00	-3.79	6.20	6.00	4.470	-0.233	24	0	*
13/01/21	79.20	61.06	18.14	252.51	245.61	253.70	249.38	0.00	-3.77	6.20	6.00	4.459	-0.230	24	0	*
14/01/21	73.99	57.93	16.06	252.27	246.15	253.95	249.99	0.00	-3.84	6.20	6.00	3.950	-0.222	24	0	*
15/01/21	64.50	51.87	12.63	251.10	246.33	253.60	250.43	0.00	-4.10	6.20	6.00	3.110	-0.213	24	0	*
Итого:				7795.2	7624.34	7859.6	7749.28	0.00	-124.94			110.944	-6.879	744	0	
Средние:	69.74	55.18	14.55							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 39673ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____