

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Свердловска д.99 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 91.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00231827 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0ж4078 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	70.70	54.98	15.72	82.55	80.95	1.60	1.298	24	0	*
17/12/20	66.40	52.10	14.30	81.38	79.80	1.58	1.163	24	0	*
18/12/20	66.30	52.22	14.08	81.92	80.36	1.56	1.152	24	0	*
19/12/20	71.18	55.05	16.13	82.22	80.62	1.60	1.324	24	0	*
20/12/20	76.65	58.51	18.14	83.26	81.70	1.56	1.512	24	0	*
21/12/20	76.25	58.19	18.06	83.22	81.69	1.53	1.503	24	0	*
22/12/20	75.32	57.83	17.49	83.19	81.67	1.52	1.456	24	0	*
23/12/20	71.07	55.51	15.56	83.71	82.10	1.61	1.304	24	0	*
24/12/20	65.31	51.52	13.79	82.26	80.65	1.61	1.136	24	0	*
25/12/20	66.04	51.84	14.20	80.97	79.40	1.57	1.150	24	0	*
26/12/20	65.97	51.66	14.31	80.74	79.17	1.57	1.155	24	0	*
27/12/20	64.78	50.91	13.87	80.87	79.23	1.64	1.122	24	0	*
28/12/20	63.43	50.12	13.31	80.59	78.83	1.76	1.070	24	0	*
29/12/20	64.20	50.48	13.72	80.57	78.87	1.70	1.106	24	0	*
30/12/20	68.08	52.98	15.10	81.84	80.25	1.59	1.235	24	0	*
31/12/20	70.24	54.74	15.50	83.04	81.32	1.72	1.288	24	0	*
01/01/21	67.41	52.94	14.47	83.09	81.43	1.66	1.201	24	0	*
02/01/21	66.21	52.24	13.97	83.33	81.77	1.56	1.164	24	0	*
03/01/21	66.10	52.14	13.96	83.48	81.89	1.59	1.162	24	0	*
04/01/21	64.77	51.23	13.54	82.52	80.88	1.64	1.113	24	0	*
05/01/21	63.71	50.39	13.32	82.15	80.50	1.65	1.091	24	0	*
06/01/21	65.35	51.43	13.92	82.74	81.15	1.59	1.150	24	0	*
07/01/21	67.14	52.57	14.57	82.75	81.21	1.54	1.205	24	0	*
08/01/21	66.41	52.19	14.22	82.76	81.25	1.51	1.175	24	0	*
09/01/21	64.81	51.31	13.50	82.80	81.17	1.63	1.116	24	0	*
10/01/21	63.81	50.78	13.03	82.48	80.91	1.57	1.072	24	0	*
11/01/21	69.27	53.87	15.40	82.18	80.54	1.64	1.264	24	0	*
12/01/21	77.06	58.82	18.24	82.17	80.53	1.64	1.497	24	0	*
13/01/21	78.18	59.91	18.27	85.40	83.73	1.67	1.565	24	0	*
14/01/21	72.53	56.46	16.07	85.28	83.70	1.58	1.371	24	0	*
15/01/21	64.48	51.68	12.80	88.26	86.60	1.66	1.126	24	0	*
Итого:				2563.72	2513.87	49.85	38.246	744	0	
Средние:	68.36	53.43	14.92							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3716ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации