ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Девонская 12а Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169009 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8691 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.40	52.66	11.74	278.37	273.09	274.13	270.53	0.00	2.56	6.13	6.03	3.202	0.135	24	0	*
17/01/21	66.96	54.23	12.73	278.11	272.49	273.86	270.11	0.00	2.38	6.13	6.03	3.464	0.129	24	0	*
18/01/21	74.49	58.91	15.58	278.17	271.34	273.27	268.90	0.00	2.44	6.12	6.02	4.227	0.144	24	0	*
19/01/21	77.74	61.17	16.57	279.22	271.78	273.92	269.14	0.00	2.64	6.12	6.02	4.505	0.161	24	0	*
20/01/21	77.97	61.20	16.77	278.72	271.28	273.21	268.52	0.00	2.76	6.11	6.01	4.549	0.169	24	0	*
21/01/21	77.82	61.06	16.76	277.33	269.89	271.78	267.20	0.00	2.69	6.11	6.01	4.524	0.164	24	0	*
22/01/21	76.37	60.34	16.03	277.24	270.11	271.73	267.17	0.00	2.94	6.11	6.02	4.329	0.177	24	0	*
23/01/21	73.70	58.63	15.07	276.92	270.19	271.83	267.56	0.00	2.63	6.13	6.04	4.073	0.154	24	0	*
24/01/21	67.88	55.10	12.78	276.72	270.95	272.08	268.23	0.00	2.72	6.09	6.00	3.457	0.150	24	0	*
25/01/21	60.64	50.35	10.29	277.96	273.23	273.91	270.68	0.00	2.55	6.10	5.99	2.808	0.128	24	0	*
26/01/21	60.10	49.88	10.22	278.57	273.96	274.52	271.36	0.00	2.60	6.09	5.99	2.795	0.130	24	0	*
27/01/21	61.23	50.67	10.56	280.75	275.93	276.54	273.24	0.00	2.69	6.09	5.99	2.910	0.136	24	0	*
28/01/21	62.91	51.61	11.30	278.56	273.55	274.22	270.81	0.00	2.74	6.10	6.00	3.086	0.141	24	0	*
29/01/21	61.81	51.09	10.72	278.05	273.16	273.74	270.38	0.00	2.78	6.10	6.00	2.922	0.142	24	0	*
30/01/21	58.14	48.54	9.60	276.11	271.78	272.12	269.12	0.00	2.66	6.11	6.01	2.604	0.129	24	0	*
31/01/21	57.79	48.29	9.50	276.02	271.79	271.96	268.98	0.00	2.81	6.12	6.02	2.581	0.136	24	0	*
01/02/21	58.69	48.91	9.78	276.08	271.68	271.81	268.75	0.00	2.93	6.11	6.01	2.654	0.143	24	0	*
02/02/21	58.27	48.70	9.57	276.78	272.43	272.55	269.52	0.00	2.91	6.11	6.00	2.604	0.142	24	0	*
03/02/21	61.03	50.36	10.67	276.04	271.32	271.70	268.45	0.00	2.87	6.09	5.99	2.891	0.144	24	0	*
04/02/21	60.74	50.44	10.30	277.16	272.45	273.00	269.74	0.00	2.71	6.10	6.00	2.806	0.137	24	0	*
05/02/21	55.62	47.08	8.54	278.26	274.25	274.45	271.60	0.00	2.65	6.10	5.99	2.341	0.125	24	0	*
06/02/21	59.05	49.07	9.98	276.31	271.87	272.19	269.12	0.00	2.75	6.10	6.00	2.704	0.135	24	0	*
07/02/21	71.30	57.09	14.21	277.48	271.19	272.42	268.29	0.00	2.90	6.10	6.00	3.851	0.165	24	0	*
08/02/21	77.54	61.21	16.33	278.40	271.04	272.94	268.29	0.00	2.75	6.11	6.01	4.427	0.168	24	0	*
09/02/21	77.86	60.98	16.88	276.42	269.03	270.98	266.40	0.00	2.63	6.11	6.02	4.547	0.160	24	0	*
10/02/21	77.70	60.82	16.88	275.43	268.13	269.85	265.29	0.00	2.84	6.10	6.01	4.529	0.173	24	0	*
11/02/21	75.44	59.51	15.93	275.02	268.13	269.56	265.17	0.00	2.96	6.09	6.00	4.271	0.176	24	0	*
12/02/21	67.69	54.60	13.09	273.98	268.33	269.17	265.44	0.00	2.89	6.08	5.98	3.511	0.158	24	0	*
13/02/21	60.47	49.95	10.52	272.51	267.97	268.38	265.27	0.00	2.70	6.07	5.98	2.815	0.135	24	0	*
14/02/21	61.39	50.28	11.11	272.11	267.42	267.65	264.46	0.00	2.96	6.09	5.99	2.966	0.149	24	0	*
15/02/21	73.08	57.91	15.17	274.09	267.55	268.68	264.52	0.00	3.03	6.07	5.98	4.053	0.175	24	0	*
Итого:				8582.8	8407.31	8438.1	8322.24	0.00	85.07			107.006	4.610	744	0	
Средние:	66.96	54.21	12.74							6.10	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5262ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации