

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 24 мкр.д.3 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0  
 КС=0x7A15 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.30	64.28	12.02	239.69	242.07	-2.38	2.880	24	0	*
17/12/20	71.28	60.25	11.03	230.32	232.53	-2.21	2.536	24	0	*
18/12/20	70.77	59.65	11.12	225.00	227.15	-2.15	2.498	24	0	*
19/12/20	74.21	62.31	11.90	231.52	233.88	-2.36	2.751	24	0	*
20/12/20	78.51	65.39	13.12	235.56	237.80	-2.24	3.090	24	0	*
21/12/20	79.10	65.90	13.20	236.66	238.94	-2.28	3.126	24	0	*
22/12/20	77.93	65.11	12.82	235.66	237.98	-2.32	3.019	24	0	*
23/12/20	75.12	63.11	12.01	232.97	235.18	-2.21	2.795	24	0	*
24/12/20	73.84	62.18	11.66	232.20	234.25	-2.05	2.703	24	0	*
25/12/20	74.44	62.79	11.65	234.40	236.62	-2.22	2.727	24	0	*
26/12/20	73.15	61.64	11.51	230.54	232.76	-2.22	2.652	24	0	*
27/12/20	73.40	61.89	11.51	231.43	233.49	-2.06	2.659	24	0	*
28/12/20	74.52	63.03	11.49	235.33	237.59	-2.26	2.701	24	0	*
29/12/20	74.36	62.90	11.46	235.29	237.39	-2.10	2.696	24	0	*
30/12/20	74.54	62.92	11.62	234.57	236.85	-2.28	2.721	24	0	*
31/12/20	74.31	62.60	11.71	231.39	233.46	-2.07	2.707	24	0	*
01/01/21	74.62	62.97	11.65	234.72	236.84	-2.12	2.734	24	0	*
02/01/21	74.64	63.06	11.58	233.94	236.14	-2.20	2.706	24	0	*
03/01/21	74.25	62.71	11.54	233.19	235.60	-2.41	2.689	24	0	*
04/01/21	72.74	61.43	11.31	230.34	232.58	-2.24	2.599	24	0	*
05/01/21	73.37	61.95	11.42	231.95	234.12	-2.17	2.646	24	0	*
06/01/21	73.22	61.79	11.43	231.90	234.23	-2.33	2.647	24	0	*
07/01/21	72.92	61.47	11.45	230.49	232.69	-2.20	2.633	24	0	*
08/01/21	70.81	59.73	11.08	220.36	222.47	-2.11	2.446	24	0	*
09/01/21	73.53	62.29	11.24	238.11	239.59	-1.48	2.671	24	0	*
10/01/21	73.32	62.25	11.07	237.64	239.08	-1.44	2.627	24	0	*
11/01/21	75.38	63.51	11.87	233.58	235.02	-1.44	2.767	24	0	*
12/01/21	80.38	67.06	13.32	233.51	235.10	-1.59	3.111	24	0	*
13/01/21	80.46	66.99	13.47	231.92	233.51	-1.59	3.125	24	0	*
14/01/21	77.82	65.27	12.55	237.10	238.61	-1.51	2.974	24	0	*
15/01/21	71.71	60.66	11.05	232.48	234.21	-1.73	2.567	24	0	*
Итого:				7223.76	7287.73	-63.97	85.203	744	0	
Средние:	74.67	62.87	11.80							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5475ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_