ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Комсомольская 17 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС183 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.28	56.54	7.74	424.32	416.38	426.33	420.16	0.00	-3.78	6.59	15.23	3.152	-0.214	24	0	*
17/01/21	66.79	58.39	8.40	423.31	414.75	424.78	418.26	0.00	-3.51	6.59	15.65	3.407	-0.205	24	0	*
18/01/21	74.30	63.98	10.32	421.85	411.52	423.43	415.64	0.00	-4.12	6.57	10.57	4.215	-0.264	24	0	*
19/01/21	77.57	66.65	10.92	423.64	412.43	425.46	416.86	0.00	-4.43	6.57	6.00	4.513	-0.295	24	0	*
20/01/21	77.80	66.81	10.99	422.38	411.15	424.92	416.32	0.00	-5.17	6.55	6.00	4.528	-0.345	24	0	*
21/01/21	77.66	66.56	11.10	419.66	408.58	421.25	412.84	0.00	-4.26	6.56	6.00	4.542	-0.283	24	0	*
22/01/21	76.23	65.68	10.55	419.10	408.36	421.42	413.16	0.00	-4.80	6.56	6.00	4.311	-0.315	24	0	*
23/01/21	73.56	63.67	9.89	419.64	409.54	422.00	414.23	0.00	-4.69	6.59	6.00	4.057	-0.298	24	0	*
24/01/21	67.79	59.41	8.38	419.47	410.73	422.66	415.84	0.00	-5.11	6.56	10.55	3.408	-0.304	24	0	*
25/01/21	60.55	53.78	6.77	422.58	415.48	425.14	419.59	0.00	-4.11	6.56	14.84	2.744	-0.222	24	0	*
26/01/21	59.99	53.24	6.75	422.71	415.73	424.53	419.09	0.00	-3.36	6.55	14.77	2.734	-0.179	24	0	*
27/01/21	61.09	53.94	7.15	398.06	391.28	399.30	393.99	0.00	-2.71	6.35	10.82	2.748	-0.146	24	0	*
28/01/21	62.78	55.37	7.41	422.45	414.86	419.63	413.68	0.00	1.18	6.54	6.00	3.077	0.065	24	0	*
29/01/21	61.71	54.66	7.05	422.41	415.05	420.00	414.20	0.00	0.85	6.54	7.38	2.913	0.046	24	0	*
30/01/21	58.04	51.72	6.32	419.36	412.85	417.58	412.47	0.00	0.38	6.55	12.36	2.555	0.020	24	0	*
31/01/21	57.68	51.46	6.22	420.01	413.55	418.82	413.65	0.00	-0.10	6.55	6.00	2.577	-0.005	24	0	*
01/02/21	58.58	52.12	6.46	419.40	412.79	419.10	413.77	0.00	-0.98	6.54	6.00	2.671	-0.051	24	0	*
02/02/21	58.30	51.72	6.58	392.13	385.97	391.34	386.46	0.00	-0.49	6.30	7.26	2.530	-0.025	24	0	*
03/02/21	60.89	53.78	7.11	415.37	408.30	412.90	407.34	0.00	0.96	6.52	6.00	2.906	0.052	24	0	*
04/02/21	60.64	53.75	6.89	417.46	410.39	417.09	411.53	0.00	-1.14	6.53	8.77	2.807	-0.061	24	0	*
05/02/21	55.71	49.68	6.03	377.43	372.00	377.35	373.14	0.00	-1.14	6.19	15.84	2.167	-0.057	24	0	*
06/02/21	58.86	52.12	6.74	415.08	408.43	412.70	407.56	0.00	0.87	6.52	11.36	2.707	0.045	24	0	*
07/02/21	71.07	61.47	9.60	416.17	406.77	415.07	407.86	0.00	-1.09	6.52	6.00	3.909	-0.067	24	0	*
08/02/21	77.36	66.31	11.05	417.64	406.64	418.08	409.77	0.00	-3.13	6.55	6.00	4.499	-0.207	24	0	*
09/02/21	77.67	66.31	11.36	413.93	402.94	415.19	406.90	0.00	-3.96	6.55	6.00	4.586	-0.262	24	0	*
10/02/21	77.52	66.14	11.38	412.57	401.67	414.18	406.00	0.00	-4.33	6.55	6.00	4.580	-0.286	24	0	*
11/02/21	75.29	64.60	10.69	412.71	402.40	414.38	406.53	0.00	-4.13	6.55	6.00	4.306	-0.267	24	0	*
12/02/21	67.58	58.91	8.67	412.29	403.83	413.50	406.90	0.00	-3.07	6.54	6.00	3.507	-0.181	24	0	*
13/02/21	60.39	53.44	6.95	410.75	403.88	411.36	405.92	0.00	-2.04	6.53	8.25	2.788	-0.109	24	0	*
14/02/21	61.22	53.79	7.43	408.92	401.90	409.82	404.35	0.00	-2.45	6.53	9.12	2.959	-0.132	24	0	*
15/02/21	72.85	62.67	10.18	410.60	400.88	411.61	404.21	0.00	-3.33	6.51	6.00	4.083	-0.209	24	0	*
Итого:				12873.	12611.0	12890.	12688.2	0.00	-77.19			106.486	-4.761	744	0	
Средние:	66.83	58.34	8.48							6.52	8.67					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2598ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации