

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 18 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00178675 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x25В1 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|--------|--------|---------|-------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 16/12/20 | 69.93 | 57.43 | 12.50 | 309.87 | 304.12 | 309.98 | 304.12 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.800 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 17/12/20 | 67.94 | 55.85 | 12.09 | 305.30 | 299.94 | 305.45 | 299.94 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.625 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 18/12/20 | 69.65 | 57.30 | 12.35 | 309.34 | 303.59 | 309.42 | 303.59 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.746 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 19/12/20 | 72.89 | 58.91 | 13.98 | 298.19 | 292.12 | 297.98 | 292.12 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.080 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 20/12/20 | 75.47 | 59.96 | 15.51 | 284.45 | 278.19 | 283.87 | 278.19 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.314 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 21/12/20 | 75.41 | 59.96 | 15.45 | 287.13 | 280.81 | 286.56 | 280.81 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.342 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 22/12/20 | 75.20 | 60.03 | 15.17 | 288.50 | 282.18 | 287.99 | 282.18 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.282 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 23/12/20 | 71.39 | 57.91 | 13.48 | 296.31 | 290.49 | 296.12 | 290.49 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.913 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 24/12/20 | 69.45 | 56.90 | 12.55 | 305.91 | 300.27 | 305.92 | 300.27 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.773 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 25/12/20 | 70.15 | 57.57 | 12.58 | 309.70 | 303.85 | 309.68 | 303.85 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.825 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 26/12/20 | 70.95 | 58.27 | 12.68 | 314.21 | 308.12 | 314.18 | 308.12 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.907 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 27/12/20 | 69.26 | 57.19 | 12.07 | 310.54 | 304.83 | 310.67 | 304.83 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.677 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 28/12/20 | 67.81 | 55.87 | 11.94 | 302.54 | 297.26 | 302.70 | 297.26 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.546 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 29/12/20 | 68.94 | 56.79 | 12.15 | 310.35 | 304.77 | 310.48 | 304.77 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.701 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 30/12/20 | 70.60 | 58.18 | 12.42 | 316.68 | 310.67 | 316.78 | 310.67 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.859 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 31/12/20 | 70.26 | 57.84 | 12.42 | 315.66 | 309.78 | 315.84 | 309.78 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.842 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 01/01/21 | 70.81 | 58.64 | 12.17 | 322.98 | 316.88 | 323.24 | 316.88 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.854 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 02/01/21 | 70.84 | 58.69 | 12.15 | 321.91 | 315.82 | 322.16 | 315.82 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.836 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 03/01/21 | 70.63 | 58.55 | 12.08 | 321.29 | 315.22 | 321.55 | 315.22 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.808 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 04/01/21 | 70.20 | 58.22 | 11.98 | 320.08 | 314.16 | 320.40 | 314.16 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.763 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 05/01/21 | 69.00 | 57.31 | 11.69 | 319.98 | 314.21 | 320.28 | 314.21 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.673 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 06/01/21 | 68.76 | 57.11 | 11.65 | 320.38 | 314.67 | 320.69 | 314.67 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.665 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 07/01/21 | 68.74 | 57.04 | 11.70 | 320.55 | 314.83 | 320.86 | 314.83 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.682 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 08/01/21 | 68.43 | 56.83 | 11.60 | 320.76 | 315.15 | 321.19 | 315.15 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.653 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 09/01/21 | 68.55 | 56.99 | 11.56 | 321.24 | 315.55 | 321.62 | 315.55 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.651 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 10/01/21 | 67.94 | 56.59 | 11.35 | 317.66 | 312.19 | 318.14 | 312.19 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.543 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 11/01/21 | 72.65 | 59.89 | 12.76 | 326.21 | 319.72 | 326.35 | 319.72 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.079 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 12/01/21 | 78.04 | 64.01 | 14.03 | 333.26 | 325.55 | 333.01 | 325.55 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.573 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 13/01/21 | 77.58 | 63.60 | 13.98 | 333.90 | 326.27 | 333.74 | 326.27 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.562 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 14/01/21 | 72.41 | 59.77 | 12.64 | 326.39 | 319.93 | 326.56 | 319.93 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 4.043 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 15/01/21 | 67.90 | 56.10 | 11.80 | 311.93 | 306.59 | 312.33 | 306.59 | 0.00 | 6.90 | 6.70 | 3.616 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 9703.2 | 9517.73 | 9705.7 | 9517.73 | 0.00 | | | 120.233 | 0.000 | 744 | 0 | |
| Средние: | 70.89 | 58.23 | 12.66 | | | | | | 6.90 | 6.70 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 30984ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____