ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Девонская 5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСВ83 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.60	55.94	15.66	111.27	108.72	108.19	106.63	2.09	6.20	6.00	1.702	0.117	24	0	*
17/12/20	65.73	52.20	13.53	110.81	108.65	108.26	106.89	1.76	6.20	6.00	1.466	0.092	24	0	*
18/12/20	67.35	53.35	14.00	110.56	108.33	108.31	106.87	1.46	6.20	6.00	1.514	0.078	24	0	*
19/12/20	71.37	55.55	15.82	110.72	108.19	107.87	106.32	1.87	6.20	6.00	1.710	0.104	24	0	*
20/12/20	77.05	58.95	18.10	111.15	108.26	107.93	106.25	2.01	6.20	6.00	1.960	0.118	24	0	*
21/12/20	77.33	59.14	18.19	111.02	108.12	107.65	105.97	2.15	6.20	6.00	1.972	0.127	24	0	*
22/12/20	76.00	58.55	17.45	110.96	108.15	107.76	106.08	2.07	6.20	6.00	1.889	0.121	24	0	*
23/12/20	70.17	55.30	14.87	111.25	108.81	108.62	107.08	1.73	6.20	6.00	1.616	0.096	24	0	*
24/12/20	67.32	53.23	14.09	110.25	108.02	107.64	106.20	1.82	6.20	6.00	1.522	0.097	24	0	*
25/12/20	67.48	53.18	14.30	108.83	106.61	105.78	104.37	2.24	6.20	6.00	1.523	0.119	24	0	*
26/12/20	67.06	53.04	14.02	110.81	108.57	107.74	106.30	2.27	6.20	6.00	1.521	0.120	24	0	*
27/12/20	65.92	52.36	13.56	110.79	108.59	107.78	106.41	2.18	6.20	6.00	1.474	0.114	24	0	*
28/12/20	64.18	51.32	12.86	111.10	108.99	108.52	107.17	1.82	6.20	6.00	1.402	0.093	24	0	*
29/12/20	65.06	51.68	13.38	110.92	108.76	108.16	106.77	1.99	6.20	6.00	1.452	0.103	24	0	*
30/12/20	68.93	54.09	14.84	111.20	108.85	108.35	106.91	1.94	6.20	6.00	1.613	0.105	24	0	*
31/12/20	70.73	55.35	15.38	111.05	108.55	107.90	106.36	2.19	6.20	6.00	1.669	0.121	24	0	*
01/01/21	67.82	53.65	14.17	111.57	109.28	108.26	106.82	2.46	6.20	6.00	1.546	0.132	24	0	*
02/01/21	67.43	53.41	14.02	111.13	108.87	108.42	106.98	1.89	6.20	6.00	1.526	0.101	24	0	*
03/01/21	67.07	53.03	14.04	111.42	109.17	108.45	107.01	2.16	6.20	6.00	1.533	0.114	24	0	*
04/01/21	65.96	52.32	13.64	111.15	108.89	108.12	106.71	2.18	6.20	6.00	1.483	0.114	24	0	*
05/01/21	64.81	51.55	13.26	111.34	109.18	108.43	107.00	2.18	6.20	6.00	1.449	0.112	24	0	*
06/01/21	65.13	51.66	13.47	111.52	109.36	108.47	107.08	2.28	6.20	6.00	1.472	0.118	24	0	*
07/01/21	67.32	52.98	14.34	111.41	109.16	108.48	107.04	2.12	6.20	6.00	1.561	0.112	24	0	*
08/01/21	67.34	53.09	14.25	111.28	109.02	108.48	107.04	1.98	6.20	6.00	1.551	0.105	24	0	*
09/01/21	65.85	52.26	13.59	111.16	108.91	108.46	107.08	1.83	6.20	6.00	1.479	0.096	24	0	*
10/01/21	64.21	51.27	12.94	111.44	109.30	108.58	107.20	2.10	6.20	6.00	1.410	0.108	24	0	*
11/01/21	69.97	54.43	15.54	111.46	109.00	108.10	106.57	2.43	6.20	6.00	1.694	0.132	24	0	*
12/01/21	78.91	60.08	18.83	111.23	108.18	107.61	105.87	2.31	6.20	6.00	2.038	0.139	24	0	*
13/01/21	78.39	59.69	18.70	111.51	108.47	107.98	106.23	2.24	6.20	6.00	2.029	0.134	24	0	*
14/01/21	73.43	56.80	16.63	111.18	108.53	108.11	106.51	2.02	6.20	6.00	1.803	0.115	24	0	*
15/01/21	63.95	50.91	13.04	110.87	108.82	108.38	107.08	1.74	6.20	6.00	1.421	0.089	24	0	*
Итого:				3442.3	3368.31	3350.7	3304.80	63.51			50.000	3.446	744	0	
Средние:	69.06	54.20	14.85						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5227ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации