



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.01.2021 по 15.02.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: 35 мкр., д. 14

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-043 № 1801771 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО: VZLJOT
TSRV-043
76.30.05.37

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
16.01.2021	64,9	51,7	405,053	401,112	3,941	18,1	18,3	5,303	24,00
17.01.2021	65,6	52,1	405,354	401,332	4,022	18,1	18,3	5,436	24,00
18.01.2021	73,5	56,3	402,163	397,178	4,985	18,1	18,3	6,885	24,00
19.01.2021	75,1	57,8	407,329	402,184	5,145	18,1	18,3	7,036	24,00
20.01.2021	75,4	57,4	396,389	391,240	5,149	18,1	18,3	7,116	24,00
21.01.2021	75,5	57,6	400,488	395,302	5,186	18,1	18,3	7,169	24,00
22.01.2021	72,5	56,1	399,843	395,063	4,780	18,1	18,3	6,570	24,00
23.01.2021	69,9	54,1	397,419	392,465	4,954	18,1	18,3	6,237	24,00
24.01.2021	66,5	52,6	400,487	395,697	4,790	18,1	18,3	5,555	24,00
25.01.2021	61,1	49,2	394,544	390,921	3,623	18,1	18,3	4,695	24,00
26.01.2021	60,2	48,3	393,672	390,097	3,575	18,1	18,3	4,676	24,00
27.01.2021	62,6	49,8	356,907	353,579	3,328	16,5	16,6	4,485	24,00
28.01.2021	63,5	50,3	391,187	387,391	3,796	18,1	18,3	5,130	24,00
29.01.2021	62,7	50,2	390,158	386,487	3,671	18,1	18,3	4,857	24,00
30.01.2021	58,8	47,5	385,968	382,598	3,370	18,1	18,3	4,353	24,00
31.01.2021	58,2	47,1	385,397	382,050	3,347	18,1	18,3	4,266	24,00
01.02.2021	58,7	47,5	387,220	383,813	3,407	18,1	18,3	4,355	24,00
02.02.2021	59,0	47,7	389,662	386,203	3,459	18,1	18,3	4,382	24,00
03.02.2021	60,9	49,0	397,468	393,766	3,702	18,1	18,3	4,720	24,00
04.02.2021	62,4	50,1	396,909	393,099	3,810	18,1	18,3	4,877	24,00
05.02.2021	56,7	46,6	381,408	378,153	3,255	18,1	18,3	3,865	24,00
06.02.2021	58,5	46,7	377,089	373,413	3,676	18,1	18,3	4,436	24,00
07.02.2021	68,7	53,0	373,434	369,112	4,322	18,1	18,3	5,869	24,00
08.02.2021	74,2	56,0	376,722	371,794	4,928	18,1	18,3	6,847	24,00
09.02.2021	75,2	56,3	377,840	372,732	5,108	18,1	18,3	7,137	24,00
10.02.2021	75,4	56,4	377,774	372,672	5,102	18,1	18,3	7,163	24,00
11.02.2021	72,2	54,9	380,080	375,346	4,734	18,1	18,3	6,571	24,00
12.02.2021	68,4	52,5	381,162	376,869	4,293	18,1	18,3	6,036	24,00
13.02.2021	62,6	49,8	384,841	381,121	3,720	18,1	18,3	4,929	24,00
14.02.2021	61,7	48,6	380,849	377,182	3,667	18,1	18,3	4,990	24,00
15.02.2021	73,7	56,2	391,768	386,823	4,945	18,1	18,3	6,826	24,00
Итого	66,3	51,9	12066,584	11936,794	129,790	18,1	18,3	172,771	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
16.01.2021 00:00	185626,107	188671,335	2366,029	20677,94
16.02.2021 00:00	197692,691	200608,129	2538,800	21421,94
	12066,584	11936,794	172,771	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **172,771** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **129,790** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: