

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 56 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00177236 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2636 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.13	57.44	14.69	139.54	136.29	139.91	137.74	-1.45	7.66	5.24	2.008	-0.083	24	0	
17/12/20	66.31	53.51	12.80	139.25	136.48	139.98	138.12	-1.64	7.64	5.23	1.753	-0.088	24	0	
18/12/20	67.96	54.74	13.22	139.17	136.29	139.85	137.93	-1.64	7.62	5.21	1.807	-0.090	24	0	
19/12/20	72.23	57.32	14.91	139.21	135.99	139.74	137.61	-1.62	7.63	5.23	2.035	-0.093	24	0	
20/12/20	77.83	60.87	16.96	139.47	135.85	139.73	137.33	-1.48	7.66	5.25	2.313	-0.090	24	0	
21/12/20	78.11	60.99	17.12	139.62	135.87	139.79	137.39	-1.52	7.63	5.22	2.332	-0.093	24	0	
22/12/20	76.73	60.30	16.43	139.76	136.15	139.83	137.43	-1.28	7.63	5.20	2.244	-0.077	24	0	
23/12/20	70.70	56.52	14.18	139.43	136.30	139.68	137.57	-1.27	7.62	5.21	1.939	-0.072	24	0	
24/12/20	67.94	54.62	13.32	130.06	127.37	130.46	128.66	-1.29	7.57	5.25	1.704	-0.070	24	0	*
25/12/20	68.14	54.79	13.35	139.11	136.23	139.58	137.66	-1.43	7.65	5.24	1.824	-0.078	24	0	
26/12/20	67.67	54.50	13.17	139.06	136.18	139.53	137.61	-1.43	7.65	5.24	1.798	-0.078	24	0	
27/12/20	66.45	53.77	12.68	138.99	136.22	139.45	137.59	-1.37	7.65	5.24	1.734	-0.074	24	0	
28/12/20	64.75	52.60	12.15	138.90	136.26	139.45	137.63	-1.37	7.65	5.25	1.661	-0.072	24	0	
29/12/20	65.70	53.15	12.55	138.81	136.12	139.59	137.67	-1.55	7.66	5.26	1.714	-0.082	24	0	
30/12/20	69.66	55.76	13.90	139.03	136.05	139.62	137.61	-1.56	7.68	5.26	1.897	-0.087	24	0	
31/12/20	71.34	57.00	14.34	139.22	136.06	139.62	137.51	-1.45	7.68	5.26	1.956	-0.083	24	0	
01/01/21	68.42	55.02	13.40	139.16	136.25	139.65	137.73	-1.48	7.67	5.26	1.829	-0.081	24	0	
02/01/21	68.04	54.81	13.23	139.16	136.28	139.67	137.75	-1.47	7.66	5.25	1.806	-0.080	24	0	
03/01/21	67.69	54.55	13.14	139.12	136.24	139.70	137.78	-1.54	7.66	5.25	1.795	-0.084	24	0	
04/01/21	66.50	53.76	12.74	139.05	136.30	139.72	137.80	-1.50	7.65	5.24	1.739	-0.081	24	0	
05/01/21	65.39	52.95	12.44	139.00	136.36	139.80	137.88	-1.52	7.65	5.25	1.702	-0.080	24	0	
06/01/21	65.76	53.06	12.70	139.01	136.32	139.76	137.84	-1.52	7.65	5.25	1.734	-0.081	24	0	
07/01/21	67.95	54.54	13.41	139.12	136.24	139.70	137.78	-1.54	7.66	5.25	1.831	-0.084	24	0	
08/01/21	67.96	54.64	13.32	139.23	136.35	139.75	137.83	-1.48	7.66	5.24	1.822	-0.081	24	0	
09/01/21	66.40	53.74	12.66	139.27	136.52	139.86	137.94	-1.42	7.67	5.25	1.733	-0.076	24	0	
10/01/21	64.78	52.72	12.06	139.24	136.60	139.93	138.01	-1.41	7.67	5.26	1.648	-0.074	24	0	
11/01/21	70.89	56.44	14.45	139.55	136.42	139.98	137.87	-1.45	7.67	5.25	1.979	-0.082	24	0	
12/01/21	79.77	62.47	17.30	139.90	136.06	139.75	137.30	-1.24	7.72	5.29	2.362	-0.077	24	0	
13/01/21	79.17	61.84	17.33	139.98	136.14	139.67	137.27	-1.13	7.69	5.26	2.365	-0.070	24	0	
14/01/21	73.92	58.58	15.34	139.83	136.44	139.72	137.51	-1.07	7.59	5.17	2.098	-0.063	24	0	
15/01/21	64.46	52.27	12.19	139.42	136.76	139.82	138.03	-1.27	7.60	5.18	1.670	-0.066	24	0	
Итого:				4308.6	4214.99	4322.2	4259.38	-44.39			58.832	-2.470	744	0	
Средние:	69.70	55.78	13.91						7.65	5.24					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5183ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____