

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Кортунова д.12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.05 м3/ч

Заводской номер 00178911 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАФ62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	62.23	51.07	11.16	344.55	341.51	3.04	3.840	24	0	*
17/01/21	62.46	50.96	11.50	340.32	337.67	2.65	3.909	24	0	*
18/01/21	71.10	54.72	16.38	298.06	297.78	0.28	4.881	24	0	*
19/01/21	73.81	56.28	17.53	286.42	286.63	-0.21	5.020	24	0	*
20/01/21	74.53	56.12	18.41	275.48	276.06	-0.58	5.071	24	0	*
21/01/21	74.49	56.33	18.16	284.14	284.63	-0.49	5.161	24	0	*
22/01/21	71.38	54.82	16.56	287.18	286.94	0.24	4.756	24	0	*
23/01/21	69.39	52.66	16.73	269.92	269.76	0.16	4.510	24	0	*
24/01/21	66.25	51.94	14.31	292.14	291.11	1.03	4.178	24	0	*
25/01/21	59.97	49.23	10.74	334.44	331.41	3.03	3.587	24	0	*
26/01/21	59.78	49.09	10.69	331.75	328.66	3.09	3.542	24	0	*
27/01/21	61.08	49.14	11.94	304.39	302.09	2.30	3.628	24	0	*
28/01/21	61.53	49.39	12.14	298.83	296.32	2.51	3.623	24	0	*
29/01/21	59.97	49.25	10.72	325.41	323.59	1.82	3.486	24	0	*
30/01/21	57.53	48.54	8.99	367.07	363.76	3.31	3.297	24	0	*
31/01/21	56.79	48.06	8.73	366.54	362.22	4.32	3.192	24	0	*
01/02/21	57.41	48.66	8.75	378.57	373.30	5.27	3.308	24	0	*
02/02/21	57.56	48.97	8.59	386.85	381.37	5.48	3.320	24	0	*
03/02/21	58.18	48.66	9.52	350.56	345.61	4.95	3.333	24	0	*
04/02/21	59.61	49.16	10.45	328.43	324.18	4.25	3.427	24	0	*
05/02/21	51.03	44.16	6.87	187.37	186.11	1.26	1.452	24	0	*
06/02/21	58.30	47.24	11.06	308.25	304.76	3.49	3.403	24	0	*
07/02/21	66.26	48.99	17.27	233.81	233.41	0.40	4.034	24	0	*
08/02/21	72.35	52.11	20.24	234.83	235.54	-0.71	4.752	24	0	*
09/02/21	72.73	52.21	20.52	236.84	237.37	-0.53	4.856	24	0	*
10/02/21	72.90	52.27	20.63	236.80	237.41	-0.61	4.885	24	0	*
11/02/21	69.01	50.85	18.16	249.92	249.52	0.40	4.536	24	0	*
12/02/21	62.26	47.94	14.32	273.67	272.03	1.64	3.911	24	0	*
13/02/21	59.38	48.47	10.91	337.56	334.08	3.48	3.673	24	0	*
14/02/21	61.14	48.82	12.32	309.97	307.35	2.62	3.810	24	0	*
15/02/21	71.71	55.27	16.44	294.14	293.34	0.80	4.837	24	0	*
Итого:				9354.21	9295.52	58.69	123.218	744	0	
Средние:	64.26	50.68	13.57							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6217ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации