ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:24 мкр.д.4 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00177120 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8202 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.08	58.36	13.72	293.60	293.48	0.12	4.027	24	0	*
17/01/21	73.18	58.91	14.27	295.04	295.33	-0.29	4.209	24	0	*
18/01/21	78.15	62.47	15.68	304.70	304.34	0.36	4.781	24	0	*
19/01/21	79.61	63.79	15.82	309.57	309.49	0.08	4.903	24	0	*
20/01/21	78.99	63.21	15.78	309.64	309.50	0.14	4.890	24	0	*
21/01/21	77.53	61.98	15.55	307.42	307.33	0.09	4.784	24	0	*
22/01/21	77.52	62.28	15.24	302.87	302.04	0.83	4.619	24	0	*
23/01/21	76.07	61.28	14.79	308.35	307.51	0.84	4.564	24	0	*
24/01/21	67.17	54.50	12.67	273.13	272.94	0.19	3.453	24	0	*
25/01/21	58.23	47.62	10.61	263.88	263.72	0.16	2.793	24	0	*
26/01/21	59.36	50.34	9.02	338.30	338.09	0.21	3.051	24	0	*
27/01/21	59.87	50.71	9.16	342.69	342.30	0.39	3.136	24	0	*
28/01/21	61.24	51.69	9.55	343.11	342.87	0.24	3.277	24	0	*
29/01/21	62.49	52.60	9.89	333.58	333.10	0.48	3.294	24	0	*
30/01/21	60.12	50.91	9.21	331.53	331.47	0.06	3.055	24	0	*
31/01/21	59.87	50.78	9.09	330.90	330.46	0.44	3.008	24	0	*
01/02/21	59.65	50.58	9.07	334.18	334.08	0.10	3.025	24	0	*
02/02/21	59.98	50.95	9.03	336.40	335.98	0.42	3.036	24	0	*
03/02/21	61.70	52.32	9.38	342.96	342.87	0.09	3.217	24	0	*
04/02/21	62.60	53.07	9.53	340.17	339.68	0.49	3.238	24	0	*
05/02/21	57.52	49.12	8.40	310.27	310.34	-0.07	2.604	24	0	*
06/02/21	60.32	50.92	9.40	313.00	312.67	0.33	2.940	24	0	*
07/02/21	71.89	58.48	13.41	303.09	303.21	-0.12	4.061	24	0	*
08/02/21	77.70	61.67	16.03	283.42	283.11	0.31	4.544	24	0	*
09/02/21	79.61	62.88	16.73	285.08	284.95	0.13	4.772	24	0	*
10/02/21	80.88	63.78	17.10	287.39	287.02	0.37	4.917	24	0	*
11/02/21	78.84	62.59	16.25	287.58	287.20	0.38	4.677	24	0	*
12/02/21	69.11	56.80	12.31	310.09	309.64	0.45	3.811	24	0	*
13/02/21	55.15	47.42	7.73	331.56	331.27	0.29	2.553	24	0	*
14/02/21	57.41	48.82	8.59	335.17	334.77	0.40	2.874	24	0	*
15/02/21	67.74	54.97	12.77	295.19	294.95	0.24	3.766	24	0	*
Итого:				9683.86	9675.71	8.15	115.879	744	0	
Средние:	67.79	55.67	12.12							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6142ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации