

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 18 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00178675 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x25В1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	67.86	56.02	11.84	309.69	304.40	310.07	304.40	0.00	6.90	6.70	3.604	0.000	24	0	*
17/01/21	68.79	56.59	12.20	309.93	304.44	310.25	304.44	0.00	6.90	6.70	3.715	0.000	24	0	*
18/01/21	74.24	60.30	13.94	317.17	310.55	317.10	310.55	0.00	6.90	6.70	4.328	0.000	24	0	*
19/01/21	74.21	60.33	13.88	312.94	306.45	312.91	306.45	0.00	6.90	6.70	4.252	0.000	24	0	*
20/01/21	72.06	57.84	14.22	288.88	283.28	288.91	283.28	0.00	6.90	6.70	4.026	0.000	24	0	*
21/01/21	70.89	56.42	14.47	281.20	275.88	281.13	275.88	0.00	6.90	6.70	3.990	0.000	24	0	*
22/01/21	69.82	56.48	13.34	296.12	290.69	296.25	290.69	0.00	6.90	6.70	3.878	0.000	24	0	*
23/01/21	67.58	54.71	12.87	293.41	288.45	293.73	288.45	0.00	6.90	6.70	3.714	0.000	24	0	*
24/01/21	67.03	54.55	12.48	291.66	286.78	291.96	286.78	0.00	6.90	6.70	3.573	0.000	24	0	*
25/01/21	62.14	52.39	9.75	332.24	327.55	333.12	327.55	0.00	6.90	6.70	3.192	0.000	24	0	*
26/01/21	60.39	51.99	8.40	372.58	367.72	373.91	367.72	0.00	6.90	6.70	3.088	0.000	24	0	*
27/01/21	62.39	53.78	8.61	382.56	377.16	383.84	377.16	0.00	6.90	6.70	3.246	0.000	24	0	*
28/01/21	63.75	54.01	9.74	348.66	343.51	349.63	343.51	0.00	6.90	6.70	3.344	0.000	24	0	*
29/01/21	62.39	52.91	9.48	336.08	331.38	337.14	331.38	0.00	6.90	6.70	3.134	0.000	24	0	*
30/01/21	58.24	50.30	7.94	360.37	356.10	361.86	356.10	0.00	6.90	6.70	2.824	0.000	24	0	*
31/01/21	57.47	49.72	7.75	357.96	353.85	359.46	353.85	0.00	6.90	6.70	2.738	0.000	24	0	*
01/02/21	58.32	50.42	7.90	363.62	359.30	365.12	359.30	0.00	6.90	6.70	2.838	0.000	24	0	*
02/02/21	58.49	50.57	7.92	365.61	361.30	367.18	361.30	0.00	6.90	6.70	2.858	0.000	24	0	*
03/02/21	60.76	51.58	9.18	337.59	333.20	338.82	333.20	0.00	6.90	6.70	3.057	0.000	24	0	*
04/02/21	62.32	52.44	9.88	320.34	315.90	321.39	315.90	0.00	6.90	6.70	3.119	0.000	24	0	*
05/02/21	56.24	48.45	7.79	325.05	321.55	326.54	321.55	0.00	6.90	6.70	2.500	0.000	24	0	*
06/02/21	58.66	48.49	10.17	289.13	285.69	290.13	285.69	0.00	6.90	6.70	2.900	0.000	24	0	*
07/02/21	68.75	53.12	15.63	231.35	227.35	231.38	227.35	0.00	6.90	6.70	3.552	0.000	24	0	*
08/02/21	73.31	55.95	17.36	238.98	234.20	238.72	234.20	0.00	6.90	6.70	4.065	0.000	24	0	*
09/02/21	73.44	55.69	17.75	236.46	231.71	236.18	231.71	0.00	6.90	6.70	4.112	0.000	24	0	*
10/02/21	73.38	55.16	18.22	230.80	226.23	230.55	226.23	0.00	6.90	6.70	4.121	0.000	24	0	*
11/02/21	70.13	53.37	16.76	231.77	227.59	231.70	227.59	0.00	6.90	6.70	3.815	0.000	24	0	*
12/02/21	65.60	50.31	15.29	227.83	224.28	227.96	224.28	0.00	6.90	6.70	3.425	0.000	24	0	*
13/02/21	59.65	48.48	11.17	268.34	264.95	269.09	264.95	0.00	6.90	6.70	2.949	0.000	24	0	*
14/02/21	61.86	51.57	10.29	317.57	313.21	318.51	313.21	0.00	6.90	6.70	3.220	0.000	24	0	*
15/02/21	68.93	54.13	14.80	260.18	255.63	260.32	255.63	0.00	6.90	6.70	3.781	0.000	24	0	*
Итого:				9436.0	9290.28	9454.8	9290.28	0.00			106.958	0.000	744	0	
Средние:	65.45	53.48	11.96						6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 31681ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____