

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое кольцо 9 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7873 ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | Mг     | P1     | P2     | Qo     | Qг     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °С    | °С    | °С    | м3     | т       | м3     | т       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 16/01/21 | 64.35 | 52.73 | 11.62 | 123.71 | 121.31  | 123.71 | 122.03  | -0.72  | 6.90   | 6.70   | 1.408  | -0.038 | 24  | 0   | *  |
| 17/01/21 | 66.94 | 54.42 | 12.52 | 123.69 | 121.16  | 123.69 | 121.97  | -0.81  | 6.90   | 6.70   | 1.517  | -0.044 | 24  | 0   | *  |
| 18/01/21 | 74.46 | 59.12 | 15.34 | 123.58 | 120.50  | 123.58 | 121.56  | -1.06  | 6.90   | 6.70   | 1.847  | -0.063 | 24  | 0   | *  |
| 19/01/21 | 77.65 | 61.47 | 16.18 | 123.52 | 120.16  | 123.51 | 121.35  | -1.19  | 6.90   | 6.70   | 1.944  | -0.073 | 24  | 0   | *  |
| 20/01/21 | 77.89 | 61.54 | 16.35 | 123.57 | 120.21  | 123.58 | 121.42  | -1.21  | 6.90   | 6.70   | 1.966  | -0.074 | 24  | 0   | *  |
| 21/01/21 | 77.74 | 61.44 | 16.30 | 123.55 | 120.19  | 123.54 | 121.38  | -1.19  | 6.90   | 6.70   | 1.960  | -0.073 | 24  | 0   | *  |
| 22/01/21 | 76.26 | 60.74 | 15.52 | 123.63 | 120.41  | 123.63 | 121.57  | -1.16  | 6.90   | 6.70   | 1.872  | -0.070 | 24  | 0   | *  |
| 23/01/21 | 73.59 | 58.88 | 14.71 | 123.63 | 120.63  | 123.64 | 121.69  | -1.06  | 6.90   | 6.70   | 1.774  | -0.062 | 24  | 0   | *  |
| 24/01/21 | 67.72 | 55.18 | 12.54 | 123.64 | 121.10  | 123.63 | 121.90  | -0.80  | 6.90   | 6.70   | 1.520  | -0.044 | 24  | 0   | *  |
| 25/01/21 | 60.56 | 50.25 | 10.31 | 123.67 | 121.65  | 123.68 | 122.24  | -0.59  | 6.90   | 6.70   | 1.256  | -0.030 | 24  | 0   | *  |
| 26/01/21 | 60.06 | 49.81 | 10.25 | 123.66 | 121.66  | 123.65 | 122.21  | -0.55  | 6.90   | 6.70   | 1.243  | -0.027 | 24  | 0   | *  |
| 27/01/21 | 61.16 | 50.63 | 10.53 | 123.63 | 121.49  | 123.63 | 122.19  | -0.70  | 6.90   | 6.70   | 1.274  | -0.035 | 24  | 0   | *  |
| 28/01/21 | 62.88 | 51.73 | 11.15 | 123.59 | 121.38  | 123.60 | 122.07  | -0.69  | 6.90   | 6.70   | 1.352  | -0.036 | 24  | 0   | *  |
| 29/01/21 | 61.70 | 51.18 | 10.52 | 123.56 | 121.41  | 123.56 | 122.03  | -0.62  | 6.90   | 6.70   | 1.272  | -0.032 | 24  | 0   | *  |
| 30/01/21 | 58.07 | 48.61 | 9.46  | 123.52 | 121.60  | 123.51 | 122.13  | -0.53  | 6.90   | 6.70   | 1.148  | -0.026 | 24  | 0   | *  |
| 31/01/21 | 57.71 | 48.42 | 9.29  | 123.54 | 121.62  | 123.54 | 122.16  | -0.54  | 6.90   | 6.70   | 1.128  | -0.026 | 24  | 0   | *  |
| 01/02/21 | 58.59 | 48.99 | 9.60  | 123.48 | 121.56  | 123.48 | 122.04  | -0.48  | 6.90   | 6.70   | 1.166  | -0.024 | 24  | 0   | *  |
| 02/02/21 | 58.17 | 48.77 | 9.40  | 123.27 | 121.38  | 123.28 | 121.88  | -0.50  | 6.90   | 6.70   | 1.140  | -0.024 | 24  | 0   | *  |
| 03/02/21 | 61.01 | 50.63 | 10.38 | 123.29 | 121.22  | 123.28 | 121.78  | -0.56  | 6.90   | 6.70   | 1.256  | -0.028 | 24  | 0   | *  |
| 04/02/21 | 60.63 | 50.59 | 10.04 | 123.66 | 121.59  | 123.66 | 122.20  | -0.61  | 6.90   | 6.70   | 1.221  | -0.031 | 24  | 0   | *  |
| 05/02/21 | 55.54 | 47.08 | 8.46  | 123.67 | 121.90  | 123.67 | 122.37  | -0.47  | 6.90   | 6.70   | 1.029  | -0.022 | 24  | 0   | *  |
| 06/02/21 | 59.07 | 49.29 | 9.78  | 123.53 | 121.56  | 123.53 | 122.14  | -0.58  | 6.90   | 6.70   | 1.188  | -0.029 | 24  | 0   | *  |
| 07/02/21 | 71.29 | 57.48 | 13.81 | 123.48 | 120.69  | 123.48 | 121.59  | -0.90  | 6.90   | 6.70   | 1.668  | -0.052 | 24  | 0   | *  |
| 08/02/21 | 77.46 | 61.60 | 15.86 | 123.53 | 120.27  | 123.53 | 121.38  | -1.11  | 6.90   | 6.70   | 1.908  | -0.068 | 24  | 0   | *  |
| 09/02/21 | 77.77 | 61.48 | 16.29 | 123.56 | 120.22  | 123.55 | 121.39  | -1.17  | 6.90   | 6.70   | 1.961  | -0.072 | 24  | 0   | *  |
| 10/02/21 | 77.61 | 63.75 | 13.86 | 149.76 | 145.74  | 149.76 | 147.04  | -1.30  | 6.90   | 6.70   | 2.024  | -0.083 | 24  | 0   | *  |
| 11/02/21 | 75.37 | 63.56 | 11.81 | 168.37 | 164.15  | 168.37 | 165.28  | -1.13  | 6.90   | 6.70   | 1.938  | -0.072 | 24  | 0   | *  |
| 12/02/21 | 68.04 | 56.76 | 11.28 | 141.06 | 138.13  | 141.07 | 138.94  | -0.81  | 6.90   | 6.70   | 1.558  | -0.046 | 24  | 0   | *  |
| 13/02/21 | 60.34 | 50.26 | 10.08 | 125.14 | 123.02  | 125.14 | 123.60  | -0.58  | 6.90   | 6.70   | 1.239  | -0.029 | 24  | 0   | *  |
| 14/02/21 | 61.42 | 50.71 | 10.71 | 125.07 | 122.93  | 125.06 | 123.54  | -0.61  | 6.90   | 6.70   | 1.317  | -0.031 | 24  | 0   | *  |
| 15/02/21 | 73.11 | 58.72 | 14.39 | 125.88 | 122.88  | 125.89 | 123.95  | -1.07  | 6.90   | 6.70   | 1.769  | -0.063 | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       |       | 3924.4 | 3843.72 | 3924.4 | 3869.02 | -25.30 |        |        | 46.863 | -1.427 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 66.90 | 54.70 | 12.20 |        |         |        |         |        | 6.90   | 6.70   |        |        |     |     |    |

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 21096ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_