

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 24 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00167073 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хААА7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.41	48.17	16.24	163.00	159.88	157.82	156.14	3.74	6.20	7.73	2.589	0.161	24	0	*
17/01/21	66.98	49.44	17.54	163.17	159.87	157.86	156.07	3.80	6.20	7.31	2.796	0.169	24	0	*
18/01/21	74.50	52.92	21.58	163.70	159.71	157.84	155.79	3.92	6.20	7.27	3.440	0.188	24	0	*
19/01/21	77.72	54.85	22.87	163.91	159.59	157.82	155.66	3.93	6.20	7.22	3.645	0.196	24	0	*
20/01/21	77.96	54.79	23.17	164.07	159.75	157.90	155.74	4.01	6.20	7.12	3.696	0.200	24	0	*
21/01/21	77.81	54.68	23.13	164.03	159.71	157.86	155.70	4.01	6.20	7.13	3.689	0.199	24	0	*
22/01/21	76.35	54.40	21.95	163.90	159.71	157.91	155.75	3.96	6.20	7.13	3.501	0.195	24	0	*
23/01/21	73.69	52.98	20.71	163.61	159.64	157.86	155.80	3.84	6.20	7.15	3.300	0.184	24	0	*
24/01/21	67.86	50.30	17.56	163.06	159.68	157.75	155.92	3.76	6.20	7.13	2.796	0.170	24	0	*
25/01/21	60.66	46.37	14.29	162.68	159.95	157.84	156.29	3.66	6.20	7.20	2.277	0.151	24	0	*
26/01/21	60.12	45.96	14.16	162.68	160.00	157.90	156.40	3.60	6.20	7.24	2.260	0.147	24	0	*
27/01/21	61.24	46.54	14.70	162.39	159.61	157.60	155.98	3.63	6.20	7.09	2.339	0.151	24	0	*
28/01/21	62.94	47.39	15.55	162.52	159.58	157.61	155.93	3.65	6.20	7.01	2.473	0.155	24	0	*
29/01/21	61.80	47.05	14.75	162.42	159.56	157.58	155.97	3.59	6.20	7.01	2.349	0.151	24	0	*
30/01/21	58.16	44.96	13.20	162.00	159.48	157.42	155.98	3.50	6.20	7.03	2.101	0.140	24	0	*
31/01/21	57.81	44.83	12.98	161.98	159.48	157.44	156.00	3.48	6.20	7.03	2.063	0.139	24	0	*
01/02/21	58.72	45.30	13.42	162.69	160.09	158.06	156.59	3.50	6.20	7.03	2.142	0.141	24	0	*
02/02/21	58.29	45.02	13.27	161.69	159.17	157.11	155.67	3.50	6.20	7.02	2.104	0.140	24	0	*
03/02/21	61.04	45.92	15.12	155.23	152.58	150.85	149.39	3.19	6.20	7.32	2.298	0.130	24	0	*
04/02/21	60.73	46.54	14.19	162.21	159.51	157.77	156.17	3.34	6.20	7.14	2.258	0.139	24	0	*
05/02/21	55.65	43.79	11.86	161.59	159.31	157.48	156.06	3.25	6.20	7.12	1.884	0.126	24	0	*
06/02/21	59.10	45.34	13.76	161.65	159.06	157.38	155.83	3.23	6.20	7.14	2.180	0.130	24	0	*
07/02/21	71.31	51.80	19.51	162.53	158.79	157.54	155.55	3.24	6.20	7.24	3.094	0.152	24	0	*
08/02/21	77.52	54.99	22.53	163.34	159.03	157.74	155.58	3.45	6.20	7.09	3.580	0.172	24	0	*
09/02/21	77.84	54.67	23.17	163.39	159.07	157.72	155.56	3.51	6.20	7.10	3.685	0.174	24	0	*
10/02/21	77.67	54.50	23.17	163.38	159.06	157.71	155.55	3.51	6.20	7.18	3.682	0.174	24	0	*
11/02/21	75.40	53.50	21.90	163.09	158.97	157.58	155.50	3.47	6.20	7.42	3.475	0.168	24	0	*
12/02/21	67.66	49.65	18.01	162.43	159.04	157.54	155.76	3.28	6.20	7.15	2.855	0.146	24	0	*
13/02/21	60.45	46.05	14.40	161.72	158.99	157.30	155.74	3.25	6.20	7.25	2.282	0.133	24	0	*
14/02/21	61.43	46.24	15.19	161.57	158.78	157.15	155.56	3.22	6.20	7.49	2.404	0.133	24	0	*
15/02/21	73.08	52.58	20.50	162.39	158.54	157.29	155.26	3.28	6.20	7.21	3.244	0.156	24	0	*
Итого:				5038.0	4935.19	4880.2	4824.89	110.30			86.481	4.910	744	0	
Средние:	66.96	49.40	17.56						6.20	7.18					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4751ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____