ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 28 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178569 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A9D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.89	59.21	12.68	891.69	871.12	898.61	884.11	0.00	-12.99	7.00	7.00	11.039	-0.770	24	0	
17/12/20	67.90	56.45	11.45	905.04	886.23	913.46	900.00	0.00	-13.77	7.00	7.00	10.138	-0.778	24	0	
18/12/20	67.73	56.30	11.43	888.88	870.50	896.80	883.66	0.00	-13.16	7.00	7.00	9.943	-0.742	24	0	
19/12/20	70.78	57.99	12.79	872.37	852.83	879.73	866.09	0.00	-13.26	7.00	7.00	10.906	-0.770	24	0	
20/12/20	74.39	60.19	14.20	866.21	845.00	872.93	858.43	0.00	-13.43	7.00	7.00	11.998	-0.809	24	0	
21/12/20	74.58	60.26	14.32	868.68	847.30	875.56	860.98	0.00	-13.68	7.00	7.00	12.135	-0.825	24	0	
22/12/20	74.56	60.43	14.13	870.64	849.23	876.80	862.13	0.00	-12.90	7.00	7.00	11.997	-0.781	24	0	
23/12/20	70.56	57.94	12.62	877.94	858.40	884.84	871.15	0.00	-12.75	7.00	7.00	10.831	-0.740	24	0	
24/12/20	67.59	55.97	11.62	884.87	866.67	892.66	879.74	0.00	-13.07	7.00	7.00	10.064	-0.733	24	0	
25/12/20	67.02	55.60	11.42	891.09	873.03	899.05	886.21	0.00	-13.18	7.00	7.00	9.967	-0.734	24	0	
26/12/20	67.84	56.11	11.73	893.32	874.82	901.10	888.00	0.00	-13.18	7.00	7.00	10.258	-0.741	24	0	
27/12/20	66.46	55.10	11.36	893.45	875.62	901.90	889.24	0.00	-13.62	7.00	7.00	9.930	-0.752	24	0	
28/12/20	64.68	53.89	10.79	883.40	866.64	891.93	879.90	0.00	-13.26	7.00	7.00	9.337	-0.716	24	0	
29/12/20	65.16	54.15	11.01	882.18	865.23	891.13	879.03	0.00	-13.80	7.00	7.00	9.513	-0.748	24	0	
30/12/20	66.53	55.06	11.47	885.76	868.06	894.63	882.08	0.00	-14.02	7.00	7.00	9.947	-0.773	24	0	
31/12/20	66.24	54.78	11.46	886.31	868.74	895.09	882.66	0.00	-13.92	7.00	7.00	9.941	-0.764	24	0	
01/01/21	67.16	55.64	11.52	895.63	877.43	904.49	891.57	0.00	-14.14	7.00	7.00	10.100	-0.788	24	0	
02/01/21	67.20	55.73	11.47	894.59	876.39	902.52	889.56	0.00	-13.17	7.00	7.00	10.046	-0.735	24	0	
03/01/21	66.90	55.42	11.48	892.91	874.87	901.15	888.34	0.00	-13.47	7.00	7.00	10.038	-0.748	24	0	
04/01/21	66.48	55.13	11.35	890.99	873.22	899.17	886.52	0.00	-13.30	7.00	7.00	9.900	-0.734	24	0	
05/01/21	65.17	54.19	10.98	886.99	869.95	895.43	883.25	0.00	-13.30	7.00	7.00	9.538	-0.722	24	0	
06/01/21	64.68	53.71	10.97	882.73	865.97	891.53	879.62	0.00	-13.65	7.00	7.00	9.490	-0.734	24	0	
07/01/21	64.70	53.66	11.04	883.24	866.47	892.39	880.48	0.00	-14.01	7.00	7.00	9.554	-0.753	24	0	
08/01/21	64.40	53.44	10.96	883.16	866.55	892.15	880.32	0.00	-13.77	7.00	7.00	9.482	-0.737	24	0	
09/01/21	64.69	53.76	10.93	885.78	869.00	894.68	882.72	0.00	-13.72	7.00	7.00	9.496	-0.739	24	0	
10/01/21	64.30	53.68	10.62	884.54	867.93	893.21	881.31	0.00	-13.38	7.00	7.00	9.207	-0.719	24	0	
11/01/21	71.65	58.53	13.12	884.81	864.45	891.83	877.75	0.00	-13.30	7.00	7.00	11.326	-0.779	24	0	
12/01/21	78.68	63.52	15.16	888.72	864.66	890.99	874.64	0.00	-9.98	7.00	7.00	13.114	-0.635	24	0	
13/01/21	78.27	63.16	15.11	889.77	865.92	893.09	876.87	0.00	-10.95	7.00	7.00	13.090	-0.692	24	0	
14/01/21	73.01	59.55	13.46	885.09	864.08	890.56	876.07	0.00	-11.99	7.00	7.00	11.630	-0.715	24	0	
15/01/21	65.99	54.71	11.28	878.67	861.36	885.85	873.56	0.00	-12.20	7.00	7.00	9.702	-0.668	24	0	
Итого:				27449.	26867.6	27685.	27275.9	0.00	-408.32			323.657	-23.074	744	0	
Средние:	68.61	56.55	12.06							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5935ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации