

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: пр. Ленина д.55/1 1 вв Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00178835 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x798C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.51	61.63	13.88	264.89	263.85	1.04	3.678	24	0	*
17/12/20	70.55	58.06	12.49	260.38	259.25	1.13	3.251	24	0	*
18/12/20	69.98	57.46	12.52	254.59	253.49	1.10	3.186	24	0	*
19/12/20	73.27	59.37	13.90	249.41	248.34	1.07	3.464	24	0	*
20/12/20	77.59	61.98	15.61	245.88	244.85	1.03	3.840	24	0	*
21/12/20	78.19	62.57	15.62	249.46	248.34	1.12	3.900	24	0	*
22/12/20	77.08	61.98	15.10	250.66	249.56	1.10	3.785	24	0	*
23/12/20	74.33	60.07	14.26	247.70	246.59	1.11	3.531	24	0	*
24/12/20	73.01	59.24	13.77	250.22	249.14	1.08	3.444	24	0	*
25/12/20	73.64	60.08	13.56	257.52	256.39	1.13	3.490	24	0	*
26/12/20	72.36	59.14	13.22	255.28	254.15	1.13	3.374	24	0	*
27/12/20	72.61	59.38	13.23	256.27	255.21	1.06	3.389	24	0	*
28/12/20	73.73	60.57	13.16	264.06	262.87	1.19	3.475	24	0	*
29/12/20	73.59	60.37	13.22	262.57	261.48	1.09	3.471	24	0	*
30/12/20	73.75	60.39	13.36	260.40	259.37	1.03	3.482	24	0	*
31/12/20	73.51	60.18	13.33	257.42	256.48	0.94	3.433	24	0	*
01/01/21	73.82	60.41	13.41	257.01	256.17	0.84	3.444	24	0	*
02/01/21	73.84	60.47	13.37	257.43	256.48	0.95	3.441	24	0	*
03/01/21	73.47	60.06	13.41	253.70	252.79	0.91	3.400	24	0	*
04/01/21	71.97	59.04	12.93	254.67	253.78	0.89	3.288	24	0	*
05/01/21	72.59	59.47	13.12	254.44	253.57	0.87	3.338	24	0	*
06/01/21	72.43	59.16	13.27	252.78	251.93	0.85	3.352	24	0	*
07/01/21	72.13	58.92	13.21	252.61	251.83	0.78	3.336	24	0	*
08/01/21	70.08	57.18	12.90	239.96	239.49	0.47	3.090	24	0	*
09/01/21	72.77	59.53	13.24	254.05	253.56	0.49	3.361	24	0	*
10/01/21	72.56	59.57	12.99	255.60	255.03	0.57	3.316	24	0	*
11/01/21	74.52	60.79	13.73	255.77	255.10	0.67	3.512	24	0	*
12/01/21	79.45	63.45	16.00	240.43	239.84	0.59	3.849	24	0	*
13/01/21	79.52	63.18	16.34	237.59	236.99	0.60	3.885	24	0	*
14/01/21	76.98	62.11	14.87	249.07	248.36	0.71	3.701	24	0	*
15/01/21	71.00	58.27	12.73	253.23	252.48	0.75	3.220	24	0	*
Итого:				7855.05	7826.76	28.29	107.726	744	0	
Средние:	73.86	60.13	13.73							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 2812ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации