ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое кольцо д.60 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00177107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF933 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	73.48	61.24	12.24	288.09	289.40	-1.31	3.529	24	0	
17/01/21	74.62	61.79	12.83	287.51	288.92	-1.41	3.693	24	0	
18/01/21	79.21	61.43	17.78	202.25	203.21	-0.96	3.601	24	0	*
19/01/21	81.10	58.09	23.01	164.93	166.47	-1.54	3.797	24	0	
20/01/21	80.48	57.54	22.94	165.23	166.65	-1.42	3.791	24	0	
21/01/21	78.96	56.46	22.50	164.87	166.39	-1.52	3.709	24	0	
22/01/21	78.94	56.80	22.14	165.74	167.24	-1.50	3.667	24	0	
23/01/21	77.48	55.99	21.49	165.40	166.93	-1.53	3.556	24	0	
24/01/21	76.43	56.62	19.81	175.31	177.01	-1.70	3.473	24	0	
25/01/21	74.36	55.73	18.63	174.61	176.23	-1.62	3.250	24	0	
26/01/21	73.33	54.14	19.19	160.38	161.71	-1.33	3.075	24	0	
27/01/21	73.16	53.82	19.34	158.82	160.17	-1.35	3.070	24	0	
28/01/21	73.85	54.04	19.81	156.75	158.08	-1.33	3.102	24	0	
29/01/21	73.95	53.67	20.28	142.07	142.78	-0.71	2.890	24	0	*
30/01/21	73.88	54.68	19.20	159.58	160.79	-1.21	3.066	24	0	
31/01/21	73.61	54.67	18.94	159.72	160.99	-1.27	3.023	24	0	
01/02/21	73.40	54.60	18.80	161.10	162.47	-1.37	3.026	24	0	
02/02/21	73.78	54.38	19.40	155.53	156.67	-1.14	3.015	24	0	
03/02/21	74.02	53.86	20.16	150.07	151.11	-1.04	3.026	24	0	
04/02/21	73.63	53.56	20.07	147.89	148.99	-1.10	2.965	24	0	
05/02/21	73.86	54.67	19.19	131.38	134.74	-3.36	2.530	24	0	*
06/02/21	74.25	53.82	20.43	127.90	127.11	0.79	2.614	24	0	
07/02/21	76.80	51.98	24.82	120.35	120.40	-0.05	2.985	24	0	
08/02/21	79.09	51.22	27.87	117.85	117.85	0.00	3.287	24	0	
09/02/21	81.03	51.23	29.80	118.08	118.12	-0.04	3.519	24	0	
10/02/21	82.31	51.78	30.53	118.57	118.75	-0.18	3.621	24	0	
11/02/21	80.18	51.41	28.77	119.74	119.94	-0.20	3.444	24	0	
12/02/21	74.54	49.51	25.03	122.89	123.06	-0.17	3.074	24	0	
13/02/21	66.32	46.29	20.03	124.17	124.37	-0.20	2.484	24	0	
14/02/21	67.29	46.44	20.85	122.35	122.54	-0.19	2.546	24	0	
15/02/21	72.38	48.02	24.36	118.07	118.23	-0.16	2.873	24	0	
Итого:				4847.20	4877.32	-30.12	99.301	744	0	
Средние:	75.47	54.17	21.29							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5734ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации