

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.38 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00179107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0х37В8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	74.81	56.74	18.07	134.43	133.60	0.83	2.432	24	0	*
17/12/20	70.51	54.04	16.47	143.42	144.41	-0.99	2.362	24	0	
18/12/20	69.93	53.75	16.18	142.79	143.73	-0.94	2.306	24	0	
19/12/20	73.32	55.87	17.45	144.32	145.33	-1.01	2.517	24	0	
20/12/20	77.61	58.34	19.27	146.31	147.27	-0.96	2.820	24	0	
21/12/20	78.21	58.71	19.50	146.93	147.79	-0.86	2.865	24	0	
22/12/20	77.10	58.14	18.96	146.68	147.47	-0.79	2.781	24	0	
23/12/20	74.33	56.66	17.67	145.99	146.75	-0.76	2.578	24	0	
24/12/20	73.03	56.02	17.01	146.68	147.44	-0.76	2.496	24	0	
25/12/20	73.64	56.65	16.99	147.74	148.55	-0.81	2.507	24	0	
26/12/20	72.39	55.70	16.69	145.45	146.32	-0.87	2.427	24	0	
27/12/20	72.61	55.91	16.70	146.44	147.25	-0.81	2.446	24	0	
28/12/20	73.70	57.01	16.69	148.93	149.79	-0.86	2.483	24	0	
29/12/20	73.58	57.25	16.33	148.41	149.32	-0.91	2.423	24	0	
30/12/20	73.78	57.29	16.49	151.19	152.02	-0.83	2.491	24	0	
31/12/20	73.52	56.96	16.56	147.74	148.54	-0.80	2.446	24	0	
01/01/21	73.86	57.34	16.52	148.61	149.41	-0.80	2.455	24	0	
02/01/21	73.87	57.39	16.48	148.39	149.21	-0.82	2.446	24	0	
03/01/21	73.50	57.15	16.35	147.93	148.67	-0.74	2.421	24	0	
04/01/21	72.00	55.96	16.04	146.72	147.64	-0.92	2.348	24	0	
05/01/21	72.62	56.25	16.37	147.39	148.24	-0.85	2.410	24	0	
06/01/21	72.48	56.09	16.39	147.42	148.28	-0.86	2.414	24	0	
07/01/21	72.19	55.81	16.38	146.89	147.77	-0.88	2.405	24	0	
08/01/21	70.06	54.04	16.02	141.22	141.62	-0.40	2.260	24	0	
09/01/21	72.81	56.57	16.24	151.78	151.33	0.45	2.462	24	0	
10/01/21	72.61	56.71	15.90	151.83	151.29	0.54	2.413	24	0	
11/01/21	74.52	57.59	16.93	149.18	148.68	0.50	2.526	24	0	
12/01/21	79.53	60.32	19.21	147.29	146.84	0.45	2.830	24	0	
13/01/21	79.62	59.97	19.65	146.44	145.94	0.50	2.877	24	0	
14/01/21	77.07	58.88	18.19	150.81	150.27	0.54	2.738	24	0	
15/01/21	71.06	55.25	15.81	150.01	149.34	0.67	2.370	24	0	
Итого:				4555.36	4570.11	-14.75	77.755	744	0	
Средние:	73.86	56.78	17.08							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5472ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____