

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Герцена 24б Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00170297 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВС98 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.36	55.23	9.13	338.37	331.97	330.88	326.09	0.00	5.88	6.64	1.68	3.060	0.324	24	0	*
17/01/21	66.89	57.09	9.80	338.06	331.22	331.02	326.01	0.00	5.21	6.64	1.69	3.278	0.297	24	0	*
18/01/21	74.40	62.36	12.04	337.95	329.67	329.62	323.72	0.00	5.95	6.60	1.68	3.999	0.370	24	0	*
19/01/21	77.67	64.47	13.20	325.99	317.40	317.41	311.33	0.00	6.07	6.56	1.69	4.222	0.391	24	0	*
20/01/21	77.87	63.71	14.16	301.23	293.26	293.25	287.72	0.00	5.54	6.50	1.69	4.186	0.352	24	0	*
21/01/21	77.73	63.45	14.28	300.88	292.95	293.07	287.60	0.00	5.35	6.51	1.69	4.209	0.339	24	0	*
22/01/21	76.28	62.66	13.62	300.80	293.08	292.92	287.62	0.00	5.46	6.52	1.69	4.021	0.341	24	0	*
23/01/21	73.61	60.80	12.81	301.08	293.85	293.86	288.84	0.00	5.01	6.55	1.69	3.792	0.304	24	0	*
24/01/21	67.81	56.97	10.84	300.76	294.55	294.08	289.60	0.00	4.95	6.52	1.69	3.224	0.281	24	0	*
25/01/21	60.93	50.57	10.36	220.54	216.77	215.94	213.36	0.00	3.41	6.66	1.69	2.270	0.172	24	0	*
26/01/21	59.71	38.39	21.32	83.81	82.37	81.15	80.67	0.00	1.70	6.77	1.69	1.761	0.065	24	0	*
27/01/21	60.72	41.11	19.61	103.18	101.42	99.83	99.10	0.00	2.32	6.76	1.69	1.993	0.095	24	0	*
28/01/21	62.69	45.55	17.14	142.17	139.62	138.07	136.63	0.00	2.99	6.75	1.68	2.405	0.136	24	0	*
29/01/21	61.36	47.04	14.32	172.28	169.31	167.77	166.01	0.00	3.30	6.74	1.68	2.438	0.155	24	0	*
30/01/21	58.02	46.13	11.89	191.37	188.39	186.81	184.89	0.00	3.50	6.76	1.69	2.255	0.161	24	0	*
31/01/21	57.67	45.92	11.75	191.12	188.17	186.74	184.82	0.00	3.35	6.76	1.69	2.228	0.153	24	0	*
01/02/21	58.57	46.50	12.07	191.16	188.13	186.58	184.66	0.00	3.47	6.76	1.69	2.286	0.161	24	0	*
02/02/21	58.15	46.33	11.82	190.80	187.85	186.07	184.17	0.00	3.68	6.74	1.69	2.239	0.170	24	0	*
03/02/21	60.90	47.89	13.01	190.95	187.67	185.96	183.92	0.00	3.75	6.72	1.69	2.455	0.179	24	0	*
04/02/21	60.61	47.95	12.66	191.98	188.77	186.89	184.83	0.00	3.94	6.73	1.69	2.406	0.188	24	0	*
05/02/21	55.52	44.91	10.61	191.51	188.80	186.90	185.11	0.00	3.69	6.74	1.69	2.019	0.165	24	0	*
06/02/21	58.91	46.66	12.25	191.17	188.12	186.76	184.84	0.00	3.28	6.73	1.69	2.317	0.153	24	0	*
07/02/21	71.09	53.86	17.23	192.10	187.75	187.09	184.49	0.00	3.26	6.70	1.69	3.248	0.175	24	0	*
08/02/21	77.31	57.53	19.78	192.96	187.89	187.05	184.17	0.00	3.72	6.70	1.69	3.738	0.214	24	0	*
09/02/21	77.65	57.34	20.31	192.59	187.55	186.55	183.67	0.00	3.88	6.71	1.69	3.828	0.222	24	0	*
10/02/21	77.48	57.13	20.35	192.00	186.96	186.23	183.35	0.00	3.61	6.70	1.69	3.827	0.206	24	0	*
11/02/21	75.23	55.90	19.33	191.73	186.94	185.63	182.85	0.00	4.09	6.70	1.69	3.635	0.228	24	0	*
12/02/21	67.52	51.45	16.07	190.84	186.90	185.47	183.14	0.00	3.76	6.71	1.69	3.021	0.193	24	0	*
13/02/21	60.34	47.32	13.02	189.97	186.77	185.03	183.03	0.00	3.74	6.72	1.69	2.448	0.177	24	0	*
14/02/21	61.26	47.61	13.65	189.68	186.41	185.07	183.04	0.00	3.37	6.72	1.69	2.555	0.160	24	0	*
15/02/21	72.90	54.68	18.22	191.46	186.93	185.85	183.22	0.00	3.71	6.68	1.69	3.420	0.202	24	0	*
Итого:				6820.4	6677.44	6645.5	6552.50	0.00	124.94			92.783	6.729	744	0	
Средние:	66.81	52.40	14.40							6.67	1.68					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6192ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации