

КОМСОМОЛЬСКАЯ 17

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС183 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.13	62.71	9.42	418.61	408.88	420.65	413.07	0.00	-4.19	6.35	6.00	3.857	-0.263	24	0	*
17/12/20	66.20	58.10	8.10	421.52	413.12	423.32	416.72	0.00	-3.60	6.35	6.00	3.350	-0.209	24	0	*
18/12/20	67.87	59.46	8.41	421.60	412.85	424.47	417.58	0.00	-4.73	6.32	6.00	3.471	-0.281	24	0	*
19/12/20	71.96	62.39	9.57	417.95	408.29	420.80	413.31	0.00	-5.02	6.33	6.00	3.909	-0.313	24	0	*
20/12/20	77.67	66.69	10.98	417.51	406.47	419.12	410.72	0.00	-4.25	6.35	6.00	4.472	-0.283	24	0	*
21/12/20	77.95	66.80	11.15	415.66	404.56	417.66	409.20	0.00	-4.64	6.32	6.00	4.514	-0.310	24	0	*
22/12/20	76.60	65.95	10.65	417.45	406.67	418.72	410.47	0.00	-3.80	6.31	6.00	4.334	-0.250	24	0	*
23/12/20	70.71	61.61	9.10	418.25	408.88	421.03	413.70	0.00	-4.82	6.33	6.00	3.721	-0.297	24	0	*
24/12/20	67.84	59.36	8.48	417.24	408.57	420.17	413.39	0.00	-4.82	6.34	6.00	3.459	-0.286	24	0	*
25/12/20	68.04	59.55	8.49	417.79	409.12	420.39	413.51	0.00	-4.39	6.35	6.00	3.473	-0.261	24	0	*
26/12/20	67.57	59.09	8.48	418.33	409.69	420.15	413.42	0.00	-3.73	6.35	6.00	3.475	-0.220	24	0	*
27/12/20	66.40	58.20	8.20	417.84	409.52	421.00	414.48	0.00	-4.96	6.35	6.00	3.358	-0.288	24	0	*
28/12/20	64.67	56.95	7.72	417.77	409.87	420.28	414.02	0.00	-4.15	6.36	6.00	3.162	-0.236	24	0	*
29/12/20	65.56	57.61	7.95	416.95	408.84	419.54	413.11	0.00	-4.27	6.37	6.00	3.250	-0.246	24	0	*
30/12/20	69.49	60.64	8.85	418.37	409.31	420.99	413.88	0.00	-4.57	6.37	6.00	3.621	-0.277	24	0	*
31/12/20	71.27	62.10	9.17	418.73	409.20	420.53	413.08	0.00	-3.88	6.37	6.00	3.753	-0.241	24	0	*
01/01/21	68.34	59.83	8.51	418.75	409.94	420.34	413.43	0.00	-3.49	6.38	6.00	3.491	-0.209	24	0	*
02/01/21	67.94	59.50	8.44	418.99	410.28	420.72	413.90	0.00	-3.62	6.36	6.00	3.464	-0.215	24	0	*
03/01/21	67.59	59.16	8.43	418.35	409.71	420.50	413.78	0.00	-4.07	6.37	6.90	3.449	-0.241	24	0	*
04/01/21	66.45	58.36	8.09	416.64	408.36	419.38	412.78	0.00	-4.42	6.36	6.00	3.308	-0.258	24	0	*
05/01/21	65.30	57.40	7.90	416.67	408.58	418.54	412.17	0.00	-3.59	6.36	9.22	3.201	-0.206	24	0	*
06/01/21	65.63	57.51	8.12	415.31	407.20	417.37	411.12	0.00	-3.92	6.36	13.38	3.245	-0.226	24	0	*
07/01/21	67.84	59.27	8.57	416.20	407.56	418.51	411.79	0.00	-4.23	6.36	6.00	3.495	-0.251	24	0	*
08/01/21	67.86	59.29	8.57	418.61	409.95	420.53	413.78	0.00	-3.83	6.36	6.00	3.514	-0.227	24	0	*
09/01/21	66.35	58.24	8.11	419.07	410.77	421.08	414.54	0.00	-3.77	6.37	9.69	3.303	-0.220	24	0	*
10/01/21	64.70	57.08	7.62	421.09	413.11	423.19	416.84	0.00	-3.73	6.39	9.70	3.119	-0.213	24	0	*
11/01/21	70.58	61.47	9.11	422.78	413.31	424.71	417.34	0.00	-4.03	6.37	6.90	3.763	-0.248	24	0	*
12/01/21	79.56	68.43	11.13	423.06	411.34	424.76	415.84	0.00	-4.50	6.40	6.00	4.586	-0.308	24	0	*
13/01/21	79.07	66.28	12.79	354.15	344.49	356.15	349.05	0.00	-4.56	6.33	6.00	4.411	-0.302	24	0	*
14/01/21	74.98	57.94	17.04	212.80	207.48	214.41	211.05	0.00	-3.57	6.27	9.97	3.529	-0.207	24	0	*
15/01/21	63.80	53.84	9.96	306.00	300.38	307.86	303.75	0.00	-3.37	6.33	13.62	2.939	-0.182	24	0	*
Итого:				12590.	12316.3	12656.	12444.8	0.00	-128.52			111.996	-7.774	744	0	
Средние:	69.61	60.34	9.26							6.35	7.01					

Период нормальной работы 744ч

комсомольская 17

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1925ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации