ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое Кольцо 15 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 6.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00166300 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x348A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/12/20	71.99	59.89	12.10	307.13	300.04	307.55	302.46	0.00	-2.42	6.55	6.70	3.631	-0.145	24	0	*	0.0000
17/12/20	66.16	55.69	10.47	306.65	300.59	307.54	303.15	0.00	-2.56	6.55	6.70	3.142	-0.143	24	0	*	0.0000
18/12/20	67.81	57.00	10.81	306.54	300.21	307.31	302.72	0.00	-2.51	6.52	6.70	3.240	-0.143	24	0	*	0.0000
19/12/20	72.01	59.80	12.21	306.91	299.79	307.30	302.26	0.00	-2.47	6.54	6.70	3.657	-0.148	24	0	*	0.0000
20/12/20	77.60	63.62	13.98	307.07	298.91	306.97	301.28	0.00	-2.37	6.56	6.70	4.180	-0.151	24	0	*	0.0000
21/12/20	77.86	63.75	14.11	307.17	299.01	306.94	301.23	0.00	-2.22	6.53	6.70	4.218	-0.141	24	0	*	0.0000
22/12/20	76.49	62.97	13.52	307.41	299.46	307.45	301.89	0.00	-2.43	6.53	6.70	4.049	-0.153	24	0	*	0.0000
23/12/20	70.53	58.90	11.63	307.20	300.36	307.79	302.88	0.00	-2.52	6.53	6.70	3.487	-0.148	24	0	*	0.0000
24/12/20	67.75	56.87	10.88	306.71	300.40	307.38	302.82	0.00	-2.42	6.55	6.70	3.263	-0.138	24	0	*	0.0000
25/12/20	67.95	57.05	10.90	306.83	300.41	307.68	303.12	0.00	-2.71	6.56	6.70	3.269	-0.155	24	0	*	0.0000
26/12/20	67.49	56.67	10.82	306.54	300.28	307.19	302.63	0.00	-2.35	6.56	6.70	3.245	-0.133	24	0	*	0.0000
27/12/20	66.28	55.92	10.36	306.36	300.28	307.28	302.83	0.00	-2.55	6.56	6.70	3.109	-0.143	24	0	*	0.0000
28/12/20	64.60	54.73	9.87	306.36	300.60	307.39	303.07	0.00	-2.47	6.57	6.70	2.965	-0.135	24	0	*	0.0000
29/12/20	65.54	55.29	10.25	306.53	300.57	307.38	303.02	0.00	-2.45	6.58	6.70	3.075	-0.135	24	0	*	0.0000
30/12/20	69.46	58.05	11.41	306.56	299.92	307.32	302.58	0.00	-2.66	6.58	6.70	3.421	-0.154	24	0	*	0.0000
31/12/20	71.17	59.40	11.77	306.99	300.02	307.46	302.50	0.00	-2.48	6.57	6.70	3.532	-0.147	24	0	*	0.0000
01/01/21	68.27	57.30	10.97	306.63	300.20	307.41	302.74	0.00	-2.54	6.58	6.70	3.287	-0.145	24	0	*	0.0000
02/01/21	67.88	57.03	10.85	306.66	300.31	307.41	302.83	0.00	-2.52	6.56	6.70	3.256	-0.144	24	0	*	0.0000
03/01/21	67.54	56.70	10.84	306.39	300.15	307.23	302.67	0.00	-2.52	6.56	5.09	3.261	-0.143	24	0	*	0.0000
04/01/21	66.36	55.92	10.44	306.54	300.44	307.43	302.94	0.00	-2.50	6.56	1.90	3.160	-0.139	24	0		0.0000
05/01/21	65.24	55.09	10.15	306.12	300.18	307.20	302.88	0.00	-2.70	6.56	1.28	3.073	-0.148	24	0		0.0000
06/01/21	65.60	55.25	10.35	306.15	300.15	306.96	302.60	0.00	-2.45	6.56	1.28	3.134	-0.135	24	0		0.0000
07/01/21	67.79	56.80	10.99	306.40	300.08	307.26	302.64	0.00	-2.56	6.56	1.03	3.326	-0.145	24	0		0.0000
08/01/21	67.80	56.85	10.95	306.92	300.57	307.71	303.08	0.00	-2.51	6.56	1.02	3.323	-0.142	24	0		0.0000
09/01/21	66.25	55.82	10.43	306.49	300.39	307.43	302.92	0.00	-2.53	6.57	1.55	3.161	-0.141	24	0		0.0000
10/01/21	64.61	54.73	9.88	307.06	301.30	308.09	303.77	0.00	-2.47	6.58	1.79	3.005	-0.135	24	0		0.0000
11/01/21	70.64	58.83	11.81	307.15	300.32	307.87	302.91	0.00	-2.59	6.57	1.96	3.570	-0.152	24	0		0.0000
12/01/21	79.49	65.14	14.35	307.86	299.40	307.57	301.58	0.00	-2.18	6.61	1.58	4.331	-0.142	24	0		0.0000
13/01/21	78.91	64.55	14.36	307.64	299.31	307.31	301.38	0.00	-2.07	6.59	1.06	4.337	-0.133	24	0		0.0000
14/01/21	73.75	60.99	12.76	307.65	300.21	307.81	302.47	0.00	-2.26	6.50	1.05	3.862	-0.138	24	0		0.0000
15/01/21	64.31	54.20	10.11	306.58	300.80	307.58	303.28	0.00	-2.48	6.51	1.08	3.071	-0.134	24	0		0.0000
Итого:				9511.2	9304.66	9530.2	9381.13	0.00	-76.47			106.640	-4.428	744	0		0.0000
Средние:	69.52	58.09	11.43							6.55	4.58						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 40698ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации