

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 25 мкр д.21 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч  
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00182281 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xD22D  
 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС		
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч		
16/01/21	70.91	58.80	12.11	294.03	296.74	-2.71	3.561	24	0	*		
17/01/21	72.41	59.41	13.00	286.03	288.84	-2.81	3.720	24	0	*		
18/01/21	77.91	63.02	14.89	286.63	289.48	-2.85	4.272	24	0	*		
19/01/21	79.34	64.24	15.10	289.95	292.85	-2.90	4.382	24	0	*		
20/01/21	78.74	63.64	15.10	289.84	292.83	-2.99	4.379	24	0	*		
21/01/21	77.28	62.37	14.91	284.76	287.67	-2.91	4.247	24	0	*		
22/01/21	77.22	62.49	14.73	284.55	287.46	-2.91	4.193	24	0	*		
23/01/21	75.82	61.50	14.32	284.59	287.45	-2.86	4.075	24	0	*		
24/01/21	72.44	60.72	11.72	325.26	328.50	-3.24	3.810	24	0	*		
25/01/21	68.75	58.77	9.98	346.60	350.19	-3.59	3.459	24	0	*		
26/01/21	65.85	56.09	9.76	322.88	326.34	-3.46	3.152	24	0	*		
27/01/21	65.52	55.34	10.18	305.35	308.66	-3.31	3.105	24	0	*		
28/01/21	66.12	55.82	10.30	308.20	311.58	-3.38	3.173	24	0	*		
29/01/21	64.85	55.47	9.38	326.47	330.01	-3.54	3.061	24	0	*		
30/01/21	61.66	53.40	8.26	341.00	344.58	-3.58	2.817	24	0	*		
31/01/21	61.38	53.15	8.23	338.86	342.34	-3.48	2.789	24	0	*		
01/02/21	61.70	53.34	8.36	339.95	343.11	-3.16	2.839	24	0	*		
02/02/21	61.18	52.94	8.24	333.30	336.29	-2.99	2.744	24	0	*		
03/02/21	59.28	50.50	8.78	305.66	308.24	-2.58	2.682	24	0	*		
04/02/21	64.74	54.21	10.53	286.21	288.80	-2.59	3.014	24	0	*		
05/02/21	57.99	49.62	8.37	289.11	290.98	-1.87	2.422	24	0	*		
06/02/21	63.81	54.14	9.67	311.02	313.83	-2.81	3.002	24	0	*		
07/02/21	72.02	58.58	13.44	271.93	274.49	-2.56	3.655	24	0	*		
08/02/21	77.37	61.03	16.34	250.92	253.36	-2.44	4.101	24	0	*		
09/02/21	79.29	62.12	17.17	253.55	255.97	-2.42	4.360	24	0	*		
10/02/21	80.56	63.18	17.38	258.32	260.81	-2.49	4.491	24	0	*		
11/02/21	76.34	61.26	15.08	275.67	278.33	-2.66	4.158	24	0	*		
12/02/21	68.66	56.53	12.13	289.42	292.28	-2.86	3.509	24	0	*		
13/02/21	59.69	49.12	10.57	220.68	222.50	-1.82	2.365	24	0	*		
14/02/21	62.88	50.93	11.95	245.57	247.25	-1.68	2.930	24	0	*		
15/02/21	69.86	56.49	13.37	261.85	264.20	-2.35	3.499	24	0	*		
Итого:				9108.16	9195.96	-87.80	107.966	744	0			
Средние:	69.40	57.36	12.04									

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6212ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_