ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:24 мкр.д.12 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00182776 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xD8AE ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.70	55.45	16.25	162.21	160.46	1.75	2.653	24	0	*
17/01/21	72.69	55.80	16.89	161.96	160.26	1.70	2.750	24	0	*
18/01/21	77.64	59.08	18.56	168.17	166.33	1.84	3.142	24	0	*
19/01/21	79.14	60.16	18.98	169.78	167.94	1.84	3.243	24	0	*
20/01/21	78.50	59.59	18.91	169.54	167.67	1.87	3.223	24	0	*
21/01/21	77.09	58.58	18.51	168.44	166.68	1.76	3.135	24	0	*
22/01/21	77.07	58.85	18.22	169.41	167.72	1.69	3.106	24	0	*
23/01/21	75.62	57.77	17.85	168.25	166.54	1.71	3.024	24	0	*
24/01/21	66.96	51.89	15.07	150.50	149.03	1.47	2.280	24	0	*
25/01/21	57.93	45.39	12.54	144.90	143.57	1.33	1.829	24	0	*
26/01/21	59.15	48.38	10.77	185.11	183.47	1.64	2.009	24	0	*
27/01/21	59.66	48.89	10.77	188.17	186.50	1.67	2.043	24	0	*
28/01/21	60.99	49.68	11.31	187.52	185.81	1.71	2.135	24	0	*
29/01/21	62.25	50.66	11.59	184.66	182.96	1.70	2.157	24	0	*
30/01/21	59.91	49.13	10.78	184.42	182.70	1.72	2.005	24	0	*
31/01/21	59.66	49.00	10.66	184.06	182.39	1.67	1.979	24	0	*
01/02/21	59.43	48.84	10.59	183.89	182.18	1.71	1.962	24	0	*
02/02/21	59.76	49.12	10.64	184.11	182.37	1.74	1.974	24	0	*
03/02/21	61.45	50.33	11.12	187.94	186.21	1.73	2.105	24	0	*
04/02/21	62.37	51.32	11.05	189.30	187.54	1.76	2.111	24	0	*
05/02/21	57.35	47.53	9.82	172.90	171.38	1.52	1.713	24	0	*
06/02/21	59.93	48.71	11.22	173.23	171.72	1.51	1.958	24	0	*
07/02/21	71.41	55.42	15.99	165.71	164.18	1.53	2.663	24	0	*
08/02/21	77.15	57.89	19.26	154.84	153.28	1.56	2.997	24	0	*
09/02/21	79.00	58.78	20.22	139.32	137.96	1.36	2.833	24	0	*
10/02/21	80.31	59.61	20.70	156.85	155.25	1.60	3.265	24	0	*
11/02/21	78.35	58.67	19.68	158.38	156.83	1.55	3.137	24	0	*
12/02/21	68.82	53.94	14.88	172.56	170.90	1.66	2.587	24	0	*
13/02/21	55.00	45.67	9.33	184.96	183.17	1.79	1.739	24	0	*
14/02/21	57.16	46.95	10.21	186.31	184.53	1.78	1.921	24	0	*
15/02/21	67.28	52.01	15.27	161.44	159.79	1.65	2.479	24	0	*
Итого:				5318.84	5267.32	51.52	76.157	744	0	
Средние:	67.44	53.00	14.44							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6140ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации