

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903820
 Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Теплосистема						
	Тнар, ч	Втс, Гкал	Втгв, Гкал	Мтс, т	Мтгв, т	t1-t2, dt(°C)	СП, зима/лето
16.12.20	24.00	3.596	0.000	0.816	0.000	16.17	А32-00 / ТС откл.
17.12.20	24.00	3.141	0.000	0.863	0.000	13.94	А32-00 / ТС откл.
18.12.20	24.00	3.244	0.000	0.867	0.000	14.43	А32-00 / ТС откл.
19.12.20	24.00	3.652	0.000	0.795	0.000	16.48	А32-00 / ТС откл.
20.12.20	24.00	4.155	0.000	0.751	0.000	18.81	А32-00 / ТС откл.
21.12.20	24.00	4.172	0.000	0.791	0.000	19.02	А32-00 / ТС откл.
22.12.20	24.00	4.019	0.000	0.789	0.000	18.22	А32-00 / ТС откл.
23.12.20	24.00	3.460	0.000	0.840	0.000	15.57	А32-00 / ТС откл.
24.12.20	24.00	3.259	0.000	0.821	0.000	14.68	А32-00 / ТС откл.
25.12.20	24.00	3.253	0.000	0.825	0.000	14.65	А32-00 / ТС откл.
26.12.20	24.00	3.227	0.000	0.795	0.000	14.55	А32-00 / ТС откл.
27.12.20	24.00	3.113	0.000	0.793	0.000	14.00	А32-00 / ТС откл.
28.12.20	24.00	2.975	0.000	0.807	0.000	13.40	А32-00 / ТС откл.
29.12.20	24.00	3.069	0.000	0.818	0.000	13.87	А32-00 / ТС откл.
30.12.20	24.00	3.429	0.000	0.821	0.000	15.42	А32-00 / ТС откл.
31.12.20	24.00	3.518	0.000	0.816	0.000	15.82	А32-00 / ТС откл.
01.01.21	24.00	3.270	0.000	0.874	0.000	14.73	А32-00 / ТС откл.
02.01.21	24.00	3.251	0.000	0.823	0.000	14.66	А32-00 / ТС откл.
03.01.21	24.00	3.264	0.000	0.853	0.000	14.68	А32-00 / ТС откл.
04.01.21	24.00	3.140	0.000	0.852	0.000	14.15	А32-00 / ТС откл.
05.01.21	24.00	3.043	0.000	0.864	0.000	13.71	А32-00 / ТС откл.
06.01.21	24.00	3.110	0.000	0.836	0.000	14.08	А32-00 / ТС откл.
07.01.21	24.00	3.294	0.000	0.841	0.000	14.90	А32-00 / ТС откл.
08.01.21	24.00	3.307	0.000	0.870	0.000	14.83	А32-00 / ТС откл.
09.01.21	24.00	3.126	0.000	0.874	0.000	13.98	А32-00 / ТС откл.
10.01.21	24.00	2.979	0.000	0.897	0.000	13.20	А32-00 / ТС откл.
11.01.21	24.00	3.571	0.000	0.870	0.000	15.74	А32-00 / ТС откл.
12.01.21	24.00	4.296	0.000	0.804	0.000	19.06	А32-00 / ТС откл.
13.01.21	24.00	4.304	0.000	0.792	0.000	18.86	А32-00 / ТС откл.
14.01.21	24.00	3.851	0.000	0.880	0.000	16.35	А32-00 / ТС откл.
15.01.21	24.00	3.048	0.000	0.931	0.000	13.11	А32-00 / ТС откл.
Среднее:		3.424	0.000	0.834	0.000	15.32	
Итого:	744.00	106.135	0.000	25.867	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903820
 Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Трубопроводы															
	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа
16.12.20	15.653	219.646	71.28	0.00	12.057	218.830	55.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	14.591	222.226	65.69	0.00	11.451	221.363	51.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	14.911	221.640	67.29	0.00	11.668	220.773	52.85	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	15.656	218.945	71.52	0.00	12.004	218.151	55.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	16.792	218.457	76.87	0.00	12.637	217.706	58.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	16.724	216.828	77.14	0.00	12.552	216.038	58.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	16.524	218.045	75.80	0.00	12.505	217.256	57.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	15.317	219.296	69.86	0.00	11.856	218.456	54.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	14.732	219.118	67.25	0.00	11.473	218.298	52.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	14.781	219.195	67.45	0.00	11.528	218.370	52.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	14.666	218.998	66.99	0.00	11.439	218.203	52.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	14.429	219.479	65.76	0.00	11.316	218.685	51.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	14.050	219.096	64.14	0.00	11.075	218.289	50.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	14.207	218.336	65.08	0.00	11.139	217.518	51.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	15.135	219.570	68.94	0.00	11.705	218.749	53.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	15.480	219.535	70.53	0.00	11.962	218.719	54.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	14.820	218.915	67.71	0.00	11.550	218.041	52.97	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	14.744	218.981	67.35	0.00	11.493	218.158	52.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	14.696	219.386	67.00	0.00	11.431	218.534	52.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	14.405	218.892	65.82	0.00	11.266	218.041	51.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	14.166	218.821	64.76	0.00	11.124	217.957	51.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	14.189	217.897	65.13	0.00	11.079	217.061	51.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	14.662	218.137	67.23	0.00	11.368	217.296	52.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	14.794	219.999	67.26	0.00	11.487	219.129	52.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	14.485	220.489	65.71	0.00	11.359	219.616	51.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	14.266	222.380	64.17	0.00	11.287	221.483	50.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	15.723	223.912	70.23	0.00	12.152	223.042	54.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	17.550	222.797	78.78	0.00	13.254	221.993	59.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	17.638	225.607	78.19	0.00	13.334	224.815	59.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	16.984	232.904	73.00	0.00	13.133	232.024	56.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	14.622	228.910	63.86	0.00	11.574	227.979	50.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	15.206	220.530	68.96	0.00	11.783	219.696	53.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	471.393	6836.436			365.258	6810.570			0.000	0.000			0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903820
 Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Отчет по ХВ				
Дата	Мхв, т	Vхв, м3	txв, (°C)	Pхв, МПа
16.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
17.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
18.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
19.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
20.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
21.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
22.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
23.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
24.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
25.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
26.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
27.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
28.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
29.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
30.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
31.12.20	0.000	0.000	0.00	0.10
01.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
02.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
03.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
04.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
05.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
06.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
07.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
08.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
09.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
10.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
11.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
12.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
13.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
14.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
15.01.21	0.000	0.000	0.00	0.10
Среднее:	0.000	0.000	0.00	0.10
Итого:	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /