

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 31 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x733D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.33	51.81	12.52	222.09	219.08	223.14	219.08	0.00	0.00	6.98	6.63	2.739	0.000	24	0	*
17/01/21	66.97	53.40	13.57	221.68	218.34	222.63	218.34	0.00	0.00	6.96	6.63	2.963	0.000	24	0	*
18/01/21	74.46	57.77	16.69	221.87	217.83	222.76	217.83	0.00	0.00	6.93	6.61	3.637	0.000	24	0	*
19/01/21	77.59	59.95	17.64	222.10	217.69	222.81	217.69	0.00	0.00	6.91	6.61	3.844	0.000	24	0	*
20/01/21	77.83	60.01	17.82	222.36	217.83	223.03	217.83	0.00	0.00	6.90	6.60	3.883	0.000	24	0	*
21/01/21	77.69	59.90	17.79	222.03	217.49	222.58	217.49	0.00	0.00	6.91	6.61	3.875	0.000	24	0	*
22/01/21	76.20	59.32	16.88	221.94	217.45	222.47	217.45	0.00	0.00	6.92	6.61	3.672	0.000	24	0	*
23/01/21	73.54	57.64	15.90	221.92	217.86	222.68	217.86	0.00	0.00	6.95	6.63	3.464	0.000	24	0	*
24/01/21	67.64	54.19	13.45	221.59	218.24	222.63	218.24	0.00	0.00	6.93	6.59	2.931	0.000	24	0	*
25/01/21	60.55	49.64	10.91	222.08	219.40	223.06	219.40	0.00	0.00	6.95	6.59	2.393	0.000	24	0	*
26/01/21	60.09	49.27	10.82	223.51	220.80	224.41	220.80	0.00	0.00	6.95	6.58	2.391	0.000	24	0	*
27/01/21	61.15	49.93	11.22	223.49	220.69	224.45	220.69	0.00	0.00	6.95	6.58	2.477	0.000	24	0	*
28/01/21	62.90	50.95	11.95	222.92	219.91	223.72	219.91	0.00	0.00	6.95	6.59	2.624	0.000	24	0	*
29/01/21	61.67	50.34	11.33	222.52	219.59	223.29	219.59	0.00	0.00	6.95	6.59	2.490	0.000	24	0	*
30/01/21	58.08	47.91	10.17	221.53	218.98	222.38	218.98	0.00	0.00	6.97	6.60	2.226	0.000	24	0	*
31/01/21	57.75	47.68	10.07	221.57	219.05	222.46	219.05	0.00	0.00	6.97	6.60	2.205	0.000	24	0	*
01/02/21	58.67	48.28	10.39	221.57	218.98	222.42	218.98	0.00	0.00	6.97	6.60	2.271	0.000	24	0	*
02/02/21	58.21	48.00	10.21	221.20	218.69	222.07	218.69	0.00	0.00	6.96	6.59	2.233	0.000	24	0	*
03/02/21	61.05	49.74	11.31	221.27	218.50	222.17	218.50	0.00	0.00	6.93	6.58	2.468	0.000	24	0	*
04/02/21	60.60	49.73	10.87	221.98	219.25	222.86	219.25	0.00	0.00	6.94	6.58	2.381	0.000	24	0	*
05/02/21	55.55	46.42	9.13	221.89	219.61	222.88	219.61	0.00	0.00	6.95	6.57	2.005	0.000	24	0	*
06/02/21	59.19	48.45	10.74	221.51	218.80	222.27	218.80	0.00	0.00	6.94	6.57	2.346	0.000	24	0	*
07/02/21	71.34	56.21	15.13	222.14	218.12	222.54	218.12	0.00	0.00	6.89	6.58	3.302	0.000	24	0	*
08/02/21	77.40	59.98	17.42	222.73	218.09	223.05	218.09	0.00	0.00	6.89	6.59	3.802	0.000	24	0	*
09/02/21	77.73	59.86	17.87	222.41	217.74	222.68	217.74	0.00	0.00	6.90	6.60	3.892	0.000	24	0	*
10/02/21	77.54	59.70	17.84	222.30	217.67	222.57	217.67	0.00	0.00	6.90	6.60	3.884	0.000	24	0	*
11/02/21	75.21	58.48	16.73	221.90	217.47	222.21	217.47	0.00	0.00	6.91	6.59	3.641	0.000	24	0	*
12/02/21	67.48	53.74	13.74	221.37	217.84	221.98	217.84	0.00	0.00	6.92	6.57	2.989	0.000	24	0	*
13/02/21	60.30	49.32	10.98	220.76	217.99	221.60	217.99	0.00	0.00	6.94	6.57	2.394	0.000	24	0	*
14/02/21	61.48	49.78	11.70	220.58	217.67	221.28	217.67	0.00	0.00	6.94	6.58	2.545	0.000	24	0	*
15/02/21	73.12	57.21	15.91	221.79	217.44	221.87	217.44	0.00	0.00	6.87	6.56	3.461	0.000	24	0	*
Итого:				6880.6	6774.09	6902.9	6774.09	0.00	0.00			91.428	0.000	744	0	
Средние:	66.88	53.37	13.50							6.93	6.59					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5875ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____