

## Отчет о потреблении...

от 18-01-2021

За период с 16-12-2020 00:00:00 по 16-01-2021 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 35 мкр.д.31а  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N BA854  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал           | Qt1     | T1     | Gm1     | T2     | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал    | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 150    | 1000000 | 150    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |       |        |       |        |       |       |
|---------------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 16-12-2020 00:00:00 | -    | -     | -      | -     | -      | -     | -     |
| 17-12-2020 00:00:00 | 3.47 | 70.14 | 284.14 | 57.94 | 285.12 | 24:00 | 24:00 |
| 18-12-2020 00:00:00 | 3.24 | 67.75 | 283.04 | 56.30 | 284.04 | 24:00 | 24:00 |
| 19-12-2020 00:00:00 | 3.35 | 69.52 | 283.97 | 57.70 | 285.15 | 24:00 | 24:00 |
| 20-12-2020 00:00:00 | 3.60 | 72.57 | 279.80 | 59.69 | 280.88 | 24:00 | 24:00 |
| 21-12-2020 00:00:00 | 3.88 | 75.43 | 273.95 | 61.26 | 274.95 | 24:00 | 24:00 |
| 22-12-2020 00:00:00 | 3.92 | 75.23 | 274.83 | 60.97 | 275.95 | 24:00 | 24:00 |
| 23-12-2020 00:00:00 | 3.87 | 75.21 | 275.39 | 61.15 | 276.68 | 24:00 | 24:00 |
| 24-12-2020 00:00:00 | 3.54 | 71.63 | 278.35 | 58.90 | 279.61 | 24:00 | 24:00 |
| 25-12-2020 00:00:00 | 3.41 | 69.38 | 281.88 | 57.29 | 283.21 | 24:00 | 24:00 |
| 26-12-2020 00:00:00 | 3.42 | 70.00 | 283.42 | 57.91 | 284.76 | 24:00 | 24:00 |
| 27-12-2020 00:00:00 | 3.48 | 70.82 | 285.54 | 58.63 | 287.02 | 24:00 | 24:00 |
| 28-12-2020 00:00:00 | 3.35 | 69.35 | 284.62 | 57.56 | 286.08 | 24:00 | 24:00 |
| 29-12-2020 00:00:00 | 3.19 | 67.75 | 281.72 | 56.42 | 283.21 | 24:00 | 24:00 |
| 30-12-2020 00:00:00 | 3.29 | 68.67 | 284.15 | 57.10 | 285.61 | 24:00 | 24:00 |
| 31-12-2020 00:00:00 | 3.45 | 70.58 | 286.69 | 58.54 | 288.14 | 24:00 | 24:00 |
| 01-01-2021 00:00:00 | 3.43 | 70.07 | 286.09 | 58.08 | 287.44 | 24:00 | 24:00 |
| 02-01-2021 00:00:00 | 3.49 | 70.76 | 288.30 | 58.66 | 289.75 | 24:00 | 24:00 |
| 03-01-2021 00:00:00 | 3.41 | 70.70 | 288.56 | 58.86 | 289.90 | 24:00 | 24:00 |
| 04-01-2021 00:00:00 | 3.43 | 70.59 | 288.53 | 58.68 | 289.74 | 24:00 | 24:00 |
| 05-01-2021 00:00:00 | 3.41 | 70.22 | 287.97 | 58.38 | 289.43 | 24:00 | 24:00 |
| 06-01-2021 00:00:00 | 3.32 | 68.92 | 287.27 | 57.36 | 288.77 | 24:00 | 24:00 |
| 07-01-2021 00:00:00 | 3.31 | 68.67 | 287.57 | 57.16 | 288.95 | 24:00 | 24:00 |
| 08-01-2021 00:00:00 | 3.31 | 68.65 | 287.63 | 57.12 | 288.97 | 24:00 | 24:00 |
| 09-01-2021 00:00:00 | 3.31 | 68.36 | 287.84 | 56.85 | 289.24 | 24:00 | 24:00 |
| 10-01-2021 00:00:00 | 3.30 | 68.46 | 288.38 | 57.00 | 289.87 | 24:00 | 24:00 |
| 11-01-2021 00:00:00 | 3.15 | 67.94 | 287.71 | 56.98 | 289.27 | 24:00 | 24:00 |
| 12-01-2021 00:00:00 | 3.56 | 71.91 | 291.17 | 59.67 | 292.67 | 24:00 | 24:00 |
| 13-01-2021 00:00:00 | 4.10 | 77.92 | 292.10 | 63.88 | 293.35 | 24:00 | 24:00 |
| 14-01-2021 00:00:00 | 4.12 | 77.56 | 292.50 | 63.48 | 293.77 | 24:00 | 24:00 |
| 15-01-2021 00:00:00 | 3.68 | 72.60 | 290.70 | 59.94 | 291.97 | 24:00 | 24:00 |
| 16-01-2021 00:00:00 | 3.26 | 67.85 | 285.55 | 56.44 | 286.75 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал   | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 744:00      | 108.05 | 70.81  | 8839.34 | 58.58  | 8880.25 | 744:00  | 744:00  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.