

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Королева 15 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x9161 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	73.78	55.82	17.96	174.14	169.93	174.14	171.67	-1.74	6.90	14.54	3.024	-0.097	24	0	*
17/12/20	67.00	51.52	15.48	171.34	167.87	171.34	169.22	-1.35	6.90	14.54	2.572	-0.070	24	0	*
18/12/20	68.23	51.62	16.61	162.21	158.81	162.21	160.29	-1.48	6.90	14.53	2.614	-0.077	24	0	*
19/12/20	73.65	54.00	19.65	154.17	150.47	154.17	152.15	-1.68	6.90	14.54	2.931	-0.091	24	0	*
20/12/20	77.95	56.05	21.90	152.64	148.56	152.64	150.48	-1.92	6.90	14.53	3.231	-0.108	24	0	*
21/12/20	78.55	56.70	21.85	157.39	153.11	157.39	155.11	-2.00	6.90	14.53	3.323	-0.114	24	0	*
22/12/20	77.40	56.53	20.87	160.94	156.70	160.94	158.61	-1.91	6.90	14.53	3.245	-0.108	24	0	*
23/12/20	74.63	54.97	19.66	158.13	154.24	158.13	155.98	-1.74	6.90	14.54	3.007	-0.096	24	0	*
24/12/20	73.33	54.30	19.03	158.33	154.52	158.33	156.20	-1.68	6.90	14.55	2.915	-0.091	24	0	*
25/12/20	70.27	53.66	16.61	172.53	168.70	172.53	170.30	-1.60	6.90	14.56	2.773	-0.086	24	0	*
26/12/20	66.51	51.51	15.00	177.57	174.04	177.57	175.44	-1.40	6.90	14.56	2.581	-0.072	24	0	*
27/12/20	66.82	51.72	15.10	178.26	174.67	178.26	176.10	-1.43	6.90	14.56	2.607	-0.074	24	0	*
28/12/20	68.59	53.40	15.19	184.26	180.39	184.26	181.89	-1.50	6.90	14.56	2.707	-0.080	24	0	*
29/12/20	68.64	53.40	15.24	183.68	179.79	183.68	181.31	-1.52	6.90	14.56	2.707	-0.081	24	0	*
30/12/20	67.58	52.72	14.86	184.36	180.57	184.36	182.02	-1.45	6.90	14.56	2.652	-0.077	24	0	*
31/12/20	67.28	52.25	15.03	181.37	177.67	181.37	179.10	-1.43	6.90	14.55	2.640	-0.075	24	0	*
01/01/21	68.65	52.89	15.76	177.35	173.55	177.35	175.18	-1.63	6.90	14.55	2.705	-0.086	24	0	*
02/01/21	68.53	52.97	15.56	177.55	173.83	177.55	175.31	-1.48	6.90	14.55	2.676	-0.079	24	0	*
03/01/21	67.84	52.37	15.47	176.04	172.35	176.04	173.88	-1.53	6.90	14.55	2.636	-0.080	24	0	*
04/01/21	66.42	51.42	15.00	175.31	171.85	175.31	173.21	-1.36	6.90	14.56	2.552	-0.070	24	0	*
05/01/21	66.91	51.72	15.19	174.93	171.43	174.93	172.78	-1.35	6.90	14.55	2.577	-0.070	24	0	*
06/01/21	66.58	51.37	15.21	173.97	170.51	173.97	171.89	-1.38	6.90	14.55	2.564	-0.071	24	0	*
07/01/21	66.27	51.11	15.16	173.96	170.52	173.96	171.93	-1.41	6.90	14.55	2.555	-0.072	24	0	*
08/01/21	66.35	50.37	15.98	160.14	156.94	160.14	158.28	-1.34	7.30	14.54	2.478	-0.068	24	0	*
09/01/21	71.02	53.57	17.45	164.96	161.25	164.96	162.80	-1.55	6.90	14.54	2.790	-0.083	24	0	*
10/01/21	70.88	53.81	17.07	165.70	161.97	165.70	163.56	-1.59	6.90	14.55	2.742	-0.086	24	0	*
11/01/21	72.69	54.74	17.95	166.05	162.14	166.05	163.77	-1.63	7.75	14.54	2.887	-0.089	24	0	*
12/01/21	79.82	57.40	22.42	150.51	146.31	150.51	148.26	-1.95	6.90	14.54	3.261	-0.112	24	0	*
13/01/21	79.89	56.91	22.98	148.71	144.63	148.71	146.55	-1.92	6.90	14.54	3.301	-0.110	24	0	*
14/01/21	75.06	55.43	19.63	162.69	158.62	162.69	160.43	-1.81	6.90	14.54	3.090	-0.101	24	0	*
15/01/21	67.22	51.47	15.75	169.74	166.27	169.74	167.72	-1.45	6.90	14.54	2.593	-0.075	24	0	*
Итого:				5228.9	5112.21	5228.9	5161.42	-49.21			86.936	-2.649	744	0	
Средние:	70.78	53.47	17.31						6.94	14.54					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 30597ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_