

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.23 1ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00231332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0жС9D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.86	54.27	10.59	77.58	77.58	0.00	0.820	24	0	
17/01/21	67.34	55.95	11.39	77.63	77.63	0.00	0.882	24	0	
18/01/21	75.04	61.17	13.87	77.78	77.78	0.00	1.077	24	0	
19/01/21	77.90	63.34	14.56	77.98	77.98	0.00	1.134	24	0	
20/01/21	77.52	63.03	14.49	77.94	77.94	0.00	1.129	24	0	
21/01/21	77.71	63.12	14.59	77.94	77.94	0.00	1.133	24	0	
22/01/21	75.82	62.00	13.82	77.54	77.54	0.00	1.069	24	0	
23/01/21	73.67	60.46	13.21	77.46	77.46	0.00	1.027	24	0	
24/01/21	67.31	56.23	11.08	77.35	77.35	0.00	0.857	24	0	
25/01/21	60.58	51.29	9.29	77.18	77.18	0.00	0.712	24	0	
26/01/21	59.86	50.65	9.21	77.13	77.13	0.00	0.709	24	0	
27/01/21	61.04	51.52	9.52	76.79	76.79	0.00	0.728	24	0	
28/01/21	62.94	52.81	10.13	76.72	76.72	0.00	0.778	24	0	
29/01/21	62.36	52.63	9.73	76.79	76.79	0.00	0.747	24	0	
30/01/21	57.97	49.39	8.58	76.64	76.64	0.00	0.653	24	0	
31/01/21	56.89	48.58	8.31	76.58	76.58	0.00	0.632	24	0	
01/02/21	57.78	49.20	8.58	76.71	76.71	0.00	0.657	24	0	
02/02/21	57.46	49.08	8.38	76.65	76.65	0.00	0.645	24	0	
03/02/21	60.34	50.94	9.40	76.71	76.71	0.00	0.719	24	0	
04/02/21	61.97	52.32	9.65	76.72	76.72	0.00	0.739	24	0	
05/02/21	54.96	47.39	7.57	76.63	76.63	0.00	0.576	24	0	
06/02/21	57.89	49.16	8.73	76.59	76.59	0.00	0.671	24	0	
07/02/21	69.64	57.46	12.18	77.39	77.39	0.00	0.941	24	0	
08/02/21	76.97	62.78	14.19	77.77	77.77	0.00	1.101	24	0	
09/02/21	77.24	62.73	14.51	77.76	77.76	0.00	1.131	24	0	
10/02/21	77.57	63.03	14.54	77.78	77.78	0.00	1.134	24	0	
11/02/21	75.32	61.63	13.69	77.81	77.81	0.00	1.067	24	0	
12/02/21	69.68	57.74	11.94	77.61	77.61	0.00	0.926	24	0	
13/02/21	57.89	49.29	8.60	75.98	75.98	0.00	0.651	24	0	
14/02/21	62.42	52.35	10.07	77.82	77.82	0.00	0.781	24	0	
15/02/21	72.08	59.26	12.82	79.43	79.43	0.00	1.018	24	0	
Итого:				2396.39	2396.39	0.00	26.844	744	0	
Средние:	66.71	55.50	11.20							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 31290ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации