

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленина 79 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00179020 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хDF97 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.78	59.86	12.92	312.49	305.13	308.79	303.75	0.00	1.38	6.90	6.70	3.938	0.083	24	0	*
17/12/20	71.23	58.68	12.55	309.38	302.39	305.80	300.94	0.00	1.45	6.90	6.70	3.793	0.085	24	0	*
18/12/20	72.67	59.92	12.75	312.03	304.70	308.31	303.25	0.00	1.45	6.90	6.70	3.886	0.087	24	0	*
19/12/20	74.69	61.10	13.59	310.03	302.39	306.23	300.99	0.00	1.40	6.90	6.70	4.112	0.085	24	0	*
20/12/20	75.86	61.51	14.35	304.61	296.87	300.94	295.73	0.00	1.14	6.90	6.70	4.260	0.070	24	0	*
21/12/20	75.76	61.31	14.45	306.13	298.40	302.45	297.25	0.00	1.15	6.90	6.70	4.315	0.070	24	0	*
22/12/20	75.45	61.25	14.20	307.02	299.30	303.34	298.15	0.00	1.15	6.90	6.70	4.253	0.070	24	0	*
23/12/20	72.32	59.30	13.02	308.33	301.15	304.96	300.03	0.00	1.12	6.90	6.70	3.918	0.066	24	0	*
24/12/20	71.17	58.62	12.55	310.80	303.77	307.69	302.81	0.00	0.96	6.90	6.70	3.810	0.056	24	0	*
25/12/20	69.39	57.46	11.93	309.24	302.56	306.30	301.66	0.00	0.90	6.90	6.70	3.606	0.052	24	0	*
26/12/20	66.19	54.83	11.36	304.46	298.42	301.69	297.51	0.00	0.91	6.90	6.70	3.390	0.050	24	0	*
27/12/20	64.73	53.78	10.95	303.16	297.39	300.91	296.85	0.00	0.54	6.90	6.70	3.253	0.029	24	0	*
28/12/20	63.58	52.85	10.73	298.25	292.75	295.97	292.11	0.00	0.64	6.90	6.70	3.138	0.034	24	0	*
29/12/20	64.51	53.54	10.97	302.25	296.54	299.84	295.87	0.00	0.67	6.90	6.70	3.249	0.036	24	0	*
30/12/20	65.82	54.51	11.31	305.18	299.19	302.78	298.61	0.00	0.58	6.90	6.70	3.385	0.032	24	0	*
31/12/20	65.55	54.22	11.33	305.05	299.14	302.48	298.33	0.00	0.81	6.90	6.70	3.386	0.044	24	0	*
01/01/21	65.99	54.68	11.31	309.22	303.14	306.55	302.25	0.00	0.89	6.90	6.70	3.427	0.049	24	0	*
02/01/21	66.08	54.78	11.30	308.95	302.83	306.28	302.00	0.00	0.83	6.90	6.70	3.422	0.045	24	0	*
03/01/21	65.82	54.55	11.27	308.66	302.58	305.98	301.79	0.00	0.79	6.90	6.70	3.410	0.043	24	0	*
04/01/21	65.44	54.29	11.15	308.19	302.21	305.52	301.34	0.00	0.87	6.90	6.70	3.365	0.047	24	0	*
05/01/21	64.55	53.63	10.92	307.53	301.71	304.91	300.83	0.00	0.88	6.90	6.70	3.291	0.047	24	0	*
06/01/21	64.45	53.51	10.94	307.48	301.64	304.75	300.65	0.00	0.99	6.90	6.70	3.296	0.053	24	0	*
07/01/21	64.43	53.43	11.00	307.57	301.74	304.91	300.84	0.00	0.90	6.90	6.70	3.317	0.048	24	0	*
08/01/21	64.11	53.24	10.87	307.53	301.78	304.85	300.81	0.00	0.97	6.90	6.70	3.275	0.052	24	0	*
09/01/21	64.24	53.43	10.81	308.03	302.23	305.35	301.27	0.00	0.96	6.90	6.70	3.265	0.051	24	0	*
10/01/21	63.79	53.24	10.55	306.29	300.64	303.56	299.57	0.00	1.07	6.90	6.70	3.170	0.057	24	0	*
11/01/21	67.79	55.94	11.85	308.96	302.56	305.94	301.47	0.00	1.09	6.90	6.70	3.582	0.061	24	0	*
12/01/21	72.33	59.21	13.12	312.60	305.34	309.22	304.22	0.00	1.12	6.90	6.70	4.008	0.066	24	0	*
13/01/21	71.77	58.65	13.12	312.66	305.49	309.38	304.47	0.00	1.02	6.90	6.70	4.006	0.060	24	0	*
14/01/21	67.28	55.42	11.86	309.13	302.82	306.34	301.99	0.00	0.83	6.90	6.70	3.592	0.046	24	0	*
15/01/21	63.56	52.62	10.94	300.95	295.43	298.47	294.62	0.00	0.81	6.90	6.70	3.230	0.043	24	0	*
Итого:				9532.1	9332.23	9440.4	9301.96	0.00	30.27			111.348	1.717	744	0	
Средние:	68.17	56.23	11.93							6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5156ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____