

свердлова 12

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Свердлова 12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179188 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5F0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.88	63.15	8.73	296.58	289.72	294.75	289.42	0.30	6.20	8.00	2.520	0.019	24	0	*
17/12/20	67.52	59.51	8.01	289.99	284.04	288.36	283.64	0.40	6.20	7.95	2.265	0.024	24	0	*
18/12/20	67.42	59.58	7.84	291.96	285.96	290.27	285.48	0.48	6.20	7.98	2.230	0.029	24	0	*
19/12/20	72.51	63.46	9.05	294.75	287.85	292.86	287.49	0.36	6.20	8.00	2.594	0.023	24	0	*
20/12/20	78.06	67.91	10.15	298.90	290.90	296.64	290.48	0.42	6.20	8.04	2.947	0.029	24	0	*
21/12/20	77.64	67.65	9.99	300.87	292.95	298.60	292.41	0.54	6.20	8.02	2.919	0.037	24	0	*
22/12/20	76.72	66.53	10.19	282.44	275.14	280.20	274.58	0.56	6.20	8.06	2.796	0.037	24	0	*
23/12/20	72.19	61.04	11.15	218.62	213.53	216.87	213.16	0.37	6.20	8.25	2.371	0.023	24	0	*
24/12/20	66.32	56.23	10.09	211.84	207.57	210.47	207.39	0.18	6.20	7.92	2.083	0.010	24	0	*
25/12/20	67.11	56.23	10.88	195.86	191.84	194.52	191.64	0.20	6.20	7.99	2.076	0.011	24	0	*
26/12/20	67.05	55.93	11.12	195.62	191.57	194.24	191.36	0.21	6.20	8.16	2.122	0.012	24	0	*
27/12/20	65.83	55.14	10.69	195.63	191.86	194.29	191.52	0.34	6.20	8.15	2.041	0.019	24	0	*
28/12/20	64.45	54.30	10.15	194.58	190.96	193.38	190.74	0.22	6.20	8.14	1.928	0.012	24	0	*
29/12/20	65.27	54.68	10.59	194.59	190.88	193.34	190.66	0.22	6.20	8.14	2.015	0.012	24	0	*
30/12/20	69.24	57.62	11.62	198.23	193.97	196.78	193.79	0.18	6.20	8.22	2.244	0.010	24	0	*
31/12/20	71.38	59.65	11.73	200.57	196.01	199.05	195.80	0.21	6.20	8.27	2.291	0.013	24	0	*
01/01/21	68.48	57.60	10.88	200.46	196.21	199.03	195.96	0.25	6.20	8.27	2.123	0.014	24	0	*
02/01/21	67.26	56.72	10.54	201.23	197.15	199.84	196.96	0.19	6.20	8.29	2.066	0.011	24	0	*
03/01/21	67.15	56.31	10.84	202.35	198.27	200.87	197.99	0.28	6.20	8.31	2.139	0.016	24	0	*
04/01/21	65.77	55.38	10.39	199.10	195.23	197.76	194.97	0.26	6.20	8.30	2.020	0.014	24	0	*
05/01/21	64.72	54.43	10.29	198.40	194.65	197.09	194.37	0.28	6.20	8.27	1.996	0.015	24	0	*
06/01/21	66.40	55.64	10.76	200.15	196.15	198.75	195.87	0.28	6.20	8.25	2.102	0.016	24	0	*
07/01/21	68.23	57.06	11.17	199.99	195.83	198.50	195.62	0.21	6.20	8.24	2.179	0.012	24	0	*
08/01/21	67.47	56.58	10.89	200.12	196.04	198.65	195.77	0.27	6.20	8.25	2.124	0.015	24	0	*
09/01/21	65.81	55.42	10.39	200.01	196.11	198.65	195.88	0.23	6.20	8.26	2.024	0.013	24	0	*
10/01/21	64.80	54.78	10.02	199.55	195.71	198.20	195.48	0.23	6.20	8.24	1.952	0.013	24	0	*
11/01/21	70.50	58.60	11.90	198.75	194.28	197.30	194.23	0.05	6.20	8.27	2.301	0.003	24	0	*
12/01/21	78.43	64.44	13.99	199.57	194.21	197.92	194.21	0.00	6.20	8.29	2.707	0.000	24	0	*
13/01/21	79.48	65.17	14.31	201.30	195.76	199.60	195.78	-0.02	6.20	8.28	2.795	-0.001	24	0	*
14/01/21	73.59	60.77	12.82	195.35	190.65	193.84	190.61	0.04	6.20	8.15	2.436	0.002	24	0	*
15/01/21	65.35	55.05	10.30	199.26	195.40	197.95	195.21	0.19	6.20	8.19	2.001	0.010	24	0	*
Итого:				6856.6	6706.40	6808.5	6698.47	7.93			70.407	0.473	744	0	
Средние:	69.48	58.79	10.69						6.20	8.16					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2904ч

свердлова 12

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации