ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Ленина 40 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x1E75 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.61	59.07	12.54	134.20	131.11	134.77	132.62	-1.51	7.59	7.22	1.643	-0.089	24	0	
17/01/21	72.73	59.60	13.13	134.14	130.96	135.70	133.50	-2.54	7.60	7.24	1.721	-0.151	24	0	
18/01/21	77.68	63.13	14.55	137.59	133.93	138.12	135.60	-1.67	7.61	7.22	1.951	-0.105	24	0	
19/01/21	79.11	64.32	14.79	138.86	135.09	139.66	137.06	-1.97	7.60	7.21	1.997	-0.127	24	0	
20/01/21	78.52	63.73	14.79	138.60	134.86	139.44	136.85	-1.99	7.60	7.21	1.997	-0.127	24	0	
21/01/21	77.06	62.54	14.52	138.37	134.77	138.85	136.38	-1.61	7.61	7.23	1.957	-0.101	24	0	
22/01/21	77.02	62.78	14.24	138.48	134.87	139.51	136.99	-2.12	7.62	7.23	1.922	-0.133	24	0	
23/01/21	75.62	61.78	13.84	138.48	134.99	138.78	136.37	-1.38	7.62	7.24	1.868	-0.085	24	0	
24/01/21	74.62	61.93	12.69	147.66	144.00	148.82	146.23	-2.23	7.70	7.26	1.829	-0.138	24	0	
25/01/21	72.63	60.72	11.91	146.83	143.40	148.53	146.02	-2.62	7.63	7.19	1.708	-0.159	24	0	
26/01/21	71.57	59.16	12.41	134.23	131.19	134.74	132.57	-1.38	7.42	7.07	1.628	-0.082	24	0	
27/01/21	71.40	59.02	12.38	132.73	129.67	133.30	131.14	-1.47	7.40	7.06	1.604	-0.087	24	0	
28/01/21	72.06	59.36	12.70	131.87	128.79	132.81	130.66	-1.87	7.40	7.06	1.634	-0.111	24	0	
29/01/21	72.23	59.65	12.58	132.98	129.90	133.81	131.65	-1.75	7.43	7.08	1.635	-0.104	24	0	
30/01/21	72.12	59.83	12.29	135.59	132.42	135.81	133.60	-1.18	7.46	7.10	1.628	-0.071	24	0	
31/01/21	71.86	59.70	12.16	135.27	132.17	136.28	134.06	-1.89	7.46	7.10	1.607	-0.113	24	0	
01/02/21	71.66	59.58	12.08	135.60	132.49	136.39	134.21	-1.72	7.45	7.09	1.601	-0.102	24	0	
02/02/21	72.02	59.90	12.12	137.07	133.93	137.48	135.23	-1.30	7.47	7.10	1.623	-0.078	24	0	
03/02/21	72.27	60.00	12.27	135.31	132.15	136.86	134.60	-2.45	7.46	7.10	1.622	-0.147	24	0	
04/02/21	71.88	59.68	12.20	133.57	130.46	133.98	131.81	-1.35	7.44	7.10	1.591	-0.081	24	0	
05/02/21	72.05	60.49	11.56	140.96	137.72	142.76	140.40	-2.68	7.52	7.13	1.594	-0.162	24	0	
06/02/21	72.56	60.62	11.94	137.85	134.62	138.80	136.45	-1.83	7.51	7.13	1.609	-0.111	24	0	
07/02/21	74.97	61.16	13.81	128.90	125.68	129.69	127.44	-1.76	7.40	7.09	1.735	-0.108	24	0	
08/02/21	77.18	61.92	15.26	126.39	123.06	126.06	123.87	-0.81	7.36	7.06	1.880	-0.050	24	0	
09/02/21	79.06	63.02	16.04	126.32	122.90	127.49	125.15	-2.25	7.36	7.06	1.973	-0.142	24	0	
10/02/21	80.30	63.79	16.51	127.48	123.88	127.86	125.49	-1.61	7.37	7.06	2.049	-0.103	24	0	
11/02/21	78.22	62.69	15.53	128.73	125.28	129.10	126.79	-1.51	7.60	7.29	1.948	-0.095	24	0	
12/02/21	72.78	59.31	13.47	132.01	128.89	134.14	131.94	-3.05	7.81	7.47	1.737	-0.181	24	0	
13/02/21	64.75	54.03	10.72	133.36	130.80	133.05	131.23	-0.43	7.60	7.26	1.406	-0.023	24	0	
14/02/21	65.71	54.39	11.32	131.22	128.63	131.77	129.96	-1.33	7.54	7.21	1.460	-0.072	24	0	
15/02/21	70.66	57.48	13.18	126.34	123.52	127.47	125.51	-1.99	7.50	7.20	1.630	-0.114	24	0	
Итого:				4176.9	4076.13	4201.8	4131.38	-55.25			53.787	-3.352	744	0	
Средние:	73.67	60.46	13.21						7.52	7.16					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5923ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации