

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое Кольцо 12а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00166946 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ242 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.71	55.37	16.34	210.54	205.68	208.89	205.95	-0.27	5.78	5.94	3.359	-0.015	24	0	
17/12/20	65.88	51.56	14.32	207.35	203.25	206.13	203.59	-0.34	5.78	5.93	2.906	-0.018	24	0	
18/12/20	67.48	52.94	14.54	210.67	206.35	209.37	206.71	-0.36	5.76	5.91	2.995	-0.019	24	0	
19/12/20	71.54	54.74	16.80	203.92	199.26	202.29	199.47	-0.21	5.76	5.93	3.345	-0.011	24	0	
20/12/20	77.19	57.47	19.72	199.59	194.31	197.60	194.58	-0.27	5.78	5.96	3.830	-0.016	24	0	
21/12/20	77.47	58.05	19.42	204.91	199.51	202.88	199.67	-0.16	5.74	5.92	3.876	-0.009	24	0	
22/12/20	76.14	58.01	18.13	213.15	207.70	211.13	207.81	-0.11	5.74	5.91	3.765	-0.006	24	0	
23/12/20	70.39	54.56	15.83	208.80	204.13	207.17	204.31	-0.18	5.75	5.91	3.226	-0.010	24	0	
24/12/20	67.44	52.02	15.42	198.46	194.38	196.97	194.57	-0.19	5.76	5.93	2.992	-0.010	24	0	
25/12/20	67.64	52.38	15.26	200.88	196.75	199.32	196.81	-0.06	5.78	5.94	2.997	-0.003	24	0	
26/12/20	67.18	51.93	15.25	198.41	194.33	196.87	194.47	-0.14	5.78	5.94	2.961	-0.007	24	0	
27/12/20	66.01	51.28	14.73	198.33	194.44	196.89	194.49	-0.05	5.78	5.95	2.861	-0.003	24	0	
28/12/20	64.29	50.32	13.97	198.14	194.40	196.83	194.43	-0.03	5.79	5.95	2.712	-0.002	24	0	
29/12/20	65.17	50.86	14.31	200.43	196.51	199.16	196.73	-0.22	5.81	5.96	2.807	-0.011	24	0	
30/12/20	69.08	53.04	16.04	198.47	194.21	196.99	194.49	-0.28	5.79	5.96	3.112	-0.015	24	0	
31/12/20	70.85	54.27	16.58	198.91	194.43	197.35	194.67	-0.24	5.79	5.96	3.220	-0.013	24	0	
01/01/21	67.94	52.45	15.49	198.04	193.86	196.63	194.11	-0.25	5.80	5.97	3.001	-0.013	24	0	
02/01/21	67.54	52.27	15.27	198.53	194.45	197.16	194.65	-0.20	5.78	5.95	2.967	-0.010	24	0	
03/01/21	67.19	51.93	15.26	197.94	193.86	196.57	194.17	-0.31	5.78	5.95	2.957	-0.016	24	0	
04/01/21	66.06	51.27	14.79	198.46	194.51	197.19	194.78	-0.27	5.78	5.95	2.871	-0.014	24	0	
05/01/21	64.91	50.49	14.42	197.72	193.88	196.47	194.07	-0.19	5.78	5.95	2.792	-0.010	24	0	
06/01/21	65.23	50.54	14.69	198.19	194.32	196.96	194.56	-0.24	5.78	5.95	2.854	-0.012	24	0	
07/01/21	67.44	51.82	15.62	197.78	193.70	196.41	194.01	-0.31	5.78	5.95	3.020	-0.016	24	0	
08/01/21	67.46	52.00	15.46	198.63	194.55	197.25	194.85	-0.30	5.78	5.95	3.004	-0.016	24	0	
09/01/21	65.96	51.22	14.74	197.95	194.02	196.73	194.33	-0.31	5.79	5.96	2.855	-0.016	24	0	
10/01/21	64.31	50.38	13.93	198.86	195.04	197.68	195.28	-0.24	5.80	5.97	2.712	-0.012	24	0	
11/01/21	70.18	53.61	16.57	198.53	194.10	197.08	194.41	-0.31	5.78	5.96	3.210	-0.017	24	0	
12/01/21	79.07	59.00	20.07	200.49	194.98	198.39	195.27	-0.29	5.80	6.00	3.911	-0.017	24	0	
13/01/21	78.52	57.96	20.56	193.81	188.53	191.86	188.85	-0.32	5.65	5.83	3.875	-0.019	24	0	
14/01/21	73.52	55.56	17.96	201.19	196.35	199.30	196.42	-0.07	5.69	5.86	3.520	-0.004	24	0	
15/01/21	64.04	49.76	14.28	198.21	194.54	197.00	194.68	-0.14	5.72	5.88	2.776	-0.007	24	0	
Итого:				6225.2	6090.33	6178.5	6097.19	-6.86			97.289	-0.367	744	0	
Средние:	69.18	53.19	15.99						5.76	5.93					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 40750ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации