ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Северная 14 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 29.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166734 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEB4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/12/20	71.92	53.26	18.66	194.50	190.95	194.53	190.95	0.00	0.00	6.90	6.70	3.564	0.000	24	0	*	0.0000
17/12/20	65.86	49.78	16.08	192.88	189.64	192.52	189.64	0.00	0.00	6.90	6.70	3.047	0.000	24	0	*	0.0000
18/12/20	67.50	50.73	16.77	191.27	187.95	190.99	187.95	0.00	0.00	6.90	6.70	3.150	0.000	24	0	*	0.0000
19/12/20	71.29	52.48	18.81	189.66	186.25	189.60	186.25	0.00	0.00	6.90	6.70	3.499	0.000	24	0	*	0.0000
20/12/20	77.17	55.41	21.76	189.69	185.99	190.04	185.99	0.00	0.00	6.90	6.70	4.049	0.000	24	0	*	0.0000
21/12/20	77.46	55.50	21.96	189.93	186.26	190.41	186.26	0.00	0.00	6.90	6.70	4.091	0.000	24	0	*	0.0000
22/12/20	76.16	55.05	21.11	190.11	186.49	190.55	186.49	0.00	0.00	6.90	6.70	3.938	0.000	24	0	*	0.0000
23/12/20	70.50	52.21	18.29	190.09	186.76	190.15	186.76	0.00	0.00	6.90	6.70	3.415	0.000	24	0	*	0.0000
24/12/20	67.48	50.46	17.02	189.89	186.73	189.71	186.73	0.00	0.00	6.90	6.70	3.173	0.000	24	0	*	0.0000
25/12/20	67.66	50.67	16.99	189.92	186.73	189.73	186.73	0.00	0.00	6.90	6.70	3.167	0.000	24	0	*	0.0000
26/12/20	67.21	50.37	16.84	189.85	186.68	189.62	186.68	0.00	0.00	6.90	6.70	3.141	0.000	24	0	*	0.0000
27/12/20	66.12	49.77	16.35	189.76	186.63	189.48	186.63	0.00	0.00	6.90	6.70	3.049	0.000	24	0	*	0.0000
28/12/20	64.32	48.89	15.43	190.04	186.90	189.66	186.90	0.00	0.00	6.90	6.70	2.882	0.000	24	0	*	0.0000
29/12/20	65.12	49.18	15.94	189.87	186.73	189.48	186.73	0.00	0.00	6.90	6.70	2.970	0.000	24	0	*	0.0000
30/12/20	68.98	51.30	17.68	189.48	186.23	189.39	186.23	0.00	0.00	6.90	6.70	3.293	0.000	24	0	*	0.0000
31/12/20	70.92	52.49	18.43	190.18	186.74	190.05	186.74	0.00	0.00	6.90	6.70	3.443	0.000	24	0	*	0.0000
01/01/21	67.98	50.82	17.16	190.08	186.73	189.72	186.73	0.00	0.00	6.90	6.70	3.200	0.000	24	0	*	0.0000
02/01/21	67.56	50.61	16.95	189.99	186.70	189.62	186.70	0.00	0.00	6.90	6.70	3.161	0.000	24	0	*	0.0000
03/01/21	67.21	50.24	16.97	189.95	186.70	189.58	186.70	0.00	0.00	6.90	6.70	3.164	0.000	24	0	*	0.0000
04/01/21	66.14	49.69	16.45	189.97	186.75	189.53	186.75	0.00	0.00	6.90	6.70	3.067	0.000	24	0	*	0.0000
05/01/21	64.94	49.05	15.89	189.81	186.62	189.32	186.62	0.00	0.00	6.90	6.70	2.966	0.000	24	0	*	0.0000
06/01/21	65.20	49.06	16.14	189.76	186.57	189.30	186.57	0.00	0.00	6.90	6.70	3.008	0.000	24	0	*	0.0000
07/01/21	67.46	50.31	17.15	189.96	186.71	189.59	186.71	0.00	0.00	6.90	6.70	3.201	0.000	24	0	*	0.0000
08/01/21	67.48	50.34	17.14	190.14	186.87	189.76	186.87	0.00	0.00	6.90	6.70	3.200	0.000	24	0	*	0.0000
09/01/21	66.06	49.73	16.33	189.99	186.77	189.56	186.77	0.00	0.00	6.90	6.70	3.049	0.000	24	0	*	0.0000
10/01/21	64.34	48.90	15.44	190.29	187.01	189.67	187.01	0.00	0.00	6.90	6.70	2.884	0.000	24	0	*	0.0000
11/01/21	69.78	51.59	18.19	190.21	186.78	189.99	186.78	0.00	0.00	6.90	6.70	3.397	0.000	24	0	*	0.0000
12/01/21	79.02	56.80	22.22	190.25	186.39	190.76	186.39	0.00	0.00	6.90	6.70	4.141	0.000	24	0	*	0.0000
13/01/21	78.54	56.36	22.18	190.17	186.37	190.66	186.37	0.00	0.00	6.90	6.70	4.136	0.000	24	0	*	0.0000
14/01/21	73.80	53.86	19.94	190.34	186.80	190.48	186.80	0.00	0.00	6.90	6.70	3.722	0.000	24	0	*	0.0000
15/01/21	64.15	48.50	15.65	190.15	186.95	189.58	186.95	0.00	0.00	6.90	6.70	2.925	0.000	24	0	*	0.0000
Итого:				5898.1	5794.38	5893.0	5794.38	0.00	0.00			103.092	0.000	744	0		0.0000
Средние:	69.20	51.40	17.80							6.90	6.70						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5184ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации