ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Горького 2 2 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00169011 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5B2D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	62.89	49.66	13.23	134.08	131.68	132.10	130.66	0.00	1.02	7.00	7.00	1.738	0.051	24	0	
17/01/21	65.34	51.08	14.26	134.15	131.57	132.11	130.54	0.00	1.03	7.00	7.00	1.874	0.053	24	0	
18/01/21	72.64	55.43	17.21	134.64	131.50	132.26	130.44	0.00	1.06	7.00	7.00	2.262	0.059	24	0	
19/01/21	75.83	57.72	18.11	135.66	132.28	133.30	131.29	0.00	0.99	7.00	7.00	2.396	0.057	24	0	
20/01/21	76.08	58.22	17.86	138.96	135.36	136.53	134.37	0.00	0.99	7.00	7.00	2.418	0.058	24	0	
21/01/21	75.94	58.27	17.67	140.83	137.23	138.33	136.17	0.00	1.06	7.00	7.00	2.423	0.062	24	0	
22/01/21	74.54	57.59	16.95	141.10	137.63	138.72	136.61	0.00	1.02	7.00	7.00	2.331	0.059	24	0	
23/01/21	71.95	55.83	16.12	140.52	137.27	138.31	136.30	0.00	0.97	7.00	7.00	2.211	0.054	24	0	
24/01/21	66.31	52.58	13.73	140.71	137.93	138.57	136.77	0.00	1.16	7.00	7.00	1.893	0.061	24	0	
25/01/21	59.26	47.96	11.30	140.93	138.68	138.75	137.25	0.00	1.43	7.00	7.00	1.564	0.069	24	0	
26/01/21	58.71	47.57	11.14	142.29	140.08	139.86	138.42	0.00	1.66	7.00	7.00	1.557	0.079	24	0	
27/01/21	59.80	48.35	11.45	142.25	139.92	139.92	138.42	0.00	1.50	7.00	7.00	1.599	0.073	24	0	
28/01/21	61.43	49.34	12.09	142.42	139.98	139.85	138.25	0.00	1.73	7.00	7.00	1.688	0.086	24	0	
29/01/21	60.36	48.85	11.51	142.70	140.32	140.08	138.51	0.00	1.81	7.00	7.00	1.613	0.089	24	0	
30/01/21	56.80	46.39	10.41	142.26	140.16	139.60	138.16	0.00	2.00	7.00	7.00	1.454	0.093	24	0	
31/01/21	56.45	46.19	10.26	142.29	140.20	139.49	138.05	0.00	2.15	7.00	7.00	1.435	0.100	24	0	
01/02/21	57.32	46.70	10.62	142.28	140.12	139.47	138.03	0.00	2.09	7.00	7.00	1.486	0.098	24	0	
02/02/21	56.91	46.42	10.49	141.96	139.85	139.15	137.74	0.00	2.11	7.00	7.00	1.465	0.098	24	0	
03/02/21	59.57	48.04	11.53	142.15	139.85	139.20	137.69	0.00	2.16	7.00	7.00	1.609	0.104	24	0	
04/02/21	59.31	48.20	11.11	143.17	140.86	140.25	138.69	0.00	2.17	7.00	7.00	1.563	0.105	24	0	
05/02/21	54.36	45.00	9.36	143.81	141.83	141.05	139.74	0.00	2.09	7.00	7.00	1.325	0.094	24	0	
06/02/21	57.61	46.88	10.73	143.85	141.62	140.96	139.55	0.00	2.07	7.00	7.00	1.517	0.097	24	0	
07/02/21	69.49	54.56	14.93	144.51	141.35	141.36	139.44	0.00	1.91	7.00	7.00	2.107	0.104	24	0	
08/02/21	75.59	58.52	17.07	144.89	141.26	141.81	139.64	0.00	1.62	7.00	7.00	2.410	0.095	24	0	
09/02/21	75.92	58.56	17.36	144.86	141.23	141.77	139.61	0.00	1.62	7.00	7.00	2.452	0.095	24	0	
10/02/21	75.78	58.42	17.36	144.86	141.26	141.72	139.56	0.00	1.70	7.00	7.00	2.451	0.099	24	0	
11/02/21	73.60	57.17	16.43	144.72	141.28	141.56	139.47	0.00	1.81	7.00	7.00	2.321	0.104	24	0	
12/02/21	66.09	52.47	13.62	144.23	141.41	141.31	139.53	0.00	1.88	7.00	7.00	1.923	0.099	24	0	
13/02/21	59.08	48.03	11.05	144.28	141.91	141.44	139.88	0.00	2.03	7.00	7.00	1.565	0.098	24	0	
14/02/21	59.92	48.26	11.66	143.31	140.94	140.39	138.83	0.00	2.11	7.00	7.00	1.642	0.102	24	0	
15/02/21	71.24	55.57	15.67	144.52	141.24	141.19	139.17	0.00	2.07	7.00	7.00	2.213	0.115	24	0	
Итого:				4393.1	4307.80	4310.4	4256.78	0.00	51.02			58.505	2.610	744	0	
Средние:	65.35	51.73	13.62							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 40344ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации