

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024  
 Номер прибора: 801948  
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	8.149	111.079	73.19	0.90	6.944	111.079	62.39	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	7.399	111.449	66.21	0.90	6.381	111.449	57.12	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	7.573	111.280	67.88	0.90	6.524	111.280	58.50	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	7.875	111.109	70.70	0.90	6.733	111.109	60.48	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	8.612	110.699	77.61	0.90	7.259	110.699	65.46	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	8.645	110.726	77.89	0.90	7.280	110.726	65.62	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	8.539	110.873	76.83	0.90	7.225	110.873	65.04	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	7.990	111.067	71.77	0.90	6.832	111.067	61.39	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	7.076	103.883	67.92	0.90	6.090	103.889	58.48	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	7.583	111.202	68.01	0.90	6.526	111.202	58.56	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	7.547	111.233	67.67	0.90	6.496	111.233	58.27	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	7.456	111.269	66.83	0.90	6.428	111.269	57.64	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	7.224	111.386	64.67	0.90	6.259	111.386	56.06	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	7.279	111.368	65.18	0.90	6.296	111.368	56.40	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	7.686	111.177	68.95	0.90	6.594	111.177	59.18	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	7.971	111.020	71.62	0.90	6.822	111.020	61.32	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	7.644	111.224	68.54	0.90	6.572	111.224	58.96	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	7.585	111.248	68.00	0.90	6.525	111.248	58.53	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	7.550	111.327	67.63	0.90	6.498	111.327	58.24	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	7.460	111.398	66.79	0.90	6.432	111.398	57.61	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	7.300	111.465	65.31	0.90	6.304	111.465	56.43	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	7.304	111.487	65.33	0.90	6.305	111.487	56.42	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	7.574	111.377	67.82	0.90	6.503	111.377	58.26	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	7.582	111.408	67.88	0.90	6.512	111.408	58.32	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	7.468	111.551	66.77	0.90	6.445	111.551	57.65	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	7.247	111.683	64.71	0.90	6.284	111.683	56.14	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	6.137	91.238	63.34	0.90	5.279	91.238	56.42	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	8.233	103.442	75.23	0.90	6.887	103.442	65.61	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	8.837	111.388	79.15	0.90	7.430	111.388	66.59	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	8.432	111.591	75.39	0.90	7.142	111.591	63.89	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	7.291	112.276	64.76	0.90	6.306	112.276	56.03	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.694	110.298	69.36		6.592	110.298	59.58		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	238.248	3414.922			204.114	3414.928			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024  
 Номер прибора: 801948  
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
16.12.20	24.00	1.206	0.000	0.000	0.00
17.12.20	24.00	1.018	0.000	0.000	0.00
18.12.20	24.00	1.049	0.000	0.000	0.00
19.12.20	24.00	1.142	0.000	0.000	0.00
20.12.20	24.00	1.352	0.000	0.000	0.00
21.12.20	24.00	1.366	0.000	0.000	0.00
22.12.20	24.00	1.314	0.000	0.000	0.00
23.12.20	24.00	1.158	0.000	0.000	0.00
24.12.20	22.42	0.986	0.000	-0.006	0.00
25.12.20	24.00	1.057	0.000	0.000	0.00
26.12.20	24.00	1.051	0.000	0.000	0.00
27.12.20	24.00	1.028	0.000	0.000	0.00
28.12.20	24.00	0.965	0.000	0.000	0.00
29.12.20	24.00	0.983	0.000	0.000	0.00
30.12.20	24.00	1.092	0.000	0.000	0.00
31.12.20	24.00	1.150	0.000	0.000	0.00
01.01.21	24.00	1.071	0.000	0.000	0.00
02.01.21	24.00	1.059	0.000	0.000	0.00
03.01.21	24.00	1.052	0.000	0.000	0.00
04.01.21	24.00	1.029	0.000	0.000	0.00
05.01.21	24.00	0.996	0.000	0.000	0.00
06.01.21	24.00	0.999	0.000	0.000	0.00
07.01.21	24.00	1.070	0.000	0.000	0.00
08.01.21	24.00	1.070	0.000	0.000	0.00
09.01.21	24.00	1.024	0.000	0.000	0.00
10.01.21	24.00	0.963	0.000	0.000	0.00
11.01.21	19.83	0.858	0.000	0.000	0.00
12.01.21	22.00	1.345	0.000	0.000	0.00
13.01.21	24.00	1.407	0.000	0.000	0.00
14.01.21	24.00	1.290	0.000	0.000	0.00
15.01.21	24.00	0.985	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.102	0.000	-0.000	0.000
Итого:	736.25	34.134	0.000	-0.006	

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /