

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр. д. 7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.50 м3/ч

Заводской номер 00166015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х930D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.08	57.68	13.40	188.07	192.30	-4.23	2.519	24	0	*
17/01/21	72.13	58.30	13.83	187.69	191.97	-4.28	2.597	24	0	*
18/01/21	77.06	61.71	15.35	191.42	196.23	-4.81	2.939	24	0	*
19/01/21	78.52	62.90	15.62	192.76	197.74	-4.98	3.015	24	0	*
20/01/21	77.91	62.28	15.63	192.73	197.62	-4.89	3.014	24	0	*
21/01/21	76.45	61.18	15.27	192.19	196.98	-4.79	2.935	24	0	*
22/01/21	76.44	61.41	15.03	192.51	197.18	-4.67	2.896	24	0	*
23/01/21	75.02	60.32	14.70	191.92	196.59	-4.67	2.825	24	0	*
24/01/21	74.11	61.04	13.07	213.11	217.81	-4.70	2.785	24	0	*
25/01/21	72.16	60.09	12.07	217.01	221.45	-4.44	2.619	24	0	*
26/01/21	71.07	58.35	12.72	195.68	199.86	-4.18	2.490	24	0	*
27/01/21	70.88	58.15	12.73	194.70	198.90	-4.20	2.480	24	0	*
28/01/21	71.54	58.48	13.06	191.72	195.90	-4.18	2.505	24	0	*
29/01/21	71.73	58.79	12.94	192.95	197.17	-4.22	2.497	24	0	*
30/01/21	71.64	59.22	12.42	199.87	204.06	-4.19	2.485	24	0	*
31/01/21	71.37	59.04	12.33	196.66	200.86	-4.20	2.422	24	0	*
01/02/21	71.15	58.86	12.29	197.95	202.26	-4.31	2.435	24	0	*
02/02/21	71.52	59.26	12.26	199.86	204.12	-4.26	2.453	24	0	*
03/02/21	71.78	59.24	12.54	197.70	202.03	-4.33	2.481	24	0	*
04/02/21	71.38	58.80	12.58	194.02	198.32	-4.30	2.439	24	0	*
05/02/21	71.55	59.63	11.92	205.96	210.31	-4.35	2.457	24	0	*
06/02/21	72.00	59.59	12.41	200.42	204.79	-4.37	2.490	24	0	*
07/02/21	74.32	59.85	14.47	180.13	184.58	-4.45	2.607	24	0	*
08/02/21	76.51	60.77	15.74	175.93	180.57	-4.64	2.772	24	0	*
09/02/21	78.37	61.67	16.70	176.31	181.24	-4.93	2.944	24	0	*
10/02/21	79.61	62.48	17.13	159.41	163.96	-4.55	2.732	24	0	*
11/02/21	77.58	61.32	16.26	179.51	184.38	-4.87	2.923	24	0	*
12/02/21	72.23	58.28	13.95	187.86	192.37	-4.51	2.618	24	0	*
13/02/21	64.32	53.42	10.90	196.72	200.66	-3.94	2.142	24	0	*
14/02/21	65.21	53.79	11.42	192.59	196.58	-3.99	2.199	24	0	*
15/02/21	70.09	56.50	13.59	179.79	184.05	-4.26	2.442	24	0	*
Итого:				5955.15	6092.84	-137.69	81.157	744	0	
Средние:	73.12	59.43	13.68							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6142ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации