

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Куйбышева д.19 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168994 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х3Е73 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | т | т | т | Гкал | ч | ч | |
| 16/01/21 | 71.87 | 57.87 | 14.00 | 273.42 | 280.52 | -7.10 | 3.858 | 24 | 0 | * |
| 17/01/21 | 73.02 | 58.40 | 14.62 | 272.43 | 279.67 | -7.24 | 4.010 | 24 | 0 | * |
| 18/01/21 | 77.98 | 61.49 | 16.49 | 273.05 | 280.32 | -7.27 | 4.536 | 24 | 0 | * |
| 19/01/21 | 79.41 | 62.45 | 16.96 | 273.68 | 280.95 | -7.27 | 4.676 | 24 | 0 | * |
| 20/01/21 | 78.81 | 61.84 | 16.97 | 273.70 | 281.06 | -7.36 | 4.679 | 24 | 0 | * |
| 21/01/21 | 77.31 | 60.70 | 16.61 | 273.56 | 280.90 | -7.34 | 4.576 | 24 | 0 | * |
| 22/01/21 | 77.31 | 60.91 | 16.40 | 274.10 | 281.49 | -7.39 | 4.527 | 24 | 0 | * |
| 23/01/21 | 75.90 | 59.99 | 15.91 | 273.88 | 281.29 | -7.41 | 4.389 | 24 | 0 | * |
| 24/01/21 | 74.90 | 59.85 | 15.05 | 279.54 | 287.08 | -7.54 | 4.239 | 24 | 0 | * |
| 25/01/21 | 72.85 | 59.19 | 13.66 | 286.41 | 294.20 | -7.79 | 3.945 | 24 | 0 | * |
| 26/01/21 | 71.83 | 58.25 | 13.58 | 275.35 | 283.09 | -7.74 | 3.771 | 24 | 0 | * |
| 27/01/21 | 71.65 | 57.74 | 13.91 | 266.70 | 274.29 | -7.59 | 3.737 | 24 | 0 | * |
| 28/01/21 | 72.34 | 58.00 | 14.34 | 262.19 | 269.66 | -7.47 | 3.790 | 24 | 0 | * |
| 29/01/21 | 72.53 | 58.31 | 14.22 | 263.24 | 270.70 | -7.46 | 3.773 | 24 | 0 | * |
| 30/01/21 | 72.40 | 58.51 | 13.89 | 266.02 | 273.60 | -7.58 | 3.727 | 24 | 0 | * |
| 31/01/21 | 72.13 | 58.46 | 13.67 | 265.57 | 273.18 | -7.61 | 3.657 | 24 | 0 | * |
| 01/02/21 | 71.90 | 58.14 | 13.76 | 259.83 | 267.06 | -7.23 | 3.607 | 24 | 0 | * |
| 02/02/21 | 72.24 | 58.19 | 14.05 | 254.34 | 261.20 | -6.86 | 3.602 | 24 | 0 | * |
| 03/02/21 | 72.52 | 58.33 | 14.19 | 253.75 | 260.60 | -6.85 | 3.631 | 24 | 0 | * |
| 04/02/21 | 72.15 | 58.12 | 14.03 | 256.31 | 263.06 | -6.75 | 3.623 | 24 | 0 | * |
| 05/02/21 | 72.30 | 58.78 | 13.52 | 263.12 | 270.11 | -6.99 | 3.589 | 24 | 0 | * |
| 06/02/21 | 72.78 | 58.66 | 14.12 | 255.65 | 262.59 | -6.94 | 3.638 | 24 | 0 | * |
| 07/02/21 | 75.20 | 59.36 | 15.84 | 246.71 | 253.39 | -6.68 | 3.934 | 24 | 0 | * |
| 08/02/21 | 77.43 | 60.09 | 17.34 | 243.70 | 250.17 | -6.47 | 4.253 | 24 | 0 | * |
| 09/02/21 | 79.34 | 60.70 | 18.64 | 243.33 | 249.90 | -6.57 | 4.563 | 24 | 0 | * |
| 10/02/21 | 80.60 | 61.41 | 19.19 | 244.20 | 250.69 | -6.49 | 4.717 | 24 | 0 | * |
| 11/02/21 | 78.48 | 60.45 | 18.03 | 248.40 | 254.95 | -6.55 | 4.506 | 24 | 0 | * |
| 12/02/21 | 73.05 | 57.34 | 15.71 | 253.44 | 260.12 | -6.68 | 4.010 | 24 | 0 | * |
| 13/02/21 | 65.00 | 52.28 | 12.72 | 251.45 | 258.16 | -6.71 | 3.220 | 24 | 0 | * |
| 14/02/21 | 65.96 | 52.97 | 12.99 | 249.75 | 256.29 | -6.54 | 3.268 | 24 | 0 | * |
| 15/02/21 | 70.87 | 55.85 | 15.02 | 246.76 | 252.80 | -6.04 | 3.731 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 8123.58 | 8343.09 | -219.51 | 123.782 | 744 | 0 | |
| Средние: | 73.93 | 58.79 | 15.14 | | | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6141ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____