

лун 2

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Луначарского д.2 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48  
 м3/ч G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48  
 м3/ч  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут МГвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00181665 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0  
 КС=0x0572 по 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | M1      | M2      | Mг     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | т       | т       | т      | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 16/01/21 | 71.94 | 60.43 | 11.51 | 340.79  | 343.77  | -2.98  | 3.906   | 24  | 0   | *  |
| 17/01/21 | 73.14 | 61.10 | 12.04 | 339.62  | 342.63  | -3.01  | 4.067   | 24  | 0   | *  |
| 18/01/21 | 78.10 | 64.24 | 13.86 | 340.21  | 343.13  | -2.92  | 4.695   | 24  | 0   | *  |
| 19/01/21 | 79.49 | 65.38 | 14.11 | 341.11  | 344.11  | -3.00  | 4.803   | 24  | 0   | *  |
| 20/01/21 | 78.90 | 64.78 | 14.12 | 341.30  | 344.24  | -2.94  | 4.811   | 24  | 0   | *  |
| 21/01/21 | 77.39 | 63.62 | 13.77 | 341.03  | 344.04  | -3.01  | 4.672   | 24  | 0   | *  |
| 22/01/21 | 77.38 | 63.91 | 13.47 | 341.70  | 344.60  | -2.90  | 4.577   | 24  | 0   | *  |
| 23/01/21 | 75.96 | 62.88 | 13.08 | 341.81  | 344.80  | -2.99  | 4.452   | 24  | 0   | *  |
| 24/01/21 | 74.81 | 62.63 | 12.18 | 348.87  | 351.82  | -2.95  | 4.234   | 24  | 0   | *  |
| 25/01/21 | 72.80 | 61.51 | 11.29 | 352.55  | 355.54  | -2.99  | 3.965   | 24  | 0   | *  |
| 26/01/21 | 71.79 | 60.38 | 11.41 | 337.03  | 339.89  | -2.86  | 3.845   | 24  | 0   | *  |
| 27/01/21 | 71.73 | 60.14 | 11.59 | 329.13  | 331.96  | -2.83  | 3.809   | 24  | 0   | *  |
| 28/01/21 | 72.42 | 60.46 | 11.96 | 324.70  | 327.40  | -2.70  | 3.877   | 24  | 0   | *  |
| 29/01/21 | 72.54 | 60.76 | 11.78 | 327.04  | 329.70  | -2.66  | 3.855   | 24  | 0   | *  |
| 30/01/21 | 72.34 | 60.86 | 11.48 | 329.46  | 332.21  | -2.75  | 3.775   | 24  | 0   | *  |
| 31/01/21 | 72.21 | 60.79 | 11.42 | 326.73  | 329.40  | -2.67  | 3.732   | 24  | 0   | *  |
| 01/02/21 | 72.00 | 60.61 | 11.39 | 326.46  | 329.11  | -2.65  | 3.727   | 24  | 0   | *  |
| 02/02/21 | 72.35 | 60.94 | 11.41 | 328.64  | 331.07  | -2.43  | 3.765   | 24  | 0   | *  |
| 03/02/21 | 72.63 | 60.97 | 11.66 | 327.41  | 329.93  | -2.52  | 3.830   | 24  | 0   | *  |
| 04/02/21 | 72.25 | 60.86 | 11.39 | 329.32  | 331.74  | -2.42  | 3.776   | 24  | 0   | *  |
| 05/02/21 | 72.41 | 61.50 | 10.91 | 338.24  | 340.92  | -2.68  | 3.736   | 24  | 0   | *  |
| 06/02/21 | 72.92 | 61.53 | 11.39 | 331.12  | 333.71  | -2.59  | 3.821   | 24  | 0   | *  |
| 07/02/21 | 75.34 | 62.32 | 13.02 | 319.74  | 322.14  | -2.40  | 4.189   | 24  | 0   | *  |
| 08/02/21 | 77.59 | 63.26 | 14.33 | 315.51  | 317.93  | -2.42  | 4.548   | 24  | 0   | *  |
| 09/02/21 | 79.51 | 64.20 | 15.31 | 314.79  | 317.18  | -2.39  | 4.850   | 24  | 0   | *  |
| 10/02/21 | 80.78 | 65.08 | 15.70 | 315.77  | 318.18  | -2.41  | 4.985   | 24  | 0   | *  |
| 11/02/21 | 78.60 | 63.99 | 14.61 | 321.03  | 323.43  | -2.40  | 4.721   | 24  | 0   | *  |
| 12/02/21 | 73.18 | 60.54 | 12.64 | 327.73  | 330.23  | -2.50  | 4.178   | 24  | 0   | *  |
| 13/02/21 | 65.12 | 54.97 | 10.15 | 325.63  | 328.12  | -2.49  | 3.326   | 24  | 0   | *  |
| 14/02/21 | 66.09 | 55.55 | 10.54 | 324.55  | 327.03  | -2.48  | 3.446   | 24  | 0   | *  |
| 15/02/21 | 71.02 | 58.69 | 12.33 | 319.37  | 321.65  | -2.28  | 3.951   | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       |       | 10268.3 | 10351.6 | -83.22 | 127.924 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 74.02 | 61.57 | 12.44 |         |         |        |         |     |     |    |

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5828ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации