

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент:ООО УК "Зевс"  
Адрес:Сад кольцо 49  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001  
Договорные расходы:  
0.48 м3/ч  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут  
0.48 м3/ч  
Тхв= 0.00°С  
0.42 м3/ч

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 180.00 м3/ч G под min = \_\_\_\_\_  
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = \_\_\_\_\_  
G3 max = 42.00 м3/ч G3 min = \_\_\_\_\_

Заводской номер 00129491 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1  
КС=0хС5FF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/01/21	76.34	53.81	162.74	162.74	6.20	7.62	3.661	24	0	*
22/01/21	74.64	53.10	161.80	161.80	6.20	7.57	3.479	24	0	*
23/01/21	72.53	51.85	161.48	161.48	6.20	7.57	3.337	24	0	*
24/01/21	66.68	49.04	162.23	162.23	6.20	7.56	2.853	24	0	*
25/01/21	59.90	45.32	163.74	163.74	6.20	7.57	2.378	24	0	*
26/01/21	59.06	44.76	164.45	164.45	6.20	7.57	2.342	24	0	*
27/01/21	60.25	45.39	163.23	163.23	6.20	7.53	2.419	24	0	*
28/01/21	61.85	46.19	163.71	163.71	6.20	7.52	2.556	24	0	*
29/01/21	61.69	46.45	163.66	163.66	6.20	7.48	2.485	24	0	*
30/01/21	57.34	43.97	163.98	163.98	6.20	7.45	2.184	24	0	*
31/01/21	56.21	43.31	164.30	164.30	6.20	7.50	2.111	24	0	*
01/02/21	56.96	43.64	164.99	164.99	6.20	7.56	2.190	24	0	*
02/02/21	56.79	43.61	163.77	163.77	6.20	7.56	2.148	24	0	*
03/02/21	59.26	44.84	163.29	163.29	6.20	7.55	2.344	24	0	*
04/02/21	61.19	46.23	162.76	162.76	6.20	7.54	2.426	24	0	*
05/02/21	54.52	42.53	163.54	163.54	6.20	7.57	1.949	24	0	*
06/02/21	56.66	43.33	162.75	162.75	6.20	7.55	2.162	24	0	*
07/02/21	68.10	49.66	164.78	164.78	6.20	7.57	3.030	24	0	*
08/02/21	75.47	53.92	165.67	165.67	6.20	7.61	3.563	24	0	*
09/02/21	75.81	53.85	165.66	165.66	6.20	7.61	3.631	24	0	*
10/02/21	76.18	54.05	165.48	165.48	6.20	7.61	3.656	24	0	*
11/02/21	74.26	53.33	165.85	165.85	6.20	7.60	3.464	24	0	*
12/02/21	68.86	50.53	165.36	165.36	6.20	7.58	3.021	24	0	*
13/02/21	57.52	44.03	162.14	162.14	6.20	7.30	2.181	24	0	*
14/02/21	61.19	45.93	167.83	167.83	6.20	7.07	2.554	24	0	*
15/02/21	70.61	51.75	173.83	173.83	6.20	7.24	3.272	24	0	*
16/02/21	76.17	55.74	182.51	182.51	6.20	7.37	3.726	24	0	*
17/02/21	76.27	55.94	186.05	186.05	6.20	7.35	3.775	24	0	*
Итого:			4641.58	4641.58			78.897	672	0	
Средние:	65.43	48.43			6.20	7.50				

Дата	M1	M2	Qo	VHP	BOC
	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/21 24:00	17125.21	17112.22	266.810	2510	243
17/02/21 24:00	21766.79	21753.80	345.707	3182	243

---

Итого:		4641.58		4641.58		78.897		672		0	
--------	--	---------	--	---------	--	--------	--	-----	--	---	--

---

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3458ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации