

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «НПП «Теллур»


Ахметшин Д.Р.



А К Т
обследования узла учета тепловой энергии и ГВС

РБ, г. Октябрьский, 34 мкр., д. 15Г

«19» февраля 2021г.

Характеристики узла: теплотенергоконтроллер ИМ2300 № ВА433;

Наименование потребителя: ООО УК «Мэтр».

Причина обследования: снятие архивных данных.

Результаты осмотра:

Отсутствие показаний с 04.02.2021г. по 09.02.2021г.. в связи с отсутствием питания 220В.

Техник-метролог



Шакуров Н.Р.