

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.23 3 вв Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00167058 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0x955A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.94	54.13	17.81	53.06	55.52	-2.46	0.944	24	0	*
17/12/20	67.61	51.38	16.23	52.29	54.66	-2.37	0.845	24	0	*
18/12/20	67.52	51.53	15.99	52.57	55.05	-2.48	0.838	24	0	*
19/12/20	72.63	54.20	18.43	52.78	55.15	-2.37	0.970	24	0	*
20/12/20	78.11	57.45	20.66	53.47	55.66	-2.19	1.104	24	0	*
21/12/20	77.69	57.24	20.45	53.42	55.66	-2.24	1.094	24	0	*
22/12/20	76.72	56.81	19.91	53.40	55.82	-2.42	1.065	24	0	*
23/12/20	72.29	54.66	17.63	54.03	56.51	-2.48	0.950	24	0	*
24/12/20	66.49	50.79	15.70	52.80	55.19	-2.39	0.826	24	0	*
25/12/20	67.27	51.08	16.19	52.01	54.35	-2.34	0.839	24	0	*
26/12/20	67.20	50.89	16.31	51.90	54.17	-2.27	0.841	24	0	*
27/12/20	65.98	50.27	15.71	52.00	54.18	-2.18	0.817	24	0	*
28/12/20	64.61	49.50	15.11	51.66	53.94	-2.28	0.782	24	0	*
29/12/20	65.45	49.82	15.63	51.67	53.91	-2.24	0.809	24	0	*
30/12/20	69.43	52.30	17.13	52.39	54.79	-2.40	0.895	24	0	*
31/12/20	71.51	53.88	17.63	53.21	55.61	-2.40	0.941	24	0	*
01/01/21	68.63	52.21	16.42	53.16	55.53	-2.37	0.875	24	0	*
02/01/21	67.42	51.41	16.01	53.28	55.71	-2.43	0.852	24	0	*
03/01/21	67.31	51.27	16.04	53.39	55.85	-2.46	0.859	24	0	*
04/01/21	65.92	50.46	15.46	52.86	55.18	-2.32	0.817	24	0	*
05/01/21	64.90	49.79	15.11	52.68	54.90	-2.22	0.795	24	0	*
06/01/21	66.57	50.82	15.75	53.05	55.38	-2.33	0.833	24	0	*
07/01/21	68.39	51.74	16.65	52.93	55.27	-2.34	0.884	24	0	*
08/01/21	67.62	51.21	16.41	52.91	55.30	-2.39	0.867	24	0	*
09/01/21	65.96	50.54	15.42	52.99	55.32	-2.33	0.816	24	0	*
10/01/21	64.98	50.10	14.88	52.91	55.09	-2.18	0.784	24	0	*
11/01/21	70.74	52.95	17.79	52.59	54.82	-2.23	0.934	24	0	*
12/01/21	78.56	57.67	20.89	52.69	54.95	-2.26	1.104	24	0	*
13/01/21	79.46	58.44	21.02	53.78	55.98	-2.20	1.130	24	0	*
14/01/21	73.26	54.71	18.55	52.78	55.05	-2.27	0.978	24	0	*
15/01/21	65.04	50.16	14.88	53.91	56.26	-2.35	0.803	24	0	*
Итого:				1638.57	1710.76	-72.19	27.891	744	0	
Средние:	69.58	52.56	17.02							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1348ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____