

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ленина 61 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00178760 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х0С4Е ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	70.55	61.18	9.37	251.41	245.80	252.55	248.31	-2.51	6.20	16.00	2.253	-0.154	24	0	*
17/12/20	69.61	60.58	9.03	254.63	249.10	256.01	251.79	-2.69	6.20	16.00	2.199	-0.163	24	0	*
18/12/20	71.22	62.19	9.03	264.39	258.41	265.36	260.78	-2.37	6.20	16.00	2.282	-0.148	24	0	*
19/12/20	72.53	62.85	9.68	257.75	251.71	258.41	253.87	-2.16	6.20	16.00	2.389	-0.136	24	0	*
20/12/20	72.93	62.57	10.36	244.35	238.56	244.93	240.68	-2.12	6.20	16.00	2.423	-0.133	24	0	*
21/12/20	72.88	62.52	10.36	246.11	240.32	246.73	242.42	-2.10	6.20	16.00	2.440	-0.132	24	0	*
22/12/20	72.72	62.47	10.25	246.71	240.90	247.61	243.30	-2.40	6.20	16.00	2.422	-0.150	24	0	*
23/12/20	70.16	60.75	9.41	245.01	239.62	245.75	241.71	-2.09	6.20	16.00	2.210	-0.127	24	0	*
24/12/20	69.29	60.13	9.16	248.74	243.36	249.63	245.61	-2.25	6.20	16.00	2.179	-0.136	24	0	*
25/12/20	70.10	61.06	9.04	256.95	251.29	257.72	253.45	-2.16	6.20	16.00	2.222	-0.132	24	0	*
26/12/20	70.75	61.65	9.10	260.45	254.62	261.13	256.72	-2.10	6.20	16.00	2.269	-0.130	24	0	*
27/12/20	69.38	60.72	8.66	257.59	252.05	258.33	254.09	-2.04	6.20	16.00	2.130	-0.124	24	0	*
28/12/20	68.39	59.79	8.60	249.61	244.36	250.35	246.35	-1.99	6.20	16.00	2.056	-0.119	24	0	*
29/12/20	68.88	60.00	8.88	248.60	243.31	249.54	245.54	-2.23	6.20	16.00	2.113	-0.134	24	0	*
30/12/20	69.92	60.86	9.06	251.55	246.03	252.26	248.10	-2.07	6.20	16.00	2.182	-0.126	24	0	*
31/12/20	69.63	60.55	9.08	251.11	245.65	251.80	247.64	-1.99	6.20	16.00	2.179	-0.121	24	0	*
01/01/21	69.99	61.02	8.97	257.57	251.96	258.20	253.88	-1.92	6.20	16.00	2.211	-0.117	24	0	*
02/01/21	70.04	61.10	8.94	256.72	251.06	257.36	253.08	-2.02	6.20	16.00	2.193	-0.124	24	0	*
03/01/21	69.81	60.90	8.91	255.59	249.98	256.28	252.07	-2.09	6.20	16.00	2.175	-0.128	24	0	*
04/01/21	69.51	60.60	8.91	253.13	247.65	254.04	249.87	-2.22	6.20	16.00	2.156	-0.135	24	0	*
05/01/21	68.74	59.80	8.94	251.97	246.63	252.71	248.66	-2.03	6.20	16.00	2.154	-0.122	24	0	*
06/01/21	68.67	59.81	8.86	251.31	245.98	252.09	248.07	-2.09	6.20	16.00	2.130	-0.125	24	0	*
07/01/21	68.66	59.81	8.85	252.20	246.84	252.94	248.92	-2.08	6.20	16.00	2.138	-0.125	24	0	*
08/01/21	68.37	59.57	8.80	251.28	245.97	252.01	248.04	-2.07	6.20	16.00	2.114	-0.124	24	0	*
09/01/21	68.49	59.84	8.65	253.02	247.67	253.93	249.81	-2.14	6.20	16.00	2.093	-0.128	24	0	*
10/01/21	68.09	59.56	8.53	251.12	245.86	251.86	247.85	-1.99	6.20	16.00	2.047	-0.119	24	0	*
11/01/21	71.45	61.77	9.68	246.79	241.14	247.55	243.33	-2.19	6.20	16.00	2.284	-0.136	24	0	*
12/01/21	75.44	64.83	10.61	247.87	241.67	248.17	243.56	-1.89	6.20	16.00	2.522	-0.123	24	0	*
13/01/21	74.99	64.42	10.57	248.36	242.18	248.72	244.15	-1.97	6.20	16.00	2.511	-0.127	24	0	*
14/01/21	70.96	61.27	9.69	244.13	238.62	244.82	240.72	-2.10	6.20	16.00	2.262	-0.129	24	0	*
15/01/21	68.16	59.17	8.99	242.10	237.03	243.05	239.23	-2.20	6.20	16.00	2.085	-0.131	24	0	*
Итого:				7798.1	7625.33	7821.8	7691.60	-66.27			69.023	-4.058	744	0	
Средние:	70.33	61.07	9.25						6.20	16.00					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 29122ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации