

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.40 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00175273 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x669A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.72	56.91	15.81	153.65	151.25	2.40	2.434	24	0	*
17/01/21	73.78	57.32	16.46	153.53	151.20	2.33	2.533	24	0	*
18/01/21	78.81	60.67	18.14	158.46	156.01	2.45	2.880	24	0	*
19/01/21	80.30	61.82	18.48	160.28	157.94	2.34	2.966	24	0	*
20/01/21	79.68	61.24	18.44	160.26	157.88	2.38	2.967	24	0	*
21/01/21	78.20	59.86	18.34	159.00	156.90	2.10	2.922	24	0	*
22/01/21	78.15	60.66	17.49	165.16	162.86	2.30	2.893	24	0	*
23/01/21	76.77	59.97	16.80	166.57	164.10	2.47	2.806	24	0	*
24/01/21	75.76	59.95	15.81	171.84	169.44	2.40	2.721	24	0	*
25/01/21	73.74	59.11	14.63	172.95	170.61	2.34	2.538	24	0	*
26/01/21	72.67	57.58	15.09	156.72	154.38	2.34	2.369	24	0	*
27/01/21	72.48	57.47	15.01	156.74	154.35	2.39	2.356	24	0	*
28/01/21	73.14	57.66	15.48	154.29	151.90	2.39	2.396	24	0	*
29/01/21	73.33	58.05	15.28	155.15	152.86	2.29	2.375	24	0	*
30/01/21	73.21	58.22	14.99	156.86	154.59	2.27	2.355	24	0	*
31/01/21	72.94	58.11	14.83	156.93	154.55	2.38	2.331	24	0	*
01/02/21	72.75	58.01	14.74	157.96	155.64	2.32	2.332	24	0	*
02/02/21	73.11	58.59	14.52	161.76	159.42	2.34	2.351	24	0	*
03/02/21	73.40	59.35	14.05	169.86	167.47	2.39	2.394	24	0	*
04/02/21	73.01	58.95	14.06	167.35	165.05	2.30	2.356	24	0	*
05/02/21	73.19	59.81	13.38	176.24	173.80	2.44	2.363	24	0	*
06/02/21	73.69	59.99	13.70	172.86	170.48	2.38	2.373	24	0	*
07/02/21	76.12	60.31	15.81	162.13	159.78	2.35	2.571	24	0	*
08/02/21	78.31	60.36	17.95	152.55	150.26	2.29	2.746	24	0	*
09/02/21	80.20	60.62	19.58	149.11	146.76	2.35	2.925	24	0	*
10/02/21	81.46	61.38	20.08	149.91	147.56	2.35	3.018	24	0	*
11/02/21	79.39	60.36	19.03	151.44	149.12	2.32	2.889	24	0	*
12/02/21	73.88	57.39	16.49	155.20	152.91	2.29	2.566	24	0	*
13/02/21	65.90	52.59	13.31	156.18	153.94	2.24	2.077	24	0	*
14/02/21	66.83	52.88	13.95	153.93	151.57	2.36	2.147	24	0	*
15/02/21	71.74	55.36	16.38	148.31	146.05	2.26	2.432	24	0	*
Итого:				4943.18	4870.63	72.55	79.382	744	0	
Средние:	74.79	58.72	16.06							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4318ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____