

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00234689 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0xВ0FD ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.54	57.45	18.09	139.75	140.36	-0.61	2.527	24	0	*
17/12/20	70.57	54.14	16.43	136.19	136.72	-0.53	2.237	24	0	*
18/12/20	70.17	53.77	16.40	135.26	135.73	-0.47	2.217	24	0	*
19/12/20	73.63	55.74	17.89	136.44	136.99	-0.55	2.444	24	0	*
20/12/20	77.80	58.08	19.72	136.79	137.36	-0.57	2.700	24	0	*
21/12/20	78.37	58.47	19.90	137.25	137.87	-0.62	2.730	24	0	*
22/12/20	77.18	57.96	19.22	137.72	138.34	-0.62	2.646	24	0	*
23/12/20	74.35	56.34	18.01	136.74	137.31	-0.57	2.462	24	0	*
24/12/20	73.22	56.19	17.03	142.62	143.33	-0.71	2.430	24	0	*
25/12/20	73.82	56.91	16.91	144.32	145.05	-0.73	2.440	24	0	*
26/12/20	72.46	55.16	17.30	136.58	137.04	-0.46	2.361	24	0	*
27/12/20	72.73	55.31	17.42	136.70	137.37	-0.67	2.380	24	0	*
28/12/20	73.88	56.47	17.41	138.11	138.48	-0.37	2.404	24	0	*
29/12/20	73.69	56.52	17.17	138.78	139.40	-0.62	2.385	24	0	*
30/12/20	73.88	56.50	17.38	137.65	138.13	-0.48	2.390	24	0	*
31/12/20	73.65	56.32	17.33	137.44	138.05	-0.61	2.381	24	0	*
01/01/21	73.97	56.67	17.30	138.53	139.05	-0.52	2.396	24	0	*
02/01/21	73.99	56.56	17.43	137.32	137.84	-0.52	2.392	24	0	*
03/01/21	73.57	56.20	17.37	138.12	138.77	-0.65	2.398	24	0	*
04/01/21	72.07	55.18	16.89	136.61	137.14	-0.53	2.308	24	0	*
05/01/21	72.72	55.65	17.07	137.54	138.18	-0.64	2.349	24	0	*
06/01/21	72.56	55.43	17.13	136.70	137.25	-0.55	2.344	24	0	*
07/01/21	72.25	55.08	17.17	135.94	136.50	-0.56	2.334	24	0	*
08/01/21	70.24	53.31	16.93	129.69	130.49	-0.80	2.192	24	0	*
09/01/21	72.84	55.65	17.19	138.53	139.24	-0.71	2.381	24	0	*
10/01/21	72.66	55.84	16.82	139.22	139.86	-0.64	2.341	24	0	*
11/01/21	74.81	56.63	18.18	136.01	136.60	-0.59	2.470	24	0	*
12/01/21	79.64	59.45	20.19	134.41	134.90	-0.49	2.712	24	0	*
13/01/21	79.73	59.24	20.49	133.94	134.48	-0.54	2.744	24	0	*
14/01/21	76.99	58.02	18.97	137.36	137.91	-0.55	2.606	24	0	*
15/01/21	71.07	54.48	16.59	136.74	137.35	-0.61	2.266	24	0	*
Итого:				4255.00	4273.09	-18.09	75.367	744	0	
Средние:	74.00	56.28	17.72							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30577ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации