ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Куйбышева д.17 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179040 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x72A4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.74	60.17	11.57	347.95	350.55	-2.60	4.049	24	0	*
17/01/21	72.87	60.84	12.03	346.69	349.05	-2.36	4.194	24	0	*
18/01/21	77.83	64.21	13.62	347.24	349.82	-2.58	4.760	24	0	*
19/01/21	79.27	65.29	13.98	348.23	350.89	-2.66	4.891	24	0	*
20/01/21	78.66	64.69	13.97	348.33	350.90	-2.57	4.891	24	0	*
21/01/21	77.17	63.50	13.67	348.30	350.91	-2.61	4.786	24	0	*
22/01/21	77.17	63.72	13.45	349.19	351.64	-2.45	4.721	24	0	*
23/01/21	75.76	62.70	13.06	348.73	351.20	-2.47	4.583	24	0	*
24/01/21	74.76	62.45	12.31	355.81	358.34	-2.53	4.405	24	0	*
25/01/21	72.70	61.52	11.18	364.12	366.58	-2.46	4.095	24	0	*
26/01/21	71.67	60.48	11.19	349.95	352.75	-2.80	3.941	24	0	*
27/01/21	71.49	60.00	11.49	339.52	341.63	-2.11	3.920	24	0	*
28/01/21	72.19	60.36	11.83	333.56	336.04	-2.48	3.967	24	0	*
29/01/21	72.38	60.67	11.71	335.07	337.45	-2.38	3.941	24	0	*
30/01/21	72.25	60.74	11.51	338.64	341.08	-2.44	3.914	24	0	*
31/01/21	71.98	60.67	11.31	338.38	340.78	-2.40	3.847	24	0	*
01/02/21	71.76	60.53	11.23	338.22	340.52	-2.30	3.817	24	0	*
02/02/21	72.11	60.88	11.23	340.63	343.11	-2.48	3.845	24	0	*
03/02/21	72.39	60.95	11.44	339.88	342.28	-2.40	3.905	24	0	*
04/02/21	72.01	60.84	11.17	342.44	344.45	-2.01	3.843	24	0	*
05/02/21	72.16	61.31	10.85	352.82	354.93	-2.11	3.848	24	0	*
06/02/21	72.61	61.27	11.34	343.54	345.83	-2.29	3.914	24	0	*
07/02/21	75.02	62.14	12.88	331.35	333.59	-2.24	4.294	24	0	*
08/02/21	77.24	63.10	14.14	327.13	329.84	-2.71	4.649	24	0	*
09/02/21	79.17	64.09	15.08	326.15	328.84	-2.69	4.935	24	0	*
10/02/21	80.46	65.03	15.43	327.16	329.59	-2.43	5.056	24	0	*
11/02/21	78.36	63.99	14.37	332.51	335.10	-2.59	4.784	24	0	*
12/02/21	72.93	60.53	12.40	339.25	341.68	-2.43	4.212	24	0	*
13/02/21	64.89	54.91	9.98	336.76	339.19	-2.43	3.364	24	0	*
14/02/21	65.82	55.43	10.39	335.73	338.16	-2.43	3.490	24	0	*
15/02/21	70.73	58.72	12.01	330.51	332.90	-2.39	3.972	24	0	*
Итого:				10583.7	10659.6	-75.83	130.833	744	0	
Средние:	73.79	61.47	12.31							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6141ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации