

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 35 мкр 28 дом Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178569 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0А9D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.98	53.23	10.75	876.91	860.62	884.79	873.15	0.00	-12.53	7.00	7.00	9.236	-0.668	24	0	
17/01/21	64.71	53.61	11.10	876.47	859.83	884.61	872.82	0.00	-12.99	7.00	7.00	9.535	-0.697	24	0	
18/01/21	72.59	58.60	13.99	873.10	852.58	878.29	864.41	0.00	-11.83	7.00	7.00	11.918	-0.694	24	0	
19/01/21	74.11	59.84	14.27	873.05	851.79	877.28	862.86	0.00	-11.07	7.00	7.00	12.157	-0.663	24	0	
20/01/21	74.45	59.84	14.61	861.34	840.21	865.28	851.08	0.00	-10.87	7.00	7.00	12.268	-0.651	24	0	
21/01/21	74.54	59.80	14.74	863.02	841.81	866.66	852.47	0.00	-10.66	7.00	7.00	12.411	-0.638	24	0	
22/01/21	71.56	58.04	13.52	862.28	842.57	866.77	853.34	0.00	-10.77	7.00	7.00	11.385	-0.626	24	0	
23/01/21	68.96	56.09	12.87	855.91	837.66	860.78	848.28	0.00	-10.62	7.00	7.00	10.767	-0.597	24	0	
24/01/21	65.60	54.17	11.43	862.13	845.32	867.74	855.92	0.00	-10.60	7.00	7.00	9.651	-0.575	24	0	
25/01/21	60.24	50.57	9.67	842.07	828.09	847.11	837.01	0.00	-8.92	7.00	7.00	7.990	-0.452	24	0	
26/01/21	59.46	49.94	9.52	840.48	826.83	847.27	837.42	0.00	-10.59	7.00	7.00	7.855	-0.530	24	0	
27/01/21	61.79	51.66	10.13	854.49	839.57	860.23	849.57	0.00	-10.00	7.00	7.00	8.501	-0.517	24	0	
28/01/21	62.65	52.03	10.62	843.75	828.67	849.90	839.21	0.00	-10.54	7.00	7.00	8.787	-0.549	24	0	
29/01/21	61.79	51.59	10.20	839.57	824.92	847.40	836.87	0.00	-11.95	7.00	7.00	8.403	-0.618	24	0	
30/01/21	57.98	48.77	9.21	830.01	817.18	839.51	830.20	0.00	-13.02	7.00	7.00	7.520	-0.636	24	0	
31/01/21	57.38	48.35	9.03	828.87	816.31	837.88	828.73	0.00	-12.42	7.00	7.00	7.358	-0.602	24	0	
01/02/21	57.95	48.75	9.20	837.31	824.36	846.12	836.72	0.00	-12.36	7.00	7.00	7.576	-0.604	24	0	
02/02/21	58.18	48.87	9.31	836.93	823.90	845.40	835.98	0.00	-12.08	7.00	7.00	7.655	-0.591	24	0	
03/02/21	60.13	50.24	9.89	847.32	833.29	855.78	845.71	0.00	-12.42	7.00	7.00	8.228	-0.625	24	0	
04/02/21	61.63	51.44	10.19	854.41	839.59	861.94	851.31	0.00	-11.72	7.00	7.00	8.541	-0.604	24	0	
05/02/21	56.03	47.54	8.49	815.84	803.93	825.25	816.48	0.00	-12.55	7.00	7.00	6.807	-0.598	24	0	
06/02/21	57.92	48.16	9.76	801.36	788.83	811.11	802.21	0.00	-13.38	7.00	7.00	7.668	-0.646	24	0	
07/02/21	67.91	55.00	12.91	805.00	788.31	810.32	799.00	0.00	-10.69	7.00	7.00	10.173	-0.589	24	0	
08/02/21	73.36	58.42	14.94	812.80	793.39	816.15	803.36	0.00	-9.97	7.00	7.00	11.847	-0.583	24	0	
09/02/21	74.30	58.89	15.41	814.25	794.35	817.19	804.17	0.00	-9.82	7.00	7.00	12.244	-0.579	24	0	
10/02/21	74.50	59.04	15.46	812.95	792.98	815.70	802.65	0.00	-9.67	7.00	7.00	12.262	-0.572	24	0	
11/02/21	71.23	57.14	14.09	817.33	798.80	820.29	807.95	0.00	-9.15	7.00	7.00	11.255	-0.524	24	0	
12/02/21	67.58	54.80	12.78	817.88	801.06	821.38	809.96	0.00	-8.90	7.00	7.00	10.226	-0.488	24	0	
13/02/21	61.75	51.46	10.29	822.85	808.45	827.75	817.49	0.00	-9.04	7.00	7.00	8.301	-0.466	24	0	
14/02/21	60.97	50.39	10.58	813.36	799.50	819.32	809.59	0.00	-10.09	7.00	7.00	8.437	-0.509	24	0	
15/02/21	72.91	58.56	14.35	747.61	729.90	749.48	737.67	0.00	-7.77	7.00	7.00	10.465	-0.456	24	0	
Итого:				25940.	25434.6	26124.	25773.5	0.00	-338.99			297.427	-18.147	744	0	
Средние:	65.42	53.70	11.71							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6653ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации